

■箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ整備工事 質問書に関する回答

No	質問日	該当箇所		質問	回答	回答日
		資料名	頁 項目			
1	平成30月10月16日	一般競争 入札説明書	3 2 入札参加資格 (8)「過去10年間に国・地方公共団体又は公団等発注の当該工事と同種」	工事実績の発注者に鉄道建設・運輸施設整備機構、都市再生機構は含まれますか。	鉄道建設・運輸施設整備機構、都市再生機構は、含まれます。	平成30年10月22日
2	平成30月10月29日	設計書		当工事の工程区分、施工地域区分及びイメージアップ経費の有無等条件をご教示ください。	工程区分は「鋼橋架設工事」、施工地域区分については、市街地(DID補正)(1)を適用しています。また、イメージアップ経費は計上しておりません。	平成30年11月1日
3	平成30月10月29日	設計書	107 ～ 112 第75～80号内訳書	交通誘導員の各員数をご教示ください。	各員数の開示は行いません。	平成30年11月1日
4	平成30月10月29日	設計書	162、 373 第130号内訳書 運搬費	第152号に計上のラフレレンクレーンの賃料は、長期割引有かご教示ください。	長期割引は適用しておりません。	平成30年11月1日
5	平成30月10月29日	設計書	171、 432 第134号内訳書 第211号代価表	工場塗装の中塗り用塗料の規格(淡彩、中彩A等)をご教示ください。	「淡彩」としています。	平成30年11月1日
6	平成30月10月29日	設計書	171、 433 第134号内訳書 第212号代価表	工場塗装の上塗り用塗料の規格(淡彩、中彩A等)をご教示ください。	「淡彩」としています。	平成30年11月1日
7	平成30月10月29日	設計図面	152 図面番号152	電灯分電盤 屋外露出壁掛型(別紙図参照)とあります。別紙図をご教示ください。	図面番号151ページに記載しています。	平成30年11月1日
8	平成30月10月31日	設計書、 設計図面		深礎杭土留め(ライナープレート)に補強リングが含まれていませんが、必要ないとお考えでしょうか。	深礎杭土留め(ライナープレート)の補強リングは、必要なしと考えております。	平成30年11月5日