

北大阪急行線延伸計画に伴う特殊街路部詳細設計業務委託その1
 及び
 北大阪急行線延伸計画に伴う特殊街路部詳細設計業務委託その2
 に係わる総合評価入札 質問書に対する回答

資料名		項目		質疑事項	回答
No. 1	その2 仕様書	No. 1	業務項目一覧表 その2	<p>・(1)(仮称)箕面船場駅部の「付帯工設計」とは、どのような設計項目をお考えでしょうか。</p> <p>・また項目毎の構造形式(○層○径間)及び構造形式毎の設計断面数はいかがお考えでしょうか。</p>	<p>・設計項目は、棲壁、開口、階段、乗降場を計上しています。</p> <p>・構造形式は、上記項目の一般的な形式で、棲壁、乗降場の設計断面数は、全体図のとおりです。</p> <p>また、開口は22箇所、階段は6箇所ありますが、設計計算断面数は開口7断面、階段2断面を計上しています。</p> <p>なお、上記以外の軽微な作業については業務範囲内と考えています。</p>
2	その2 仕様書	2	業務項目一覧表 その2	(1)(仮称)箕面船場駅部の「出入口設計」の構造形式(○層○径間)及び構造形式毎の設計断面数はいかがお考えでしょうか。	<p>構造形式毎の設計断面数は、「連絡通路・出入口設計」で3断面を計上しています。</p> <p>なお、上記以外の軽微な作業については業務範囲内と考えています。</p>
3	その2 仕様書	3	業務項目一覧表 その2	(1)(仮称)箕面船場駅部の「仮設工設計」の設計項目は、仮土留め工及び路面覆工と考えてよろしいでしょうか。また、項目毎の設計断面数はいかがお考えでしょうか。	<p>設計項目は、左記以外に埋設物防護工、埋設物窓開き工を計上しており、項目毎の設計断面数は、各1断面を計上しています。</p> <p>また、施工参考図作成を計上しています。</p> <p>なお、上記以外の軽微な作業については業務範囲内と考えています。</p>
4	その2 仕様書	4	業務項目一覧表 その2	(2)一般開削トンネル部の「仮設工設計」の設計項目は、仮土留め工及び路面覆工と考えてよろしいでしょうか。また、項目毎の設計断面数はいかがお考えでしょうか。	<p>設計項目は、左記以外に埋設物防護工、埋設物窓開き工、新船場北橋受替え工を計上しており、項目毎の設計断面数は、各1断面を計上しています。</p> <p>また、施工参考図作成を計上しています。</p> <p>なお、上記以外の軽微な作業については業務範囲内と考えています。</p>
5	落札者決定基準(価格以外)	5	企業の実績・能力	業務の「規模」は業務単体での受託額でしょうか、それとも累計の受託額でしょうか。	業務単体の受託額ではなく、平成25年度の建設コンサルタント鉄道部門の累計受託実績額を指します。
6	提出様式	6	添付書類	提出書類の04自己資本比率の状況、05流動比率の状況、06形状利益の状況等の証明書類は貸借対照表と損益計算書(1円単位まで記載)でよろしいでしょうか。	決算書を基にした貸借対照表及び損益計算書で問題ありません。
7	様式12	7	【提案書】配置予定技術者の専門知識	求められる「専門知識」とは、どのようなものをお考えでしょうか。同種業務の経験年数や実績件数は該当しますでしょうか。	記載のとおり鉄道構造物の設計に関する知識です。同種業務(高架駅部・開削トンネル部・合成桁)の経験年数や実績件数は該当します。
8	様式12	8	配置予定従事者の業務実績	主任技術者は、すべての同種業務の経験が必要でしょうか？すべての同種業務の経験が必要な場合は、主任技術者を複数名配置してよろしいでしょうか？	主任技術者は同種業務(高架駅部・開削トンネル部・合成桁)に従事した実績が、1つ以上とします。主任技術者は1人の配置で問題ありません。
9	様式12	9	配置予定従事者の業務実績	設計共同体で参加する場合、主任技術者はすべての構成事業者で配置する必要がありますでしょうか？	主任技術者は設計共同体の代表事業者のみの配置で問題ありません。
10	様式12	10	配置予定従事者の業務実績	過去10年間の業務実績は、平成16年度業務以降と考えてよろしいでしょうか？	平成16年度～平成25年度の業務実績とします。
11	様式13	11	研修体制	設計共同体で参加する場合、研修体制はすべての構成事業者の資料が必要でしょうか？	設計共同体で参加する場合、すべての構成事業者の資料提出とします。
12	様式18	12	災害時等における業務体制	設計共同体で参加する場合、「災害時等における業務体制」はすべての構成事業者の資料が必要でしょうか？	設計共同体で参加する場合、すべての構成事業者の資料提出とします。