

残灰処理場給排水ポンプ保守点検等業務  
仕 様 書

平成28年度

# 業務仕様書

## 第1章 給排水ポンプ等保守点検

1. 業務内容
  - 1) ポンプ直結状態(配管・各槽漏液を含む)及び手直し
  - 2) グランドパッキン点検及び手直し
  - 3) オイルの点検及び補充
  - 4) 予備ポンプの切替
  - 5) ポンプ周り電気回路点検
  - 6) 自動スイッチ周り点検
  - 7) ポンプ周り清掃
  - 8) 圧力計の作動状況
  - 9) 攪拌機の運転状態
  - 10) 点検報告書の作成

2. 対象機器
  - 1) 給排水ポンプ 3台
  - 2) 排水処理設備ポンプ類 16台
  - 3) 各槽の攪拌機 5台

3. 業務回数及び実施日時  
【業務回数】3ヶ月に1回(年4回)  
【実施日時】双方協議の上、決定する。

4. 業務内容の報告

業務内容の報告については、業務完了の日より7日以内に報告書を提出すること。

ただし、業務箇所に異常をきたしている場合または、故障がある場合は早急に報告すること。

5. 故障等の対応

業務中に故障を発見した場合は、早急に本市担当者に報告し、双方協議のうえ対処する。ただし、請負者が業務中に誤って各設備の機材等を破損したときは、全面的に請負者の責任とし、請負者は即座に担当者へ破損状況の報告を行うとともに、破損復旧に努めること。

機器表

給排水ポンプ	3台
深井戸ポンプ	1台
浅井戸ポンプ	1台
送水ポンプ	1台
排水処理設備ポンプ類	16台
原水ポンプ	2台
排泥ポンプ	2台
塩化第二鉄注入ポンプ	2台
苛性ソーダ注入ポンプ	3台
凝集助剤注入ポンプ	2台
硫酸注入ポンプ	2台
ろ過ポンプ	1台
逆洗ポンプ	1台
空洗ブロー	1台
各槽の攪拌機器	5台
沈殿槽攪拌機	1台
反応槽攪拌機	1台
中和槽攪拌機	1台
苛性ソーダ希釈槽攪拌機	1台
凝集助剤溶解槽攪拌機	1台

## 第2章 残灰処理場除草業務

### 1. 業務内容

止々呂美残灰処理場の適正な維持管理上必要な除草及び剪定を実施する。

### 2. 実施日時

実施日時については双方協議の上、決定する。

### 2. 業務内容の報告

業務内容の報告については、業務完了後速やかに報告書を提出すること。