

箕面市水道施設一覧表

NO.	施設名称	所在地	区 分	設 備 名	内 容	備 考
1	箕面取水場	箕面市温泉町 1570-8	取水	取水井	8m×4m×2.9m、有効容量92.8m ³ 、1池（箕面川表流水）	原水
				除 塵 機	1 台	2,400m ³ /日
			導水	取水ポンプ	口径100mm、揚程75m、吐出力1.0m ³ /min、出力22kW、2台 口径50mm、揚程70m、吐出力0.3m ³ /min、出力7.5kW、1台	
				流量計	超音波式、口径300mm、計量範囲0～300m ³ /h、1台 超音波式開水路流量計(利水)、計量範囲0～200m ³ /h、1台	
				導水管	CIP、口径300mm・250mm、長さ735m	
2	箕面浄水場	箕面市箕面 2-7-1	浄水	受電	(低圧受電)契約電力28kVA	
				管理棟	(1F)水質試験室、15m×25m、11m×10.7m (2F)電気室・会議室・書庫、15m×25m、11m×10.7m (3F)中央管理室・事務室、15m×25m、11m×10.7m	建築面積549m ²
				沈砂池	13.5m×2.25m×3m、2池	
				薬 注 棟	(1F)薬注室(PAC貯蔵槽1m ³ ×2、PAC注入機、ソダ灰注入機) (B1F)原水ポンプ室	建築面積178m ²
				原水水質計器	濁度計(表面散乱光式)、1台 色度計(吸光光度式)、1台	
				原水ポンプ	口径80×65mm、揚程10m、吐出力1.04m ³ /min、出力3.7kW、3台	
				高速繊維ろ過機	圧力式タンクφ1800×SH2700×2基、設計圧力0.196MPa	
				膜ろ過棟	(1F)膜ろ過循環水槽53m ³ ×2、洗浄排水槽57m ³ ×2、ポンプ室 (2F)浄水機械室、膜ろ過逆洗水槽3m ³ 、操作盤室、次亜注入機室	公共下水道放流 建築面積297m ²
				循環ポンプ	口径80×65mm、揚程26m、吐出力0.82m ³ /min、出力7.5kW、4台	
				膜ろ過ユニット	UF膜18本(最大750m ³ /日)、4基	
				膜破断検知器	レーザー透過/散乱光方式、4台	
				次亜塩素酸トリウム	滅菌用1基(吐出力最大3.3L/h、2台)	
				注入機	逆洗用4基(吐出力最大5.0L/h)	
				浄水水質計器	濁度計(レーザー透過/散乱光方式)、1台 色度計(透過光方式)、1台 pH計(ガラス電極式)、1台 残留塩素計(ポーログラフ式)、1台	
			送水	送水ポンプ	(超高区)口径65mm、揚程125m、吐出力0.35m ³ /min 出力15kW×3台	
				送水管	(超高区)CIP、口径100mm、長さ406m	
				受電	受電設備容量、動力300kVA、電灯75kVA、受電方式、2回線	
			配水	配水池	(中区)No.1、14m×10.5m×3m、有効容量440m ³ 、1池 No.1、15m×12m×3m、有効容量530m ³ 、2池 (有効容量計1,500m ³) No.2、25m×10m×3.6m、有効容量900m ³ 、2池 緊急遮断弁(流量感知式)、1台(有効容量900m ³) (有効容量計1,800m ³) No.3、25m×15m×3.2m、有効容量1,200m ³ 、1池 (有効容量計1,200m ³) (高区)15m×15m×5m、有効容量850m ³ 、2池 緊急遮断弁(流量感知式) 1 台 (有効容量850m ³) (有効容量計1,700m ³)	
				流量計	(中区)No.1 超音波式、口径300mm、計量範囲0～500m ³ /h、1台 No.2 超音波式、口径500mm、計量範囲0～1,000m ³ /h、1台 (高区)超音波式、口径400mm、計量範囲0～1,200m ³ /h、1台	
3	箕面超高区配水地	箕面市箕面 2-4-2	配水	配水池	6m×6m×3.4m、有効容量100m ³ 、1池	
4	平和台中継ポンプ場	箕面市箕面 7-1584-374	受水	流量計	超音波式、口径100mm、計量範囲0～50m ³ /h、1台	
				受水管	CIP、口径125mm、長さ6m	
				流量計	超音波式、口径100mm、計量範囲0～150m ³ /h、1台	
				受水池	4.5m×4.5m×1.8m、有効容量36m ³ 、1池	
			送水	ポンプ井	4.4m×3.8m×3.5m、有効容量58m ³ 、1池	
				送水ポンプ	口径100mm、揚程100m、吐出力1.0m ³ /min、出力30kW、2台	
				送水管	CIP、口径150mm、長さ698m	
5	平和台配水地	箕面市箕面 8-1584-8	配水	管理棟	(1F)ポンプ室4.4m×6m	建築面積26m ²
				受電	(低圧受電)契約電力33kVA	
				配水池	内径6m、有効水深5.3m、流出管150mm、有効容量150m ³ 、1池	
6	滝道第1ポンプ場	箕面市箕面公園 1576-1	配水	流量計	超音波式 口径 150mm 計量範囲 0～ 150m ³ /h 1台	
7	滝道第2ポンプ場	箕面市箕面公園 1576-1	配水	増圧ポンプ	口径50mm、揚程28m、吐出力0.4075m ³ /min、出力3.7kW×2台	
8	滝道第3ポンプ場	箕面市箕面公園 1576-1	配水	送水ポンプ	口径65mm、揚程73m、吐出力0.7m ³ /min、出力15kW、2台	
9	滝道第4配水地	箕面市箕面公園 1576-1	配水	配水池	5m×5m×2m、有効容量50m ³ 、1池	
10	半町第1取水場	箕面市半町 2-86-2	配水	送水ポンプ	口径50mm、揚程92m、吐出力0.25m ³ /min、出力7.5kW、2台	水中式
11	半町第2取水場	箕面市箕面公園 1576-1	配水	配水池	4m×4m×2m、有効容量32m ³ 、1池	
12	新稲高区配水地	箕面市箕面公園 1576-1	配水	送水ポンプ	口径40mm、揚程85m、吐出力0.1m ³ /min、出力5.5kW、2台	水中式
13	新稲低区配水地	箕面市箕面公園 1576-1	配水	配水池	3m×3m×2m、有効容量18m ³ 、1池	
14	新稲低区配水地	箕面市箕面公園 1576-1	配水	配水池	2m×2m×2m、有効容量8m ³ 、1池	
15	半町第1取水場	箕面市半町 2-86-2	取水	深井戸	取水井、ケーシング口径350mm、深度200m、1基	公称1,300m ³ /日
16	半町第1取水場	箕面市半町 2-86-2	導水	取水ポンプ	口径100mm、揚程100m、吐出力1.0m ³ /min、出力30kW、1台	水中式
17	半町第1取水場	箕面市半町 2-86-2	導水	導水管	CIP、口径200mm、長さ1,180m	
18	半町第2取水場	箕面市半町 3-416-1	取水	深井戸	取水井、ケーシング口径350mm、深度200m、1基	公称1,400m ³ /日
19	半町第2取水場	箕面市半町 3-416-1	導水	取水ポンプ	口径100mm、揚程100m、吐出力1.0m ³ /min、出力30kW、1台	水中式
20	半町第2取水場	箕面市半町 3-416-1	導水	導水管	DCIP、口径300mm、長さ600m、口径250mm、長さ648m	
21	新稲高区配水地	箕面市新稲 2-355-7	配水	配水池	内径12.8m、有効水深7.8m、流出管300mm、有効容量1,000m ³ 2池 (有効容量計2,000m ³)	
22	新稲高区配水地	箕面市新稲 2-355-7	配水	流量計	超音波式、口径300mm、計量範囲0～500m ³ /h、1台	
23	新稲低区配水地	箕面市新稲 6-801-1	配水	配水池	内径13.7m、有効水深6.8m、流出管250mm、有効容量1,000m ³ 1池 (有効容量計1,000m ³)	
24	新稲低区配水地	箕面市新稲 6-801-1	配水	流量計	超音波式、口径250mm、計量範囲0～200m ³ /h、1台	

NO.	施設名称	所在地	区 分	設 備 名	内 容	備 考
14	桜ヶ丘浄水場	箕面市桜ヶ丘 2-10-7	取水	深井戸	取水井、ケーシング口径350mm、深度189m、1基	原水
				流量計	電波式開水路流量計(原水)×1台、計量範囲0～300m ³ /h	4,050m ³ /日
			導水	取水ポンプ	口径100mm、揚程100m、吐出量0.42m ³ /min、出力11kW、1台	水中式 公称1,350m ³ /日
				浄水	着水井	3.7m×1.8m×2.5m、16m ³ 、1池
			浄水	混和池	16m×1.2m×1.8m、35m ³ 、1池	建築面積36m ² 水中式
				沈でん池	16m×6m×3m、288m ³ 、1池	
				ポンプ井	9m×8m×2.8m、201m ³ 、1池	
				急速ろ過機	内径2,000mm、ろ過速度 350m ³ /日、4基	
				流量計	電磁式、口径150mm、計量範囲0～50m ³ /h、4台	建築面積21m ²
				ろ過ポンプ棟	4m×9m	
				ろ過ポンプ	口径100mm、揚程25m、吐出量1.0m ³ /min、出力7.5kW、4台	
				洗浄ポンプ	口径125mm、揚程22m、吐出量1.8m ³ /min、出力11kW、1台	
				浄水池	No.1 12m×8m×4m、有効容量380m ³ 、1池 No.2 11m×10m×3m、有効容量330m ³ 、1池 No.3 11m×4m×2.3m、有効容量100m ³ 、1池 (有効容量計810m ³)	建築面積198m ²
				薬注棟	7.8m×2.7m 次亜塩素酸ナトリウム5m ³ ×1槽、次亜塩素酸ナトリウム5m ³ ×1槽	
				次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ	吐出量 (30～300mL/min)、出力0.1kW×2台	
				苛性ソーダ注入ポンプ	吐出量 (30～300mL/min)、出力0.1kW×2台	
				浄水水質計器	残留塩素計 (ポーラログラフ式)、1台 色度計 (吸光光度式)、1台 pH計 (ガラス電極式)、2台	建築面積198m ²
				管理棟	(B1F) 送水ポンプ室、12m×5.5m (1F) 電気室他、12m×5.5m (2F) 操作室、12m×5.5m	
			排水処理	排水処理	調整池8m×8m×3.65m、調整能力200m ³ /日、1池	公共下水道放流
			送水	送水ポンプ	(低区) 口径100mm、揚程50m、吐出量1.3m ³ /min、出力18.5kW、2台 (高区) 口径125mm、揚程120m、吐出量3.2m ³ /min、出力100kW、2台	
				送水管	(低区)CIP、口径200mm、長さ1,151m (高区)CIP、口径250mm、長さ1,527m	
				受電	受電設備容量、動力、高圧150kVA、低圧200kVA、電灯30kVA 受電方式、2回線	
15	坊島受水場	箕面市坊島 2-3-1	受水	受水管	CIP、口径500mm、長さ675m	場内市受水流量計
				流量計	超音波式、口径500mm、計量範囲0～1,600m ³ /h、1台	HWL OP+ 85.0m
				受水池	No.1 (旧池)、20m×36m×4.2m、有効容量3,000m ³ 、1池 No.2 (新池)、28m×36m×4.2m、有効容量4,000m ³ 、1池 (有効容量計7,000m ³)	
			送水	ポンプ井	4m×27.8m×5m、有効容量550m ³ 、1池	建築面積551m ² (新館・旧館合計)
				送水ポンプ	口径150mm、揚程95m、吐出量2.4m ³ /min、出力75kW、8台	
				送水管	(箕面系)CIP、口径450mm、長さ987m (青松園系)DCIP、口径450mm、長さ2,211m	
				受電	受電設備容量、動力500kVA×2台、30kVA、20kVA 電灯20kVA、10kVA 受電方式 2回線	
				管理棟	(B1F) ポンプ室、14.5m×7m、15m×8m (B1F) 電気室、8.5m×7m、8m×5m (1F) 管理室・事務室、14m×5m、20m×8m	
			配水	流出管	CIP、口径400mm	自然流下
16	船場東受水場 ※当施設近傍地に平成33年度から同等の設備規模で移転を予定しており、移転後は移転後の施設を対象とする	箕面市船場東 3-16-1	受水	受水管	CIP、口径500mm、長さ40m	HWL OP+105.1m
				受水池	No.1,2 12m×12m×4m、有効容量500m ³ 、2池 No.3 13m×13m×4m、有効容量650m ³ 、1池 (有効容量計1,650m ³)	
				送水	送水ポンプ	口径100mm、揚程40m、吐出量2.8m ³ /min、出力37kW、4台
			送水	送水管	CIP、口径400mm、長さ944m	建築面積192m ²
				管理棟	(B1F) ポンプ室4.0m×8.0m、電気室4.0m×8.0m (1F) 管理室8.0m×16m	
				受電	受電設備容量、動力200kVA、電灯10kVA 受電方式、2回線	
			配水	流出管	CIP、口径350mm	自然流下
				流量計	超音波式、口径350mm、計量範囲0～300m ³ /h、1台	
			配水	配水池	(低区) No.1、20m×20m×5m、有効容量2,000m ³ 、1池 No.2、28m×20m×5m、有効容量2,800m ³ 、1池 No.3、16m×20m×5m、有効容量1,600m ³ 、1池 (有効容量計6,400m ³) 流出管、CIP、口径500mm、緊急遮断弁(流量感知式)、1台 (高区) 5m×5m×4m、有効容量100m ³ 、1池(有効容量計100m ³) 流出管、CIP、口径150mm	
17	船場西配水地	箕面市船場西 3-18	配水	送水ポンプ	口径100mm、揚程15m、吐出量1.4m ³ /min、出力5.5kW、2台	
				流量計	(低区)超音波式、口径500mm、計量範囲0～1,000m ³ /h、1台 (高区)超音波式、口径150mm、計量範囲0～150m ³ /h、1台	

NO.	施設名称	所在地	区 分	設 備 名	内 容	備 考
18	新家北受水場	箕面市栗生新家 2-15-1	受水	受水管	DCIP、口径500mm、長さ506m	場内市受水流量計 HWL OP+ 87.5m
				流量計	超音波式、口径500mm、計量範囲0～1,000m ³ /h、1台	
			送水	受水池	10.6m×25m×4m、有効容量1,000m ³ 、2池(有効容量計2,000m ³)	建築面積396m ²
				送水ポンプ	口径150mm、揚程100m、吐出量2.54m ³ /min、出力75kW、4台	
				送水管	DCIP、口径400mm、長さ1,751m DCIP、口径450mm、長さ560m、口径500mm、長さ250m	
				機器設備室	ポンプ室、電気室、搬出入室、通路	
19	青松園配水地	箕面市外院 3-27-15	配水	受電	受電設備容量、動力300kVA、20kVA、電灯10kVA 受電方式、2回線	建築面積32m ²
				配水池	41.5m×10.2m×6m、有効容量2,250m ³ 、2池 緊急遮断弁(流量感知式)×1台(有効容量計4,500m ³) 流出管No.1、CIP、口径500mm No.2、CIP、口径150mm	
				流量計	No.1、超音波式、口径500mm、計量範囲0～1,200m ³ /h、1台 No.2、超音波式、口径150mm、計量範囲0～50m ³ /h、1台	
				管理棟	電気室、8m×4m	
				増圧ポンプ	口径80mm、揚程30m、吐出量0.5m ³ /min、出力3.7kW×2台	
20	新家南受水場	箕面市栗生新家 1-6-11	受水	受水管	DCIP、口径400mm、長さ1,200m	場内市受水流量計 HWL OP+ 79.1m
				流量計	超音波式、口径400mm、計量範囲0～500m ³ /h、1台	
			送水	受水池	20m×9.5m×4.5m、有効容量850m ³ 、2池(有効容量計1,700m ³)	水中式
				ポンプ井	3.35m×3.35m×4.9m、有効容量55m ³ 、2池(有効容量計110m ³)	
				送水ポンプ	口径125mm、揚程60m、吐出量1.95m ³ /min、出力37kW、4台	
				送水管	DCIP、口径400mm、長さ500m	
				管理棟	ポンプ室3.4m×7.8m、電気室9.4m×10.0m	
				受電	受電設備容量、動力200kVA、20kVA、電灯10kVA 受電方式、2回線	
21	小野原配水地	箕面市小野原西 4-1-9	配水	配水池	(低区)内径15.1m(内部階段を含む)、有効水深23m、1池 流出管500mm(有効容量計4,000m ³) 緊急遮断弁(流量感知式)、1台 (高区)内径15.5m(内部階段を含む)、有効水深11m、1池 流出管400mm(有効容量計2,000m ³)	建築面積46m ²
				流量計	(低区)超音波式、口径500mm、計量範囲0～1,000m ³ /h、1台 (高区)超音波式、口径400mm、計量範囲0～1,000m ³ /h、1台	
				送水ポンプ	口径125mm、揚程32m、吐出量1.74m ³ /min、出力15kW、3台	
				管理棟	ポンプ室5.2m×9m	
				浄水水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ式)、1台	
				追塩装置	最大吐出量30mL/min、出力20W、2台、貯水槽100L、1槽	
22	川合受水場	箕面市彩都栗生南 1-4地内	受水	受水管	口径200mm	建築面積 771.52m ²
				流量計	電磁式、口径200mm、計量範囲0～1,000m ³ /h、1台	
				受水池	20m×9.5m×5.3m、有効容量1,000m ³ 、2池(有効容量計2,000m ³)	
			送水	送水ポンプ	口径200mm、揚程105m、吐出量4.41m ³ /min、出力132kW、3台	
				送水管	口径200mm、長さ1,932m	
				管理棟	地下1階 10.600m×21.200m (ポンプ室) 地上1階 18.125m×11.050m (電気室・換気ファン室)	
				受電	受電設備容量 動力 300kVA、300kVA 電灯10kVA 受電方式 2回線	
				流量計	口径200mm、計量範囲0～1,000m ³ /h、1台	
23	彩都低区配水地	箕面市彩都栗生南 6-4地内	送水	浄水水質計器	水質測定装置 1台 (濁度、色度、残留塩素、pH値、電気伝導率、水温、水圧)	建築面積 367.05m ²
			配水	送水ポンプ	口径125mm、揚程94m、吐出量1.84m ³ /min、出力45kW、3台	HWL OP+157.6m
				送水管	口径300mm 長さ1,380m	
				ポンプ棟	(B1F)16.5m×8.0m (ポンプ室) (1F)16.5m×13.0m (電気室・換気ファン室)	
				流量計	電磁式、口径150mm、計量範囲0～300m ³ /h	
24	彩都中区配水地	箕面市彩都栗生北 7-2地内	送水	追加塩素装置	吐出量0.55mL/1ストローク(0.25～25mL/min)、出力25W、2台 貯水槽100L、1槽	建築面積93.80m ²
				受電	受電設備容量、動力100kVA×2、電灯20kVA 受電方式 2回線	
			配水	配水池	18.8m×13m×5.5m、有効容量1,350m ³ 、2池 (有効容量計2,700m ³) 緊急遮断弁(流量感知式)φ350mm、1台 送水管、口径350mm 配水管、口径350mm	HWL OP+238.3m
				流量計	電磁式、口径200mm 計量範囲0～350m ³ /h、1台	
				流出弁室	(B1F)8m×4m	
				浄水水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ式)、1台	
			送水	追加塩素装置	吐出量1.35mL/1ストローク(0.62～62mL/min)、出力25W、2台 貯水槽、200L、2槽	
			配水	送水ポンプ	口径100mm、揚程58m、吐出量1.04m ³ /min、出力18.5kW、2台	
				送水管	口径200mm 長さ746m	
				ポンプ棟	(1F)13.4m×7.0m (ポンプ室・発電機室)	
				送水流量計	形式、電磁式、100A、計量範囲0～80m ³ /h	
			配水	発電機	三相200V、定格出力75kW、デューゼル式、1台	
				配水池	内径15.0m、有効水深4.0m、有効容量700m ³ 、2池 (有効容量計1,400m ³) 緊急遮断弁(流量感知式)φ300mm、1台 配水管、口径300mm	
				流量計	電磁式、口径150mm、計量範囲0～350m ³ /h、1台	
				緊急遮断弁室	(B1F)4.5m×2.6m	
				配水流量計室	(B1F)3.2m×2.5m	
				浄水水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ式)、1台	
				追塩装置	一式	

NO.	施設名称	所在地	区 分	設 備 名	内 容	備 考			
25	彩都高区配水池	箕面市彩都栗生北地内	配水	配水池	12m×5m×4.2m、有効容量250m ³ 、2池(有効容量計500m ³) 緊急遮断弁(流量感知式)φ200mm、1台 配水管、口径200mm(自然流下区域系) 配水管、口径150mm(加圧区域系)	HWL OP+284.2m			
				加圧ポンプ	口径φ50mm、揚程33m、吐出量0.33m ³ /min、出力3.7kW、3台 (3台中2台はエンジン併用式)				
				流量計	電磁式、口径150mm、計量範囲0～75m ³ /h(自然流下区域系) 電磁式、口径100mm、計量範囲0～50m ³ /h(加圧区域系)	建築面積30.68m ²			
				ポンプ棟	(1F) 5.2m×5.9m(ポンプ室)				
				弁室	地下ピット、6.0m×3.1m				
				浄水水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ式)、1台				
26	森町加圧ポンプ場	箕面市箕面森町地内	送水	加圧ポンプ	口径100mm、揚程76m、吐出量0.61m ³ /min、出力15kw、2台				
				送水管	DIP 口径250mm				
				ポンプ室	3.5m×2.2m 深さ1.7m				
			受水	受水管	口径250mm				
				流量計	電磁式、口径100mm、1台				
				受水槽	4.0m×4.5m×4.0m 有効容量50m ³				
			配水	浄水水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ式)、1台				
				配水管	口径250mm				
				追塩装置	1台				
				管理棟	5.1m×4.0m 建築面積20.2m ²				
				流量計室	5.4m×2.1m				
				浄水水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ式)、1台				
27	森町高区配水池	箕面市箕面森町北2-8-33	受水	流量計	電磁式、口径100mm、計量範囲0～100m ³ /h、1台				
				浄水水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ式)、1台				
				追塩装置	吐出量0.19mL/1ストローク(0.22～22mL/min)、出力35W、2台 貯水槽50L、1槽				
				配水池	内径10.8m、有効水深6.0m、有効容量550m ³ 、2池 内径13.9m、有効水深6.0m、有効容量900m ³ 、1池 (有効容量計2,000m ³) 緊急遮断弁(流量感知式)、1台		HWL OP+328.8m		
			配水ポンプ	口径150mm、揚程20m、吐出量1.40m ³ /min、出力11kW、2台					
			発電機	三相200V、45kVA、1台	建築面積119m ² 建築面積13m ²				
			流量計	(No.1)超音波式、口径150mm、計量範囲0～200m ³ /h、1台 (No.2)超音波式、口径300mm、計量範囲0～200m ³ /h、1台					
			管理棟	ポンプ室、11.7m×10.2m 緊急遮断弁室、3.2m×4.2m					
			浄水水質計器	水質測定装置(濁度、色度、残留塩素、pH値)、1台					
			28	止々呂美受水地	箕面市止々呂美地内	受水	受水管	DCIP 口径150mm	
							流量計	電磁式、口径80mm、計量範囲0～180m ³ /h、1台	
						配水	配水管	DIP 口径150mm	
受水・配水池	4.4m×5.7m×4.0m、有効容量100m ³ 、2池(有効容量計200m ³) 緊急遮断弁(流量感知式)、1式								
流量計	電磁式、口径80mm、計量範囲0～180m ³ /h、1台								
浄水水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ式)、1台								
	川尻減圧接合井 (豊能町との共同 管理施設)	豊能町川尻地内	受水	受水管	口径300mm				
				受水池	4.0m×2.5m×3.0m、有効容量30m ³ 、2池(有効容量計60m ³)				
			送水	送水管	口径400mm				
				流量計	電磁式、口径150mm 1台				
			電気室	3.85m×2.55m 共用テレメータ 1台 豊能町テレメータ 1台 箕面市テレメータ 1台					

水道管末（給水モニター装置）

NO.	設置場所	所在地	計測項目	測 定 方 式 (測 定 範 囲)	備 考
29	瀬川	箕面市瀬川3丁目	濁度	透過光方式(0～10度)	
30	半町	箕面市半町4丁目			
31	桜ヶ丘	箕面市桜ヶ丘3丁目			
32	栗生新家	箕面市栗生新家5丁目	色度	透過光方式(0～10度)	
33	川合	箕面市栗生間谷東2丁目			
34	平和台配水地	箕面市箕面7丁目			
35	小野原東	箕面市小野原東3丁目	残留塩素	ポーラログラフ方式(0～3mg/ℓ%)	
36	止々呂美	箕面市下止々呂美			
37	彩都栗生北	箕面市彩都栗生北			
38	芝	箕面市萱野1丁目	水圧	半導体検出方式(0～1MPa)	
39	南の杜	箕面市小野原東6丁目			
40	森町中	箕面市森町地内			
41	彩都低区配水地	箕面市彩都栗生南6丁目	濁度	透過光方式(0～4度)	
			色度	透過光方式(0～20度)	
			残留塩素	ポーラログラフ方式(0～2mg/ℓ%)	
			P H 値	ガラス電極方式(2～12)	
			電気伝導率	交流2極方式(0～500μS/cm)	
			水温	サーミスタ方式(0～50度)	
			水圧	半導体検出方式(0～1MPa)	
			濁度	透過光方式(0～4度)	
			色度	透過光方式(0～20度)	
			残留塩素	ポーラログラフ方式(0～2mg/ℓ%)	
			P H 値	ガラス電極方式(2～12)	

※平和台配水地及び彩都低区配水地は、水道施設内に設置

水道管末

NO.	確認場所	所在地
40	大通庵公園	箕面市牧落2丁目
41	瀬川第1ちびっ子広場	箕面市瀬川1丁目