

(様式 1 1 - 1) 施設概要計画書① 建築計画 (1)概要

棟別名称	構造・階数	基準階高	建築面積	延床面積	基礎形式	最高高さ
新病院棟			0.00㎡	0.00㎡		0.00m

※面積は小数点第2位（第3位は四捨五入）まで記載してください。

※必要に応じて記入欄を追加して記載ください。

※必要に応じ、任意書式で図等を用いての補足は可とします。

(様式 1 1 - 1) 施設概要計画書① 建築計画 (2)仕上計画

1) 外部仕上計画

○ 外部仕上概要を記載して下さい。

部位	仕上げ材・仕様等	備考欄
屋根・笠木		
外壁		
建具		

※必要に応じて記入欄を追加して記載下さい。

○ 仕上材料選定の考え方等について記載して下さい。

--

2) 内部仕上計画

○ 仕上材料選定の考え方等について記載して下さい。

--

部門名	諸室名	諸元表記載内容			提案プラン			床	壁	天井	天井高 (mm)	備考	
		室数 (室)	面積 (㎡)	合計 (㎡)	室数 (室)	面積 (㎡)	合計 (㎡)						
1. 病棟部門													
HCU	病床 (オープン)	10											
	病床 (個室)	2	20以上										
	病床 (4床室)	2	40以上										
	血液浄化治療室	1	25										
	スタッフステーション	1	適宜										
	準備作業室	1	20										
	汚物処理室	1	15										
	器材庫	1	15										
	清潔リネン庫	1	4										
	不潔リネン庫	1	4										
	医薬物庫	1	3										
	当直・仮眠室	2	6										
	スタッフ休憩室	1	15										
	カンファレンス室	1	15										
	スタッフWC	2	2										
	患者用多目的トイレ	1	4										
	I C室	2	8	16									
	一般病棟	病室 (無料個室)		13以上									
		病室 (有料個室)		18以上									
		同上ユニットシャワートイレ		合									
病室 (個室) 感染症対応病室			18以上										
同上ユニットシャワートイレ			合										
同上前室			合										
病室 (個室) 無菌室			18以上										
同上ユニットシャワートイレ			合										
同上前室			合										
SCU			適宜										
観察室			20										
スタッフステーション			適宜										
準備作業室			20										
汚物処理室			15										
器材庫			15										
諸車置場			適宜										
清潔リネン庫			4										
不潔リネン庫			適宜										
医薬物庫			3										
仮眠室			6										
スタッフ休憩室			20										
カンファレンス室			25										
スタッフWC			2										
I C室			8										
病棟リハビリエリア			36										
患者WC			適宜										
ユニットシャワー (US)			適宜										
厨房エレベーター室 (下階室)													
食堂・デイルーム		50											
パントリー													
周産期病棟	LD	3	15以上	45									
	患者用WC	1	4	4									
	準備・汚物処理室	1	8	8									
	新生児室	1	40	40									
	器材庫	1	15	15									
	沐浴室	1	12	12									
	調乳・授乳室	1	12	12									
	内診室	1	15	15									
	交流スペース	1	20	20									
	医師当直室	1	12	12									
	男性用トイレ	1	2	2									
	2. 外来部門												
	外来	共通仕様診療エリア	診察室	37	10以上	370							
処置室			8	10以上	80								
心理室			1	10以上	10								
			1	10以上	10								
感染症診療エリア		感染症診察室	1	10以上	10								
		感染症用待合	1	6	6								
小児科		採検コーナー	1	適宜									
		診察室	3	10以上	30								
		処置室	2	10以上	20								
		感染症診察室	1	10以上	10								
		感染症用待合	1	10	10								
		感染症用WC	1	4	4								
		汚物処理室	1	6	6								
耳鼻咽喉科		診察室	2	20以上	40								
		回復室	1	20以上	20								
眼科		スタッフ通路		適宜									
		診察検査室	3	10以上	30								
		診察室兼処置室	1	15以上	15								
		中待合		適宜									
泌尿器科		増室	3	12	36								
		眼科検査室	1	40	40								
		診察室	3	10以上	30								
産婦人科		処置室	2	10以上	20								
		膀胱鏡室	1	10以上	10								
		スタッフ通路		適宜									
		産婦人科診察室	3	10以上	30								
		産婦人科内診室	3	10以上	30								
産婦人科	カウンセリング室	1	12以上	12									
	N S T・処置室	1	20以上	20									
	スタッフ通路		適宜										
	待合		適宜										
スタッフ通路・スタッフWC			適宜										
総合案内		1	5	5									
総合受付													
会計受付													

部門名	諸室名	諸元表記載内容			提案プラン			床	壁	天井	天井高 (mm)	備考
		室数 (室)	面積 (㎡)	合計 (㎡)	室数 (室)	面積 (㎡)	合計 (㎡)					
採血 採尿 中央処置	ブロック受付		適宜									
	待合		適宜									
	計測コーナー		適宜									
	中央採血室	1	50	50								
	採尿WC (男・女・車椅子)	1	60	60								
	中央処置室 処置ベッド	1	110	110								
	中央処置室 スタッフステーション	1	-									
化学療法部門	通路スペース	1	適宜									
	待合	1	適宜									
	化学療法室	1	250	250								
	スタッフステーション	1	合									
	薬準備コーナー	1	合									
	診察室	1	10以上	10								
	面談室	1	10以上	10								
	倉庫	1	6	6								
	汚物処理室	1	6	6								
	化学療法WC	1	4	4								
	受付コーナー	1	合									
	清浄リネン庫	1	2	2								
	汚染リネン庫		適宜									
待合・通路部分	1	適宜										
3. 患者総合支援センター部門												
患者総合支援センター部門	事務室	1	120	120								
	説明相談ブース	カウンター	7	9	63							
	相談室	個室	8	8以上	64							
	受付カウンター	1	適宜									
	待合ラウンジ	1	40	40								
	情報コーナー	1	20	20								
	カンファレンス	1	20	20								
	スキャンコーナー	1	10	10								
	4. 救急部門 (感染症外来・災害対応を含む)											
救急部門	風除室・除染室	1	20	20								
	車椅子・ストレッチャープール	1	5	5								
	初療室	4	40以上	160								
	時間外受付	1	4	4								
	時間外事務室	1	20	20								
	トリアージカウンター	1	12	12								
	救急診察室	4	10以上	40								
	処置観察室	1	40以上	40								
	スタッフステーション	1	適宜									
	説明室	1	8	8								
	救急患者用トイレ	2	4	8								
	感染症診察室	2	10以上	20								
	感染症用トイレ	1	4	4								
	感染症用待合	1	15	15								
	救急隊控室	1	10	10								
	汚物処理室	1	12	12								
	器材庫	1	20	20								
	ポータブル撮影装置置場	1	8	8								
	スタッフWC	2	2	4								
	スタッフルーム	1	12	12								
	職員更衣室	2	8	16								
	当直・仮眠エリア	1	40	40								
	通路スペース		適宜									
	清浄リネン・不潔リネンスペース		適宜									
待合		適宜										
救急車着せ (屋外)												
トリアージスペース (屋外)												
5. 手術部門												
手術部	手術室 1 (BCR)	1	64以上	64								
	前室 (BCR用)	1	12	12								
	手術室 2	1	64以上	64								
	手術室 3	1	49以上	49								
	手術室 4	1	49以上	49								
	手術室 5	1	49以上	49								
	手術室 6	1	49以上	49								
	手術室 7	1	49以上	49								
	手術室 8	1	72以上	72								
	特等手術室スペース	1	80以上	80								
	手術ホール		適宜									
	ポータブル器材置場	3	15	45								
	器材室	1	64	64								
	ME作業室	1	20	20								
	診療材料保管庫	1	20	20								
	サテライトファーマシー	1	20	20								
	汚物処理室	1	12	12								
	廃棄物置場	1	6	6								
	清浄リネン・不潔リネンスペース		適宜									
	手術ホール前室	1	30	30								
	受付	1	10	10								
	スタッフステーション	1	30	30								
	管理スペース	1	5	5								
	スタッフ控室	1	30	30								
IC室	3	8	24									
家族待合	1	12	12									
OP患者WC	2	4	8									
スタッフ諸室	医師控室	1	30	30								
	麻酔科医控室	1	30	30								
	カンファレンス室	1	30	30								
	職員更衣室 (男)	2	50	100								
	職員更衣室 (女)											
	ユニットシャワー		含む									
	ユニホームストック		適宜									
職員用トイレ	2	2	4									

部門名	諸室名	諸元表記載内容			提案プラン			床	壁	天井	天井高 (mm)	備考
		室数 (室)	面積 (㎡)	合計 (㎡)	室数 (室)	面積 (㎡)	合計 (㎡)					
	スタッフ通路		適宜									
日帰り手術諸室	更衣室	2	6	12								
	処置室	1	20	20								
6. 中央材料部門												
中央材料室	洗浄消毒室	1	80	80								
	洗濯乾燥機室	1	9	9								
	組立室	1	100	100								
	オートクレープ機械室		合									
	既滅菌保管室	1	80	80								
	払出室	1	20	20								
	中材事務室	1	20	20								
	貸出物品器材庫	1	30	30								
	RO水機械室	1	6	6								
7. 薬劑部門												
薬劑部	調剤室	1	250	250								
	製剤室	1	合									
	注射剤室	1	合									
	無菌製剤室	1	15	15								
	抗がん剤調製室	1	15	15								
	前室 (無菌製剤・抗がん剤調製)	1	4	4								
	薬品保管庫	1	15	15								
	D I 室	1	15	15								
	スタッフ室	1	45	45								
	当直・仮眠室	1	6	6								
	相談室	1	9	9								
	配薬カート置場	1	40	40								
	検収スペース	1	適宜									
	治験事務局	1	15	15								
8. 放射線部門 (放射線治療を含む)												
放射線部門	一般撮影室 (立位・臥位)	4	33以上	132								
	乳房撮影室	1	20以上	20								
	透視室	1	36以上	36								
	同上前室	1	2	2								
	同上更衣室	1	3	3								
	同上患者WC	3	3	9								
	血管撮影室	2	40以上	80								
	同上前室・前処置・回復室	1	24	24								
	同上機械室	2	適宜									
	同上患者用更衣室	2	4	8								
	同上物品保管庫	1	10	10								
	同上スタッフ更衣室	2	5	10								
	同上スタッフシャワー室	1	4	4								
	特来血管撮影室エリア	1	48	48								
	C T 室	3	40以上	120								
	同上更衣室	4	4	16								
	同上前室・前処置・回復室	2	20	40								
	同上機械室	1	12	12								
	MR I 室	2	48以上	96								
	同上前室・前処置・回復室	2	20	40								
	同上更衣室	4	5	20								
	同上機械室	2	10	20								
	特来MR I エリア	1	48以上	48								
	E S W L (結石破砕室)	1	30以上	30								
	待合		適宜									
	操作ホール		適宜									
	受付		適宜									
	放射線科撮影室	1	30	30								
	物品管理室	1	10	10								
	スタッフ室	1	45	45								
	倉庫	1	10	10								
	ポータブル器材置場	1	8	8								
	当直・仮眠室	2	6	12								
	スタッフWC	2	2	4								
核医学関連	管理室	1	15	15								
	S P E C T 室	1	45以上	45								
	同上操作室	1	15	15								
	準備室	1	15	15								
	処置・回復室	1	15	15								
	医薬品保管庫	1	9	9								
	患者用HWC	1	4	4								
	ユニットシャワー	1	2	2								
放射線治療関連	放射線治療装置室	1	140以上	140								
	治療用C T 室	1	36以上	36								
	操作・治療計画・品質管理室	1	30	30								
	工作室	1	30	30								
	受付	1	2	2								
	更衣室	1	2	2								
	回復室	1	6	6								
	待合		適宜									
	患者用HWC	1	4	4								
	診察室	1	10以上	10								
9. 検査部門												
検体検査室	検体検査室	1	200	200								
	遺伝子検査室	1	20	20								
	当直・仮眠室	1	6	6								
	スタッフ室	1	20	20								
	保管庫	1	10	10								
	試薬保管庫	1	10	10								
細菌検査	細菌検査室	1	35	35								
	前室	1	10	10								
輸血部門	輸血検査室	1	30	30								
	血液製剤管理室	1	15	15								
生理検査	エコー室 大	3	15以上	45								
	エコー室 小	2	12以上	24								

部門名	諸室名	諸元表記載内容			提案プラン			床	壁	天井	天井高 (mm)	備考
		室数 (室)	面積 (㎡)	合計 (㎡)	室数 (室)	面積 (㎡)	合計 (㎡)					
	心電図室	3	12以上	36								
	運動負荷心電図室	1	15以上	15								
	多目的検査室	1	15以上	15								
	呼吸機能検査室	1	10以上	10								
	臭覚検査室	1	6以上	6								
	聴力検査室	1	20以上	20								
	脳波室	1	10以上	10								
	脳波室前室	1	適宜									
	洗髪用洗面台	1	適宜									
	脳電図・神経室	1	10以上	10								
	技師所見スペース	1	20	20								
	待合	1	適宜									
	受付	1	4	4								
10. 病理部門												
病理検査	検体受付コーナー	1	4	4								
	切出・固定室	1	20	20								
	包埋・薄切室	1	30	30								
	顕微鏡室	1	20	20								
	資料・カルテ保存室	1	40	40								
	手術検体処理室	1	6	6								
	保管室	1	12	12								
	試薬保管室	1	12	12								
	スタッフ室	1	20	20								
	衛生室・病理解剖室	職員用出入口		適宜								
	更衣室	1	6	6								
	スタッフWC	1	2	2								
	シャワー室	1	6	6								
	スタッフ前室	1	10	10								
	解剖室	1	30	30								
	標本室	1	15	15								
	遺体冷蔵庫	1	6	6								
	聖安室	1	20	20								
	家族控室	1	12	12								
11. 臨床工学部門												
臨床工学	機器保守室	1	80	80								
12. 内視鏡検査部門												
内視鏡検査	内視鏡室	5	20以上	100								
	内視鏡透視室	2	36以上	72								
	同上操作室	1	適宜									
	受付	1	2	2								
	患者用トイレ	個室	2	2	4							
	患者用トイレ	車椅子用	2	4	8							
	患者用更衣室	男女	2	20	40							
	前処置室		1	20	20							
	リカバリー室		1	60	60							
	説明室		2	10	20							
	洗浄室		1	20	20							
	内視鏡保管庫		1	15	15							
	器材室		1	10	10							
	スタッフ室		1	20	20							
	スタッフ動線			適宜								
待合			適宜									
13. リハビリテーション部門												
リハビリテーション	理学療法室	1	300	300								
	作業療法室 (ADLコーナー)	1	合									
	言語療法室	3	9以上	27								
	診察室	1	10	10								
	受付	1	4	4								
	待合スペース	1	適宜									
	スタッフ室	1	30	30								
	器材庫	1	20	20								
	患者トイレ	1	4	4								
	14. 栄養部門											
栄養部門	検収室	1	適宜									
	冷蔵室	1	適宜									
	冷凍室	1	適宜									
	食品庫	1	適宜									
	日配品食品庫	1	適宜									
	倉庫	1	適宜									
	下処理室	1	適宜									
	調理室	1	適宜									
	製品チルド庫	1	適宜									
	盛付スペース	1	適宜									
	配膳車プール	1	適宜									
	衛生準備室 (前室)	1	適宜									
	下膳車プール・洗浄室	1	適宜									
	トイレ	4	適宜									
	更衣・休憩室	2	適宜									
栄養員事務室	1	適宜										
ギャベジ室	1	適宜										
備蓄倉庫	1	30	30									
15. 管理部門												
管理系諸室	院長室	1	18	18								
	院長室	1	18	18								
	看護部長室	1	18	18								
	事務長室	1	18	18								
	持来幹部諸室	3	18	54								
	業者打合せ室	1	30	30								
	医局	1	420	420								
	メディカルアシスタントスペース		合									
	研修医室	1	50	50								
	コミュニケーションスペース	1	30	30								
	看護部事務室	1	40	40								
	実習生室	1	72	72								

部門名	諸室名	諸元表記載内容			提案プラン			床	壁	天井	天井高 (mm)	備考	
		室数 (室)	面積 (㎡)	合計 (㎡)	室数 (室)	面積 (㎡)	合計 (㎡)						
	同上更衣室	2	20	40									
	診療推進室	1	40	40									
	講堂兼職員食堂	1	250	250									
	会議室 大	1	120	120									
	会議室 中	2	50	100									
	会議室 小	3	30	90									
	オープンカンファレンススペース		適宜										
	シミュレーション室	1	30	30									
	職員更衣室(男)	1	100	100									
	職員更衣室(女)	1	240	240									
	ユニフォームストック		適宜	適宜									
	仮眠・当直エリア	1	80	80									
	総合受付	1	21	21									
	会計受付	1	6	6									
	事務室	1	120	120									
	ポランディア室	1	10	10									
	応接面談室	2	6	12									
	給湯室		適宜										
	守衛室	1	10	10									
	時間外受付当直室	3	6	18									
	医療安全室	1	20	20									
	感染対策室	1	20	20									
	診療情報管理室	1	40	40									
	院内保育	保育室	1	100	100								
		事務室	1	25	25								
		トイレ	1	15	15								
調理室		1	20	20									
患者・利用者厚生部門	院内学級	1	40	40									
	コンビニエンスストア・売店スペース	1	120	120									
	ラウンジスペース	1	80	80									
	コインランドリー	1	15	15									
	組合室兼倉庫	1	30	30									
共用	清掃員控室・更衣室	1	30	30									
	清掃用具庫	1	36	36									
	WC		適宜										
	授乳室	1	6	6									
	車椅子収納エリア 正面玄関 車椅子収納エリア 視台E.V付近	1	10 5	10 5									
その他	タクシー乗り場	1											
	タクシー待機場所	1											
	コミュニティバス乗り場	1											
16. 医療情報部門													
医療情報	サーバー室	1	80	80									
	情報管理室	1	20	20									
	予備機保管室	1	20	20									
17. 物品管理部門													
供給関係	SPD倉庫	1	100	100									
	マットレス倉庫	1	20	20									
	清潔リネン倉庫	1	36	36									
	不潔リネン庫	1	30	30									
	備蓄倉庫	1	50	50									
廃棄物関係	ごみ置場	1	20	20									
	感染性廃棄物置場	1	10	10									
	粗大ゴミ置き場	1	10	10									
18. 設備部門													
設備部門	中央監視室		適宜										
	機械室		適宜										

(様式 1 1 - 1) 施設概要計画書② 構造計画

項目	内容	備考欄
1) 構造種別		
2) 免震装置種別		
3) 架構形式		
4) スパン		
5) 基礎計画 ① 基礎形式 ② 杭種等		
6) 積載荷重		
7) 振動への配慮事項		
8) 設定した設計クライテリア		
9) 斜面地に対する配慮事項		
10) その他		

※上表に倣い、原則文章でA 4判 1枚以上に記載してください。(項目・行の追加は可)

※必要に応じ、任意書式で図等を用いての補足は可とします。

(様式 1 1 - 1) 施設概要計画書③ 電気設備計画

項目	内容	備考欄
1) 受変電設備		
2) 非常用発電機設備		
3) 直流電源設備		
4) 無停電電源設備		
5) 幹線動力設備		
6) 医療用接地設備		
7) 電灯設備		
8) コンセント設備		
9) 電話通信設備		
1 0) 情報用配管設備		
1 1) 電気時計設備		
1 2) 拡声設備		
1 3) テレビ共同受信設備		
1 4) ナースコール設備 (機器別途工事)		
1 5) 外来呼出設備		
1 6) インターホン設備		
1 7) 監視カメラ設備		
1 8) セキュリティ設備		
1 9) 視聴覚設備 (音響・映像設備)		
2 0) 音声案内設備 (身体障がい者対応設備)		
2 1) 防災設備 (自動火災報知設備)		
2 2) 雷保護設備		
2 3) 電力監視設備		
2 4) その他		

※上表に倣い、原則文章でA 4判 1枚以上に記載してください。(項目・行の追加は可)
 ※必要に応じ、任意書式で図等を用いての補足は可とします。

(様式 1 1 - 1) 施設概要計画書④ 空調設備計画

項目	内容	備考欄
1) 空調設備		
2) 換気設備		
3) 排煙設備		
4) 自動制御設備		
5) その他		

※上表に倣い、原則文章でA 4判 1枚以上に記載してください。(項目・行の追加は可)
※必要に応じ、任意書式で図等を用いての補足は可とします。

(様式 1 1 - 1) 施設概要計画書⑤ 衛生設備計画

項目	内容	備考欄
1) 衛生器具設備		
2) 給水設備		
3) 排水設備		
4) 給湯設備		
5) 消火設備		
6) 医療ガス設備		
7) 排水処理設備		
8) 厨房機器設備		
9) 給蒸設備		
10) ガス設備		
11) その他		

※上表に倣い、原則文章でA4判 1枚以上に記載してください。(項目・行の追加は可)
※必要に応じ、任意書式で図等を用いての補足は可とします。

(様式 1 1 - 1) 施設概要計画書⑥ 昇降機計画

項目	内容	備考欄
1) 種別 (乗用・人荷用等)		
2) 定員		
3) 積載荷重		
4) かご寸法・定格速度		
5) その他		

※上表に倣い、原則文章でA 4判 1枚以上に記載してください。(項目・行の追加は可)
※必要に応じ、任意書式で図等を用いての補足は可とします。