〔別紙２〕

☆箕面市総合保健福祉センター　取替必須機器一覧表

	種　　別	名　　称	能　力　等	台　数
1	熱源機器類	吸収式冷温水発生器	210USRT	2
		冷却塔	210RT	2
		冷却塔(密閉式)	80RT	1
		冷却水ポンプ	22KW	2
		冷温水ポンプ	11KW	2
		冷温水2次ポンプ	15KW	1
		冷温水2次ポンプ	37KW	1
		ﾋﾟｰﾏｯｸ用熱源ﾎﾟﾝﾌﾟ	15KW	2
		ﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗ	WY7041	1
		熱量演算器	WY7048E	1
		ボイラー	754KW　（定格出力）	1
		ボイラー	465KW　（定格出力）	1
		ラインポンプ	0.75KW	2
2	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	パッケージエアコン	1.3KW	4
		パッケージエアコン	1.5KW	3
		パッケージエアコン	3KW	3
		パッケージエアコン	3.5KW	4
		パッケージエアコン	5.5KW	2
		パッケージエアコン	3.5KW+2.2KW	4
		パッケージエアコン	3.5KW+3.75KW	3
		パッケージエアコン	5.5KW+3.75KW	1
		パッケージエアコン	5.5KW+6.5KW	1
		床置きピーマック	3.75KW	1
		床置きピーマック	5.5KW	2
		床置きピーマック	5.5KW+5.5KW	1
3	空調機	エア搬送ユニット	3000㎥/h	2
		エア搬送ユニット	3300㎥/h	2
		エア搬送ユニット	4400㎥/h	1
		エア搬送ユニット	4700㎥/h	1
		エア搬送ユニット	5300㎥/h	1

☆箕面市総合保健福祉センター　取替必須機器一覧表

	種　　別	名　　称	能　力　等	台　数
		エア搬送ユニット	7300㎥/h	1
		エア搬送ユニット	8000㎥/h	1
		エア搬送ユニット	8500㎥/h	1
		エア搬送ユニット	9650㎥/h	2
		エア搬送ユニット	11900㎥/h	2
		エア搬送ユニット	14700㎥/h	2
		エア搬送ユニット	19500㎥/h	1
4	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU	900Kcal/h	7
		FCU	1030Kcal/h	13
		FCU	1350Kcal/h	9
		FCU	1550Kcal/h	22
		FCU	1800Kcal/h	24
		FCU	2060Kcal/h	21
		FCU	2700Kcal/h	28
		FCU	3090Kcal/h	19
		FCU	3610Kcal/h	7
5	ロスナイ	HEX	150㎥/h	3
		HEX	250㎥/h	3
		HEX	500㎥/h	5
		HEX	650㎥/h	5
6	膨張タンク	熱源水用	密閉式　400L	1
7	ごみドラム	生ゴミ処理ドラム	0.75KW	1
8	給排水ポンプ等	上水揚水ポンプ	3.7KW	1
		雑用水揚水ポンプ	5.5KW	2
		雨水濾過送水ポンプ	1.5KW	1
		汚水等排水ポンプ	2.2KW	6
		駐車場・湧水排水	0.75KW	4
		湧水・主機械室排水	1.5KW	4
9	照明設備	誘導灯	FL-10W	30
		誘導灯	FL-20W（一部音声付き）	211
		誘導灯	FLR-40W	19
		誘導灯	FPL-36W	17

☆箕面市総合保健福祉センター　取替必須機器一覧表

	種　　別	名　　称	能　力　等	台　数
		照明設備	FDL-13W	80
		照明設備	FDL-27W	912
		照明設備	FL-20W	230
		照明設備	FLR-110W	116
		照明設備	FLR-40W	3058
		照明設備	FPL-36W	205
		照明設備	JD-100W	130
		照明設備	FPR-96W	60
		照明設備	その他特殊電球等	710
		外灯　ポール灯	MT150W	13
		外灯　庭園灯	FDL27W	28
		外灯　カラーコーン型	HF40W	4
		外灯　側面埋込灯	FPL18W	25
		外灯　柱灯	FPL13W	18
10	受電設備	屋外用高圧交流ガス負荷開閉器	3GDU、7.2ｋV、300A	2
		引込ケーブル	6.6ｋV、CTV100sq、85m	2
		高圧進相コンデンサー	115kvar	3
		リアクトル	15kvar	3
		高圧真空電磁接触器（VCS）	CVS　200A	3
		継電器類	過電流継電器、地絡方向継電器、不足電圧継電器等	11
		高圧真空遮断器　　（VCB）	VCB、7.2ｋV、600A	6
		高圧交流負荷開閉器（LBS）	300KVA	3
		高圧交流負荷開閉器（LBS）	500KVA	2
		変圧器	500KVA、三相	2
		変圧器	300KVA、三相	1
		変圧器	300KVA、単相	3
		変圧器	100KVA、スコットトランス	1
		自動定電圧装置付きサイリスタ整流器	GTSC100-50V	1
		避雷器	音羽電気工業　CA-6H	2

☆箕面市総合保健福祉センター　取替必須機器一覧表

	種　　別	名　　称	能　力　等	台　数
11	空調制御盤等	中央監視制御装置	三菱ﾋﾞﾙﾃｸﾉ製、本体、画面印刷装置他	1
		ローカルコントローラ	三菱LCPユニット	21
		ユニットコントローラ	MODERL10	14
		マスターコントローラ	MC-1	1
		個別空調ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調節器	VAV　WY7106B	2
12	インバーター	PMAC熱源水ﾎﾟﾝﾌﾟ用	三菱FR-D720-15K	1
		保健　冷温水ポンプ用	三菱FR-F720-37K	1
		老健　冷温水ポンプ用	三菱FR-F720-15K	1
13	消防用防災盤	復号GR型受信盤	能美防災製 FCRG090型	1
14	総合放送盤	防災盤連動型	National	1
15	水栓	自動フラッシュバルブ	大便器用	37
		自動フラッシュバルブ	小便器用	39
		自動手洗い水栓	単水栓	67
		自動手洗い水栓	混合水栓	21
16	給排気ファン	浴室給気ファン	0.08KW	2
		浴室・脱衣室等排気ファン	0.04KW	5
		浴室・脱衣室等排気ファン	0.05KW	4
		浴室・脱衣室等排気ファン	0.08KW	4
		トイレ排気ファン	0.08KW	1
		トイレ排気ファン	0.15KW	2
		トイレ排気ファン	0.27KW	7
		トイレ排気ファン	0.45KW	1
		喫茶るうぷ排気ファン	0.045KW	1