

箕 面 市 立 西 南 図 書 館

電話交換機保守点検業務委託仕様書

電話交換機保守点検業務委託仕様書

本仕様書は、箕面市立西南図書館の電話交換機保守点検業務の委託内容を示すものである。

- 1 委託場所
箕面市立西南図書館（箕面市半町四丁目 6 番 3 9 号）
- 2 委託期間
契約書と同じ
- 3 対象設備及び業務内容
別紙のとおり
- 4 業務時間
施設管理者、業務委託事業者の双方で協議の上、決定する。
- 5 保守方法
 - （1）定期点検
年 1 回（10 月）
 - （2）臨時点検
施設管理者より故障発生連絡を受けた場合、受託者は早急に対応するものとする。結果、軽微な修理が必要な場合は、契約内において施設管理者の承認を得て実施し、速やかに復旧し通常使用を可能にすることとする。
- 6 業務報告
業務受託事業者は、業務終了後、速やかに報告書を提出し、施設管理者の承認を得ることとする。

別紙

交換機器種名	FUJITSU E-230	
機器名	点検項目	
交換機	外観	機器材の変形、損傷、汚れ、発錆
		転倒防止
		環境条件
		清掃
	各トーン送出試験	
	外線回路発信補足接続試験	
	内線回路発信補足接続試験	
	各種機能接続試験	
	ソフト点検	運転ファイルの管理
電源装置	外観	機器材の変形、損傷、汚れ、発錆
		転倒防止
		環境条件
		清掃
	常用電源・蓄電池等電圧	
	表示時刻調整、留守電装置機能試験	
回線に関するMDF・IDF	外観チェック	
	各端子点検	
	屋内配線点検	
電話機	外観チェック	
	各種機能試験	
	機器配線点検	

設備概要	
収容局線(アナログ)	(現用2／実装24)
多機能内線	(現用5／実装8)
単機能内線	(現用21／実装24)
※内線は、モジュラー止めなど内線化しているものは全て含む(尚、通線のみは含まない)	