

箕 面 浄 水 場

フロン類定期点検業務 委託仕様書

箕面市上下水道局 箕面浄水場 フロン類定期点検業務委託仕様書

1. 対象施設

箕面市上下水道局 箕面浄水場 箕面市箕面2丁目7番1号

2. 対象機器

	空調機の 用途	室外機			接続する 室内機台数
		メーカー	型番	出力	
1	1階用	三菱電機	PUHY-P730SDM-G	13.7 kW	5台
2	2階用	ダイキン	SRY15JA-C	11 kW	1台
3	3階用	三菱電機	PUHY-P560DMG2	9.9 kW	6台

3. 業務内容

- (1) 対象機器について、フロン排出抑制法に基づく定期点検を行う。
- (2) 初度点検は平成29年度下半期に行い、以降法定のとおり3年に1回点検する。
- (3) 点検実施者は、専門点検の方法について十分な知見を有する者とする。

4. その他

- (1) 業務着手前に着手届を、完了後に完了届を提出すること。
- (2) 点検時に、室内等汚れる可能性がある場合は、該当機器の下部周辺を養生すること。
- (3) 法令の要件を満たす点検記録簿を作成し提出すること。
- (4) 本仕様書に記載なき事項については、施設管理者と協議の上決定すること。