

箕 面 市 立 幼 稚 園

消防設備等点検業務委託仕様書

箕面市立幼稚園消防設備等点検業務仕様書

1. 委託場所

- ・ かやの幼稚園 (箕面市萱野2丁目7番16号)
- ・ せいなん幼稚園 (箕面市瀬川3丁目2番3号)
- ・ とよかわみなみ幼稚園 (箕面市小野原東4丁目27番43号)
- ・ なか幼稚園 (箕面市箕面5丁目10番23号)

2. 対象設備

各幼稚園の消防用設備（別表1のとおり）及び建築設備

3. 業務機関

契約書と同じ。

4. 一般事項

- 1) 本委託は、契約書、本仕様書及び現場説明事項に基づき発注者の指示に従い施行すること。
- 2) 本委託に関する法令、条例、諸規則等は、これを遵守すると共に関係各官庁の定める規定に基づき施行すること。
- 3) 本仕様書は本委託の基本的内容について定めたものであり、記載されていない事項であっても、当然必要であると判断されるものについては、受注者の責任において施行すること。
- 4) 受注者及び業務関係者は、発注者の管理上の諸規定及び指示に従うこと。
- 5) 本委託施行にあたっては、労働安全衛生法及びその他関係諸法令を遵守して安全作業を行い、労務災害等の発生がないよう努めること。
- 6) 本委託施行にあたり疑義が生じた場合は、そのつど発注者と協議し、その指示に従うこと。

7) 提出書類

- | | |
|----------------|-----|
| ①消防用設備等点検結果報告書 | 各3部 |
| ②建築設備等点検結果報告書 | 各2部 |
| ③その他発注者の指示するもの | |

5. 業務内容

各園の消防用設備等（消火器具、自動火災報知設備、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識その他付随するもの）について総合点検年1回（年度後半）及び機器点検年2回（年度前半と後半）の点検を行い、また建築設備等（非常用照明の検査、建築基準法第12条の規定による定期検査）について年1回（年度後半）の点検を行い、それぞれその都度結果報告提出書類を作成する。また不良箇所があった場合には、

写真を添付した報告書を作成すること。

【別表1】

消防設備設置数一覧表(幼稚園)

				かやの	せいなん	なか	とよかわ みなみ	合計	
消火器具				6	10	6	8	30	
自動火災報設備	設備の有無(※1)			1	1	1	1		
	設備			7	4	4	4	19	
	受信機回線			10	5	5	5	25	
	感知器	差動式	分布型	空気管	0	0	0	0	0
				熱電対	0	0	0	0	0
			スポット型		20	16	21	18	75
		定温スポット型		4	4	6	5	19	
		煙式	イオン		0	0	3	0	3
			光電		5	3	0	6	14
		地区音響装置			4	2	3	0	9
	発信機			4	2	3	4	13	
非常警報器具放送				1	0	0	1	2	
スピーカー				－	－	－	－	－	
避難器具 救助袋				－	－	－	－	－	
金属梯子				－	－	－	－	－	
誘導灯	設備(分電盤)			2	1	1	2	6	
	避難口	大型		0	0	1	0	1	
		中型		4	3	6	6	19	
		小型		1	2	0	1	4	
	通路	大型		0	0	0	0	0	
		中型		2	2	2	0	6	
		小型		0	0	0	4	4	
防排煙設備	設備(制御盤)			－	－	－	－	－	
	連動感知器	イオン		－	－	－	－	－	
		光電		－	－	－	－	－	
	防火戸			－	－	－	－	－	
	シャッター			－	－	－	－	－	
漏電火災警報機				0	1	0	0	1	

※1 自動火災報知設備の有無一有りは「1」、無しは「0」を入力