

箕 面 市 立 幼 稚 園

ガスヒートポンプエアコン
保守点検業務委託仕様書

ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託仕様書

箕面市立幼稚園のガスヒートポンプエアコンの保守点検業務については、以下の内容により実施するものとする。

1 委託場所

箕面市立かやの幼稚園（箕面市萱野2丁目7番16号）

箕面市立とよかわみなみ幼稚園（箕面市小野原東4丁目27番43号）

2 業務期間

契約書と同じ

3 対象設備

ガスヒートポンプエアコン

設置場所	メーカー	品名	型番
かやの幼稚園	Panasonic	GHP室外機	U-GZ560T1D
とよかわみなみ幼稚園	Panasonic	GHP室外機	U-GZ450T1D

※上記室外機とそれに対応する室内機本体・庫内機本体・水熱交換ユニット本体及びリモートコントローラー本体とする。（以下、「対象機器」とする。）

4 業務内容

（1）毎年定期点検（点検時期 3月）

年度あたり1回、対象機器各部の点検もしくは調整または部品交換等を行う。

（2）故障修理

対象機器に万一故障が発生し連絡を受けた場合、速やかにサービスマンを派遣し、適切な故障修理を行い、通常使用を可能にすることとする。

5 業務時間

施設管理者、業務受託事業者の双方協議の上決定する。

6 業務報告

業務受託事業者は、業務終了後、速やかに報告書を提出し、施設管理者の承認を得ることとする。

7 一般事項

- (1) 本契約は、契約書、本仕様書及び現場説明事項に基づき発注者の指示に従い施行すること。
- (2) 本委託に関する法令、条例、諸規則等は、これを遵守すると共に関係各官庁の定める規程に基づき施行すること。
- (3) 本仕様書は本委託の基本的内容について定めたものであり、記載されていない事項であっても、当然必要であると判断されるものについては、受注者の責任において施行すること。
- (4) 受注者及び業務関係者は、発注者の管理上の諸規定及び指示に従うこと。
- (5) 本委託施行にあつた手は、労働安全衛生法及びその他関係諸法令を遵守して安全作業を行い、労務災害等の発生が無いよう努めること。
- (6) 本委託施行にあたり疑義が生じた場合は、その都度発注者と協議し、その指示に従うこと。