

箕 面 市 立 幼 稚 園

フロン類定期点検業務委託仕様書

箕面市立幼稚園 フロン類定期点検業務委託仕様書

1. 対象施設

- | | |
|-----------------|------------------|
| ①箕面市立かやの幼稚園 | 箕面市萱野2丁目7番16号 |
| ②箕面市立とよかわみなみ幼稚園 | 箕面市小野原東4丁目27番43号 |

2. 対象機器

	空調機の 用途	室外機			接続する 室内機台数
		メーカー	型番	出力	
①	保育室用	Panasonic	U-GZ560T1D	12.4kw	4台
②	保育室用	Panasonic	U-GZ450T1D	10.0kw	4台

3. 業務内容

- (1) 対象機器について、フロン排出抑制法に基づく定期点検を行う。
- (2) 初度点検は平成29年度下半期に行い、以降法定のとおり3年に1回点検する。
- (3) 点検実施者は、専門点検の方法について十分な知見を有する者とする。

4. その他

- (1) 業務着手前に着手届を、完了後に完了届を提出すること。
- (2) 点検時に、室内等汚れる可能性がある場合は、該当機器の下部周辺を養生すること。
- (3) 法令の要件を満たす点検記録簿を作成し提出すること。
- (4) 本仕様書に記載なき事項については、施設管理者と協議の上決定すること。