

旧箕面市立老人福祉センター松寿荘

消防設備定期点検業務仕様書

旧箕面市立老人福祉センター松寿荘 消防設備定期点検業務仕様書

1. 点検物件

- (1) 建築物名：旧箕面市立老人福祉センター松寿荘
- (2) 所在地：箕面市稲六丁目9番1号
- (3) 用途：事務所
- (4) 構造及び規模：鉄筋コンクリート造延べ面積 3,687.58 m²の内
約 500 m²使用

2. 点検種目

- (1) 消火器 (FM3000X) 5 個の点検
- (2) 誘導灯および誘導標識の点検 (1 カ所ずつ)

3. 点検業務の内容

消防法第 17 条 3 の 3 の規定に基づく消防用設備の定期点検報告に必要な点検及びその報告手続き (年 2 回、第 2 四半期・第 4 四半期)

4. 点検方法

消防庁告示第 8 号の点検基準及び点検表の様式により行う。

5. その他

この仕様書に定めない事項については、必要に応じて当事者が協議の上、決定するものとする。