

エレベーター保守作業報告書 (小荷物専用昇降機)

奥平市立 東保育所 御中
 28 年 8 月 12 日
 入館 15 時 50 分 退館 16 時 15 分

お認め印

毎度お引立を賜り厚くお礼申し上げます。
 下記の保守作業を実施いたしましたのでご報告申し上げます。

8 月分

お客様への連絡事項

作業記号のご説明 √印：異常のないもの ×印：修理を要するもの ○印：調整、清掃、注油したもの

項番	作業箇所	号機	項番	作業箇所	号機
機械室					
1	機械室環境の状態	√	20	戸の開閉装置	√
2	巻上機・モーター	√	21	ガイドシュー・給油機	√
3	ブレーキ	√	22	ガイドレール	√
4	制御盤・受電盤	√	23	着床装置	√
5	調速機		24	主ロープ調速機ロープ	√
6	階床選択機		25	つり合いおもり	√
7	そらせ車	√	26	かごおもり用吊り車	
かご室					
8	かご走行状態	√	27	ドアスイッチ・ドアインターロックスイッチ	√
9	内装・照明・ファン	√	28	上・下部リミットスイッチ	√
10	外部への連絡装置		29	非常止め装置	
11	停電灯装置		30	移動ケーブル	√
12	操作盤・表示ランプ		31	配線・配管	√
13	戸閉め安全装置		32	緩衝器(バフファース)	
乗 場					
14	かご着床状態	√	33	調速機ロープテンション	
15	戸の開閉状態	√	その他		
16	戸と敷居(シル)	√	34	地震時管制運転	
17	呼びボタン・表示ランプ	√	35	火災時	×
18	外部開放装置	√	36	停電時	×
昇降路					
19	かご上・昇降路・ピット環境状態	√	37	車いす仕様装置	
日常管理のお願い ● 毎朝一往復運転し、異常のないことを確認して下さい。 ● 定員・積載量を厳守するように指導下さい。 ● 運転時は、かごをゆらしたりとびはねるなど、振動を与えないよう指導下さい。 ● 小さい子供はひとりで乗せないようご指導下さい。 ● 地震・火災時は絶対使用しないようご指導下さい。					

社内連絡事項