

箕面市監査委員告示第 4 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項及び第4項の規定により実施した令和6年度定期監査（施設監査）の結果について、同条第9項の規定により次のとおり告示する。

令和6年8月27日

箕面市監査委員 瀧 洋二郎  
同 藤 田 貴 支



令和6年度

(2024年度)

定期監査報告書

(施設監査)

箕面市監査委員

# 施設監査

## 1 基準準拠等

この報告は、箕面市監査基準に準拠している。また、同基準に基づく箕面市監査計画のうち定期監査監査計画及び令和6年度年間監査計画に則って監査を実施した。

## 2 監査の種類

財務監査（地方自治法第199条第1項）及び行政監査（同条第2項）（箕面市監査基準第6条第2項の規定により併せて行う。）。ただし、定期監査監査計画の監査の対象に記載する施設監査に限る。

## 3 監査の対象

西南小学校、第三中学校、青少年指導センター、郷土資料館、止々呂美支所、豊川支所

## 4 監査の日程及び実施場所

令和6年6月25日から8月2日まで 監査委員事務局及び各対象施設

## 5 監査の着眼点

全国都市監査委員会が定める監査等の着眼点に準ずる。

## 6 監査の主な実施内容

事務（施設の管理運営を含む）の執行が法令及び例規に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼とし、とりわけ施設の管理運営が適正かつ効率的に行われ、安全性が確保されているかに留意して実施した。

監査の重点項目としては、契約関連事務及び補助金・交付金等事務を必須項目とし、これにリスクの重要度、市民の関心の高い事業等として、切手受払簿等の出納事務、学校の保管薬品に関する事務、消耗品購入に関する事務、その他、機械・電気・消防設備等の施設管理に関する事務、備品管理に関する事務並びに学校に係る防災、防犯及び危機管理に関する事務を選択項目として加えた。

これら重点項目に関係する簿冊等の書類を提出させて内容を確認するとともに、6月17日、18日及び19日に事務局職員による現地視察を含めた予備監査を行い、施設管理担当者等に対して質問し、説明を求めた。

予備監査の結果を踏まえ、施設ごとに課題と思われる事項についても対象に加え、担当部局に対して調査票により説明を求めた。

## 7 監査の結果

監査の重点項目を含め予算の執行その他財務に関する事務は、概ね適正に執行されていた。各施設とも公金は適正に管理されている。しかし、依然として事務処理上の軽易なミスが散見されるとともに、共通して改善・検討を要する事項は以下のとおりである。

- ①消耗品等の購入において、障害者優先調達を積極的に活用し、活用できない場合は業種に応じた市内業者を優先するなど、市の物品調達の方針・ルールを理解し、遵守するよう努められたい。
- ②備品の管理について、備品台帳に記載されている備品が見当たらない、使用していない備品を保管している等の課題があり、特に学校においては、今後使用する見込みがない公印があるため、教育委員会事務局として、一斉に廃棄するなど対策を講じられたい。
- ③切手受払簿については、少なくとも年1回は管理職が確認してその証拠を残すなど、様式の変更も含めて、組織的なチェック体制を図られたい。

上記3点以外の各施設の監査結果については、次頁以下に記載のとおりである。各施設とも、引き続き、適正かつ効率的で安全な管理運営に尽力されることを要望する。

## 8 監査執行者

監査委員 瀧 洋 二 郎

監査委員 藤 田 貴 支

## 西南小学校

### (1) 施設概要

- ①開設 昭和47年4月1日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上4階建
- ③敷地面積 19,951㎡
- ④延床面積 8,210㎡
- ⑤管理体制 校長1名、教頭1名、教職員72名

### (2) 防災・防犯対策について

防災訓練（火災・地震）を各年1回と、不審者侵入対策のさすまたを用いた不審者対応訓練を実施しており、消火器60台、AED1台が設置されている。

さすまたについては、効果的な配置となるよう、警察に助言を求めることを含め、全校共通の課題として教育委員会事務局で対応を検討されたい。

### (3) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されている。

### (4) 施設・設備の安全点検・安全管理

施設の老朽化に伴い天井からの雨漏りや屋外階段の錆などが生じており、対応が必要だが早急にはできない箇所については、安全・衛生管理の面で課題がある。それに関連し、学校給食施設定期点検でチェックされた箇所への改善対応が一部されていないことについては、引き続き学校施設管理室と対策を講じられたい。

### (5) 薬品庫及び台帳管理について

薬品管理簿の記載不備があったので、組織的なチェック体制を図り、正確な在庫確認ができるよう改善されたい。特に劇薬は、ロッカーの施錠を確実にを行い、紛失があればすぐにわかるように図られたい。管理ルールについては、全校共通の課題として教育委員会事務局で対応を検討されたい。

## 第三中学校

### (1) 施設概要

- ①開設 昭和48年4月1日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上4階建
- ③敷地面積 26,867㎡
- ④延床面積 9,558㎡
- ⑤管理体制 校長1名、教頭1名、教職員44名

### (2) 防災・防犯対策について

防災訓練（火災・地震）を各年1回実施しており、消火器59台、AED1台が設置されている。

消火器は、普通教室周辺には設置されておらず、職員室付近に集中しているので、消防計画を確認の上、適切な配置を検討されたい。

不審者侵入対策のさすまたについては、効果的な配置となるよう、警察に助言を求めることを含め、全校共通の課題として教育委員会事務局で対応を検討されたい。

### (3) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されているが、消火器については上記のとおり配置を検討されたい。

また、普通教室の旧式の蛍光灯設備について、寿命等による故障を機にLEDに更新しているが、その間一時的に照度が低い状況になるので、学校照明設備の更新計画について検討されたい。

### (4) 施設・設備の安全点検・安全管理

屋外バスケットゴールの一部が経年劣化しているので、安全対策を講じられたい。

### (5) 薬品の管理について

薬品管理簿の記載不備・チェック不備があったことに加え、劇薬の在庫量を確認した際にも合わないように見受けられたので、組織的なチェック体制を図り、正確な在庫確認ができるよう改善されたい。管理簿の様式を含めた管理ルールについては、全校共通の課題として教育委員会事務局で対応を検討されたい。

## 青少年指導センター

### (1) 施設概要

- ①開設 令和6年4月29日（移転）
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上3階建 地下1階  
（箕面市役所第二別館として、郷土資料館、あいあい園（工事中）、  
大阪府箕面こども家庭センターとの複合施設）
- ③敷地面積 4,954㎡（施設全体）
- ④延床面積 4,667.48㎡（施設全体）のうち93.41㎡
- ⑤管理体制 館長（指導主事）1名、任期付職員1名、会計年度職員2名

### (2) 防災対策について

防災訓練（火災・地震）を年1回実施しており、消火器3台、AED1台（大阪府箕面こども家庭センター所管）が設置されている。

### (3) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されている。

### (4) 施設・設備の安全点検・安全管理

適正に点検・管理されている。

### (5) 電子決裁について

完結や発送日などの入力漏れが一部あったので、留意されたい。

## 郷土資料館

### (1) 施設概要

- ①開設 令和6年4月29日（移転）
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上3階建 地下1階  
（箕面市役所第二別館として、青少年指導センター、あいあい園（工事中）、大阪府箕面こども家庭センターとの複合施設）
- ③敷地面積 4,954㎡
- ④延床面積 4,667.48㎡（施設全体）のうち771.86㎡
- ⑤管理体制 館長1名、任期付職員2名、任期付短時間職員1名

### (2) 防災・防犯対策について

- ・防災訓練を年1回実施しており、消火器6台、AED1台が設置されている。AEDは大阪府箕面こども家庭センター所管となっているが、行き来が自由できない構造なので、市の施設としてもう1台設置することを検討されたい。
- ・消防計画が施設内喫煙を前提とした記載になっていたため、修正されたい。

### (3) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されている。

### (4) 施設・設備の安全点検・安全管理

適正に点検・管理されている。

### (5) 委託契約の検査通知書について

銅鐸遺構などの移設委託契約については、検査通知書が作成されていなかったため、「箕面市検査要綱」に基づいた対応をされたい。

### (6) 電子決裁について

完結や発送日などの入力漏れが一部あったので、留意されたい。

### (7) 萱野三平記念館涓泉亭

日常的な管理運営を地元団体に委託しているが、市以外の団体に公の施設の管理を行わせる場合は、地方自治法上、指定管理者制度をとることになるので、検討されたい。

## 止々呂美支所

### (1) 施設概要

- ①開設 昭和49年4月1日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上2階建
- ③敷地面積 766㎡
- ④延床面積 250㎡
- ⑤管理体制 支所長1名、一般職員2名、会計年度職員2名

### (2) 防災・防犯対策について

防災訓練（火災・地震）を各年1回実施しており、消火器9台、AED1台が設置されている。

### (3) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されている。

### (4) 施設・設備の安全点検・安全管理

適正に点検・管理されている。

### (5) 電子決裁について

完結や発送日などの入力漏れが一部あったので、留意されたい。

## 豊川支所

### (1) 施設概要

- ①開設 平成4年8月3日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上2階建 地下1階
- ③敷地面積 4,433㎡
- ④延床面積 1,864㎡
- ⑤管理体制 支所長1名、参事1名、任期付職員2名

### (2) 防災・防犯対策について

防災訓練(火災・地震)を2階の保育園を含めて毎年1月に1回実施しており、消火器15台、AED1台が設置されている。

### (3) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されている。

### (4) 施設・設備の安全点検・安全管理

適正に点検・管理されている。

### (5) 電子決裁について

完結や発送日などの入力漏れが一部あったので、留意されたい。