

大井出橋他補修設計業務委託 質疑回答書

本委託業務の入札に関する質疑について、以下のとおり回答致します。

業務名又は項目		質疑	回答
1	特記仕様書 第 26 条 調査試験(2)鉄筋探査	「落橋防止システム設置想定箇所 の下部工桁座部」とありますが、本業務 での鉄筋探査範囲は、はつり調査やコ ア採取箇所など、補修設計で必要とな る箇所を対象と考えてよろしいでし ょうか。	お見込みのとおりです。
2	特記仕様書 第 26 条 調査試験(5)圧縮強度試験/静 弾性係数試験	「コンクリート強度の低下によって、 構造物の耐荷力に影響があるかの判 定を行うこと」とありますが、コンク リート試験結果での判定と考えてよ ろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	特記仕様書 第 26 条 調査試験(5)圧縮強度試験/静 弾性係数試験	耐荷力に影響があった場合や地覆 高欄取替設計で補強が必要となっ た場合は、設計変更対象と考えてよ ろしいでしょうか。	必要に応じて別途協議します。
4	特記仕様書 第 26 条 調査試験(8)舗装厚さ調査	「耐震設計に必要な舗装の死荷重算 出」とありますが、本業務は補修設計 と考え、死荷重算出は対象外と考慮 してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	設計書 第 37 号単価表	「反発度試験 シュミットハンマー」 の単位は「箇所」と考えてよろしいで しょうか。	お見込みのとおりです。
6	設計書 第 38 号単価表	「橋梁点検車 歩廊式」は何を想定さ れておりますでしょうか。	橋梁点検車 (MBI70-Crawler) 相当で す。
7	設計書 第 17、18 号単価表	現況地覆応力照査、地覆高欄取替設計 の見積参考資料はございますか。	見積参考資料は特記仕様書及び設計書 のとおりです。 具体的には、当該橋梁の高欄高さ (H＝ 1040mm) が現行基準を満たさないた め、基準を満足する高欄に取替設計を するものです。

業務名又は項目		質疑	回答
8	特記仕様書 第 20 条	夜間作業が必要な橋梁はございますか。ございましたら対象橋梁をご提示ください。	夜間作業は想定していません。