

# 質 疑 応 答 書

委 託 名 (仮称) 箕面市立ワークセンター小野原新築に伴う設計委託

質疑年月日 令和2年(2020年) 4月14日

回答年月日 令和2年(2020年) 4月17日

担 当 課 みどりまちづくり部建築室

NO	項目	質 疑 事 項	回 答
1	委託仕様書 P6 N:その他条件	<p>・構造計算に使用するプログラムは大臣認定を取得したものとすると記載がありますが、実施設計で使用できるプログラムは現在1社しかなく使用に際して制約も多くあります。基本的には整形な建物しか使用できません。構造計算に大臣認定未取得のプログラムを使用して宜しいでしょうか。</p>	<p>・大臣認定プログラムの使用が適切でない場合は認定未取得プログラムの使用も可能です。</p>
2	委託仕様書 P4 J:地質調査業務	<p>①敷地内へは2 t車での搬入出は可能でしょうか。また、2 t車の駐車場所は確保できますでしょうか。 ②調査地点3ヶ所共に2 t車の横付けは可能でしょうか。横付け出来ない場合は運搬方法及び搬入経路をお教え下さい。 ③調査に対し、制約等がある場合はご提示下さい。 ④復旧は簡易復旧で宜しいでしょうか。 ⑤用水はご支給頂けますでしょうか。 ⑥安全対策はフェンスバリケードによる仮囲いと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>①可能です。 ②可能です。 ③特にありません。 ④安全上支障のないように復旧してください。 ⑤用水は受託者にてご用意ください。 ⑥よろしいです。</p>