令和 元 年度

下水道管渠実施設計業務委託その２

特　記　仕　様　書

令和２年１月

箕面市上下水道局

1. 業務名

下水道管渠実施設計業務委託その２

2. 特記仕様書の適用範囲

この仕様書は,「下水道管渠実施設計業務委託一般仕様書」の第１章 1.1 及び 1.2 に定める特記仕様書とし, この仕様書に記載されていない事項は, 前記一般仕様書による。

3. 業務の対象

（１）名　称　　下水道管渠実施設計業務委託その２

（２）位　置　　箕面市　市内一円

（３）設計条件項目　　下表のとおり

設計条件項目表

項　　目	設　　計　　条　　件
場　　所	箕面市　市内一円
管径・工法及び延長	管更生工法　　φ800㎜ 未満　……　4381　m φ800㎜ 以上　……　18　m
特　殊　構　造　物	特殊構造物（　有　・　(無)　）　：　耐震設計（　有　・　無　） 簡易な特殊マンホール（　　基），特殊マンホール（　　基）， マンホール形式ポンプ場（２次製品）　（　　基）， マンホール形式ポンプ場（現場打ち）　（　　基）， 吐口，その他（　　）
報　告　書　作　成	(有)　・　無
設　計　協　議	３回（中間１回）
施工法等の比較検討	（　有・　(無)　） ａ）管路の掘削工法 ｂ）①急曲線　②土被り 1.5D 以下　③近接構造物（箇所） ④軌道横断（箇所）　⑤河川横断（箇所）　⑥高架道横断（箇所） ｃ）布設替え工法の施工検討 ①仮排水　②既設管撤去
耐震計算(応答変位法)	(有)(応答変位法),　無
耐　震　設　計	(レベル１地震動　,)　レベル１及び２地震動　,　無
設計条件補正	有（　　），(無)
地盤条件補正	有（　　），(無)
工　区　数　補　正	１　工区
そ　の　他　補　正	有（　　），(無)