

質 疑 応 答 書

委託名：総合水泳・水遊場整備事業に伴う造成設計業務委託

質問年月日：令和2年(2020年)4月22日

回答年月日：令和2年(2020年)4月24日

担 当 課：子ども未来創造局総合水泳・水遊場整備室

NO	項目	質疑事項	回答
1	設計業務	・水泳施設等の上物施設の建築計画や配置計画は提供していただけるのでしょうか。	・上物施設の建築計画や配置計画については、令和3年度に設計を予定しており、本業務はそれに先立ち造成を行うための設計業務です。
2	設計業務	・交差点協議に関する検討や設計は別途と考えてよいでしょうか。	・交差点協議は特に必要ないと考えています。
3	設計業務	・既存の池を埋め戻しての造成となるが、地盤対策などの検討や設計は別途と考えてよいでしょうか。	・地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定等の設計については本業務に含まれているが、軟弱地盤に対する対策工法の検討等については含まれておりません。
4	設計業務	・本計画地は市街化調整区域と考えられるが、大阪府の所管との開発に関する協議は発生しますか。この開発協議に関する協議図書作成や協議についても本業務に含まれているのでしょうか。	・開発協議が不要のため、含まれておりません。

NO	項目	質疑事項	回答
5	設計業務	・ 縦断測量を行うには中心線測量、中心線測量には4級基準点、横断測量には平面図が必要ですが、既存資料を貸与いただけるものと考えてよろしいでしょうか。	・ 昨年度の総合水泳・水遊場整備にかかる用地測量委託の成果品を貸与します。
6	地質調査業務	・ サンプリングを要する掘削孔径(φ86mm)は、何mで設計されておりますでしょうか。	・ 2m×3本の設計です。
7	地質調査業務	・ 現地状況により、搬入・足場条件に変更が生じた場合、変更対象と認識してよろしいでしょうか。	・ そのとおりです。