林野火災対策用消耗品に係る質疑回答

箕面市

業務名又は項目	質疑事項	回答
仕様書 P4 別表１ 指定製品一覧 NO.1 消防用ホース （65 ㎜×20m） 仕様書 P9 2 ホース仕様 （1）ジャケット部	仕様書 P4 別表１ 指定製品一覧 NO.1 消防用ホース（65 ㎜×20m）では指定製品・型式等に「65 プロファイター」と記載がありますが、仕様書 P9 2 ホース仕様(1)ジャケット部の内容では、別ホースの仕様となっており「65 プロファイター」の仕様に合致しません。 ・指定製品・型式等の「65 プロファイター」 ・仕様書 P9 2（1)ホース仕様 ジャケット部の仕様内容 上記どちらが正しいでしょうか。	別表１　指定製品一覧 NO.1 消防用ホース（65 ㎜×20m)の指定製品・型式等に記載のある「65 プロファイター」を指定製品とします。