

# 箕面市立かやのこども園厨房備品機器調達

## 質 問 回 答 書

質問年月日 令和5年（2023年）5月18日  
回答年月日 令和5年（2023年）5月26日  
担 当 室 箕面市子ども未来創造局保育幼稚園総務室

資料名又は項目	質 疑	回 答
NO. 1 購入仕様書 特記事項 6行目	製品の運送費、設置費、接続等使用できるまでの一切の経費を含むこととの内容ですが接続等については、給排水・ガス・電気の機器との接続工事を指していますでしょうか？ もし、そうであれば一次側の給排水・ガス・電気の状況と接続に使用する部材及び仕様をご指示いただけますでしょうか？	基本的には一次側並びに二次側の給排水・ガス・電気接続工事は厨房工事に含みません。ただし、相番作業にて、機器接続方法指示や協力を仰ぐ場合がございます。試運転調整・取扱説明は厨房工事に含みます。
NO. 2 購入仕様書外	機器の設置について耐震固定は必要でしょうか？ 必要な場合の基準と耐震金具の種類についてのご指示はありますでしょうか？	耐震固定は必要です。 アングル固定程度としてください。
NO. 3 函番12 乾燥機能付きまな板殺菌庫	仕様書を確認したうえで同等品としてインダ厨機製 DS-108を同等品として申請いたしますのでご許可いただけますでしょうか？	許可とします。
NO. 4 函番13 水圧洗米機	仕様書を確認したうえで同等品として(株)スギコ製 RWO-28Nを同等品として申請いたしますのでご許可いただけますでしょうか？	許可とします。
NO. 5 函番22 スチームコンベクションオープン	図面の備考欄に“涼厨”と“ネオセラムガラス仕様”との(株)タニコー1社に限定される内容がありますが箕面市様に多数の納入実績のある(株)ラショナル製の ICC 10-1/1Gを同等品として申請いたしますのでご許可いただけますでしょうか？	図面の備考欄の仕様と異なるため、不可とします。

N0. 6	凶番 2 5 ガス回転釜	仕様書を確認したうえで同等品として日本調理機製 DGK-30JSH-F を同等品として申請いたしますのでご許可いただけますでしょうか？	許可とします。
N0. 7	凶番 2 7 ガステーブル	仕様書を確認したうえで同等品として(株)コメットカトウ製 XY-1275T を同等品として申請いたしますのでご許可いただけますでしょうか？	バーナーの数と点火方法が異なるため不可とします。
N0. 8	凶番 2 9 ガス立体炊飯器	仕様書を確認したうえで同等品として日本調理機製 ARCT-3GCLT を同等品として申請いたしますのでご許可いただけますでしょうか？	安全装置として自動消火装置があれば可とします。
N0. 9	凶番 3 4 乾燥機能付きまな板殺菌庫	仕様書を確認したうえで同等品としてインダ厨機製 DS-108 を同等品として申請いたしますのでご許可いただけますでしょうか？	許可とします。
N0. 10	凶番 4 3 手洗いシンク	備考欄に”レバー式カラン必要”の表記がありますが 部材は支給品でしょうか？見積に含めるのであれば、メーカー及び型式をご指定いただけますでしょうか？	カランは別途工事(機械設備工事)です。
N0. 11	凶番 5 1 電気式食器消毒保管庫	仕様書を確認したうえで同等品としてニチワ電気製 EWN-2DB を同等品として申請いたしますのでご許可いただけますでしょうか？	コントロールパネルが上部のみのため、不可とします。
N0. 12	凶番 5 2 電気式食器消毒保管庫	仕様書を確認したうえで同等品としてニチワ電気製 EWN-1 DB を同等品として申請いたしますのでご許可いただけますでしょうか？	上記同様
N0. 13	凶番 5 8 電気式食器消毒保管庫	仕様書を確認したうえで同等品としてニチワ電気製 ESN-2DA-T を同等品として申請いたしますのでご許可いただけますでしょうか？	上記同様