

質 疑 応 答 書

件 名 (仮称) 消防分署中部拠点整備に伴う設計業務委託

質疑年月日 令和5年(2023年) 6月16～20日

回答年月日 令和5年(2023年) 6月23日

担 当 課 箕面市みどりまちづくり部建築室

番号	業務名又は項目	質 疑 事 項	回 答
1	17. 測量業務 (4) 地下埋設物調査	地下埋設物調査とは役所及び関係各所での机上調査及び特別な器具を用いない程度の現地調査と見込んでよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	仕様書P7準用河川暗渠化実施設計及び積算業務について	暗渠化の設計や積算業務については土木基準で行うと考えて宜しいでしょうか。	設計は土木基準、積算は建築基準となります。
3	仕様書P8その他条件 構造計算に使用するプログラムについて	大臣認定を取得したものと記載されていますが、想定されているソフト名をお知らせください。	構造計算プログラムは大臣認定を取得したものが条件であり、想定しているソフトはありません。
4	入札説明書P3 (17) 配置予定技術者について	【土木】技術士建設部門の資格を有するものと記載がありますが、科目の指定はないと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
5	仕様書P1 5.その他条件 貸与する資料について	既存建築物図書データ(建築、電気、機械)CADデータの有無、アスベスト・PCBの報告書の有無など、貸与資料の詳細をご教示ください。	既存建築物図書の(建築、電気、機械)CADデータはありますが、既存建築物解体工事は設計委託対象外となります。

番号	業務名又は項目	質 疑 事 項	回 答
6	仕様書P6 16. 地質調査業務について	室内土質試験の記載がないですが、必要と 考えて宜しいでしょうか。必要であれば詳 細を、ご教示ください。	室内土質調査は必要となります。土の判別分類を 目的とした物理試験である粒度試験(細粒分含有 率試験を含む)となります。
7	入札説明書 P2.1. (6) 予定価格	予定価格は総額で定めるとありますが、実 際にどのように定めるのか具体的にご教示 頂けますでしょうか。 入札における規定等あるのでしょうか。	金抜き設計書をもとに算出した金額を予定価格 としています。
8	既存建物について	既存建物の解体時期をご教示ください。	令和6年6月着工予定です。