



指定給水装置工事事業者  
開発業者 様

箕面市公営企業管理者  
出水 善博



配水管の管種指定について(通知)

平素は、本市水道事業諸般にわたり格別のご協力をいただき有難うございます。  
標題のことについて、平成24年1月26日付け配水管の管種指定に関する通知を行っておりますが、地震に強い水道の推進を目的として、下記のとおり通知いたします。

なお、開発等により市への寄付を行う配水管は口径50mm以上とします。

記

(1) 配水管の管種指定

口径75mm以上の管種を指定する。

(指定材料)

耐震継手を有するダクタイル鋳鉄管とし、口径別の継手形式は以下のとおりとする。

口径	内面塗装	継手形式
φ75~φ300	エポキシ樹脂粉体塗装	GX形
φ350以上	エポキシ樹脂粉体塗装	NS形


※ 新たに敷設する口径50mm配水管の接続については、直近の仕切弁までを耐震継手の対象区間とする。(別紙のとおり)

(2) 適用年月日

平成25年8月からの開発協議より適用

以上

変更前



変更後

