

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

年 月 日

殿

届 出 者

住 所

大阪府箕面市箕面六丁目4番10号

氏 名

箕面駅前パーキングサービス株式

電話番号

代表取締役 浮 穴 浩一

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	箕面市箕面6丁目726番・727番				
	名 称	箕面市立箕面駅前第一駐車場・駐輪場複合施設				
	用 途	(13) 項イ・駐車場・駐輪場・バイク置場				
	規 模	地上	4 階	地下	階	延べ面積 11148.01 m ²
消防用設備等 (特殊消防用設備等)の種類等		消火器具 泡消火設備 非常電源(専用受電)設備 粉末消火設備 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 防排煙制御設備				
※受 付 欄		※経 過 欄			※備 考	

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A1とすること。
 - 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第2に記入し、添付すること。
 - 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 - 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	箕面市立箕面駅前第一駐車場 ・ 駐輪場複合施設		防 火 者		
所 在 地	箕面市箕面6丁目726番・727番		点検実施 責任者	■■■■■	
点検種別	(機器点検) 総合点検・ (設備等設置維持計画 による点検)	点検年月日	令和7年6月25日～7年6月25日		
設 備 名	点 検 結 果		措置内容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消火器具	良・ <u>不良</u>	消火器格納箱破損 8ヶ所			
泡消火設備	<u>良</u> ・不良				
非常電源 (専用受電)設備	<u>良</u> ・不良				
粉末消火設備	<u>良</u> ・不良				
自動火災報知設備	<u>良</u> ・不良				
誘導灯及び誘導標識	良・ <u>不良</u>	階段通路灯(40W) バッテリー 容量不足			

備考 1 この用紙の用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

箕面市立箕面駅前第一駐車場・駐輪場複合施設

(その2)

設 備 名	点 検		結 果	措置内容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容			
防排煙制御設備	○良・不良				

- 備考 1 この用紙の用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所	大阪市淀川区西宮原2-7-45 1102		氏 名	[REDACTED]	
社 名	共栄建物管理株式会社		電話番号	06-6393-7111	
資格	消防設備士				
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
[REDACTED]					消火器具
					泡消火設備
					非常電源(専用受電)設備
					粉末消火設備
					自動火災報知設備
					誘導灯及び誘導標識
					(第二種電気工事士)
					防排煙制御設備
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種	年 月 日 第	号	年 月 日		
第 1 種	年 月 日 第	号	年 月 日		
第 2 種	年 月 日 第	号	年 月 日		

点 検 者					設 備 名
住 所			氏 名		
社 名			電話番号		
資格	消防設備士				
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種 特 類	年 月 日 第	号		年 月	
甲・乙種 1 類	年 月 日 第	号		年 月	
甲・乙種 2 類	年 月 日 第	号		年 月	
甲・乙種 3 類	年 月 日 第	号		年 月	
甲・乙種 4 類	年 月 日 第	号		年 月	
甲・乙種 5 類	年 月 日 第	号		年 月	
乙 種 6 類	年 月 日 第	号		年 月	
乙 種 7 類	年 月 日 第	号		年 月	
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種	年 月 日 第	号	年 月 日		
第 1 種	年 月 日 第	号	年 月 日		
第 2 種	年 月 日 第	号	年 月 日		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第130号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第一種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消 火 器 具 点 検 票													
名 称	箕面市立箕面駅前第一駐車場・駐輪場複合施設						防 火 管 理 者	総括表参照					
所 在	箕面市箕面6丁目726番・727番						立 会 者	総括表参照					
点検種別	機 器 点 検				点検年月日	令和7年 6月25日			7年 6月25日				
点 検 者	氏名				点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL				
						共栄建物管理株式会社			06-6393-7111				
					住所			大阪市淀川区西宮原2-7-15 1102					
点 検 項 目					点 検 結 果					措 置 内 容			
					消 火 器 の 種 別							判 定	不 良 内 容
					A B C D E F								
					機 器 点 検								
設 置 状 況	設 置 場 所	○							○				
	設 置 間 隔	○							○				
	適 応 性	○							○				
	耐 震 措 置	⑧							×	その2記入			
消 火 器 の 外 形	表 示 ・ 標 識	()							()				
	本 体 容 器	○							○				
	安 全 栓 の 封	○							○				
	安 全 栓	()							○				
	使用済みの表示装置	○							○				
	押し金具・レバー等	○							○				
	キ ャ ッ プ	○							○				
	ホ ス	○							○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○							○				
	指 示 圧 力 計	/							/				
	圧 力 調 整 器	○							○				
	安 全 弁	/							/				
	保 持 装 置	/							/				
車 輪 (車 載 式)	/							/					
ガス導人管 (車載式)	/							/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に()印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具（その2）

消火器の内部等・機能	本・内 体・筒 容・等 器・等	○						○		
	内筒等	/						/		
	液面表示	/						/		
	消滅性	○						○		
	火剤	○						○		
	加圧用ガス容器	○						○		
	カッター・押し金具	○						()		
	ホース	○						○		
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/						/		
	指示圧力計	/						/		
	使用済みの表示装置	○						()		
	圧力調整器	/						/		
	安全弁・減圧孔 （排圧栓を含む。）	○						()		
	粉上り防止用封板	○						○		
	パッキン	()						()		
サイホン管・ガス導入管	○						○			
ろ過網	/						/			
放射能力	()						○			
消火器の耐圧性能	/						/			
簡易消火具	外形	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/			
備考	定期保守 消火器格納箱破損 8ヶ所(ボルトで固定されている) (2階車路中央西側×1, 2階車路中央(東)×2, 2階車路(南)×1, 3階車路中央(東)×1(西)×1, 4階車路中央(西)×1, 3階(南)×1) ※設置後10年経過の消火器には耐圧試験が必要になります。									
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名		
	台秤	D-7029	19年 5月	石 田						
	キャブスバナ			セリタ						
器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廢 棄 数					
粉末ABC10型(蓄圧式)	2	2	2							
粉末ABC10型(加圧式)	60	60	60							
《機能点検》										
粉末ABC10型(加圧式)		3	3							

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種類欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

件名	其面市立其面駅前第 駐車場 駐輪場場合施設	消 火 器 一 覧 表
----	--------------------------	-------------

[illegible]

件名 箕面市立箕面駅前第 一 駐 車 場 消 火 器 一 覧 表
・駐輪場複合施設

[illegible]

[illegible]

泡 消 火 設 備 点 検 票									
名 称	箕面市立箕面駅前第一駐車場・駐輪場複合施設					防 火 署	総括表参照		
所 在	箕面市箕面6丁目726番・727番					立 会 者	総括表参照		
点検種別	機器 総合		点検年月日	令和7年 6月25日～ 7年 6月25日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名		TEL			
				共栄建物管理株式会社		06-6393-7111			
点 検 者			所属会社	住所					
				大阪府淀川区西宮原2-7-45 1102					
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名	(株)川本製作所	電動機	製造者名	東芝	泡消火薬剤	製造者名	日本ドラッグ
		型式等	KTY100GA3M22		型式等	TIKK-DBK21		混合装置	型式等
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容					判 定 不 良 内 容	
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽	種別	床下RC造			○			
	水 量		9.35 m ³			○			
	水 状		市水			○			
	給 水 装 置		手動給水装置			○			
	水 位 計		水位電極棒方式3P			○			
	圧 力 計					○			
	バルブ類					○			
加 圧 送 水 装 置	ポンプ 電動機の制御装置	周囲の状況	1階消火ポンプ室			○			
		外 形	ユニット組込			○			PUA5-03-02号
		表 示	ECKD-22T-06 (川本)			○			
		電圧計・電流計	AC222	V	デジタル	A	○		
		開閉器・スイッチ類	125A			○			
		ブレーズ類		h	A	○			
		継 電 器	スターデルタ始動			○			
		表 示 灯	LED灯			○			
		結 線 接 続				○			
		接 地	D 種接地			○			
		予 備 品 等			○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備（その2）

加 圧 送 水 方 式 装 置	起 動 装 置	手 動 式 起 動 機	周囲の状況	制御盤及び各放射区域	○			
			外形	押箱及びボール弁	○			
			標識		○			
			機能		○			
	起 動 装 置	日 動 式 起 動 装 置	起 動 用 水 工	圧力スイッチ	設定圧力 0.6 MPa	○		
				起動圧力タンク	1.2 MPa	○		
				機能	作動圧力 0.62 MPa	○		
				感知器	専用 兼用	/		
	電 動 機	外 形	回 転 軸	1750rpm	○			
				軸受部	密閉式	○		
				軸継手	フランジ継手	○		
				機能		○		
	ポ ン プ	外 形	回 転 軸	100A×900 ϕ /mm×84m	○			
				軸受部	1800min ⁻¹	○		
				軸継手	フランジ継手	○		
				グラウンド部		○		
	プ ー ズ	連 成 計 ・ 圧 力 計	性 能	(連) 0.1~1MPa(圧)0~1.6MPa	○			
				0.84 MPa 900 L/min	○			
				呼 水 槽	50 l	○		
				バルブ類	仕切弁	○		
	呼 水 装 置	自 動 給 水 装 置	減 水 警 報 装 置	ボールタップ方式(13A)	○			
				水位電極棒方式3P	○			
				フオート弁	100A	○		
				性能試験装置	東京計装 KAW-50	○		
高 架 水 槽 方 式	性 能	MPa	/	/				
			MPa	/				
			減圧のための措置	/				
			管・管継手	立上り配管100A	○			
配 管 等	支 持 金 具 ・ つ り 金 具	パ ル ブ 類		○				
			ろ過装置	○				
			逃し配管	○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備 (その3)

泡射 消火 薬槽 剤等	消火薬剤貯蔵槽		PPTK3011 (日本ドライ)	○		
	消火薬剤		300 L	○		
	圧力計		MPa	/		
	バルブ類			○		
混合 消火 薬槽 剤等	外形		差圧調合管	○		
	薬剤混合装置		3%型 (0-PP900-3K)	○		
	加圧送液装置			/		
泡放 出口	外形			○		
	泡放出障害		フォームヘッドFHC-35	○		
	未警戒部分			○		
流水 圧力 検知 装置	バルブ本体等		0.15~1.4 MPa MPa	○		
	リターディング・チャンバー			/		
	圧力スイッチ		設定圧力 MPa 作動圧力 MPa	○		
	音響警報装置・表示装置		日次報ベル鳴動	○		
一斉開放弁 (電磁弁を含む。)			減圧型XDVV40	○		
防護区画 (高発泡を用い る設備に限る。)	区画変更等		/			
	開口部の自動閉鎖装置		/			
非常停止装置 (高発泡を用いる設備に限る。)				/		
泡放射 用器具 格納箱 等	泡放射用 器具格納箱	周囲の状況		/		
		外形		/		
	ホース・ ノズル	表示		/		
		外形	ホース m× 本 ノズル径 mm	/		
	ホースの耐圧性能			/		
	ホース接続口			/		
	開閉弁			/		
	表示灯			/		
耐震措置			○			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検									
固定式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		／				
			表示・警報等		／				
			電動機の運転電流		A	／			
			運 転 状 況		／				
		一 各 開 放 弁		／					
	分布等	低発泡を用いるもの		／					
		高発泡を用いるもの		／					
		減圧のための措置		／					
	高架水槽方式等	表示・警報等		／					
		一 各 開 放 弁		／					
分布等		低発泡を用いるもの		／					
		高発泡を用いるもの		／					
		減圧のための措置		／					
移泡消火式の備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		／				
			表示・警報等		／				
			電動機の運転電流		A	／			
			運 転 状 況		／				
		減圧のための措置		／					
	発 泡 倍 率 等		／						
	高架水槽等	表示・警報等		／					
		発 泡 倍 率 等		／					
		減圧のための措置		／					
	備 考	定期保守 現在各機能異常ありません。 ※泡消火ポンプ減圧して自動運転します(2〜3ヶ月に一度) ・ 締切運転 圧力0.96MPa 電流34A ・ 定格運転 圧力0.83MPa 電流03A 流量900ℓ/min ・ (アラーム弁) 日本ドバイケミカル株式会社NDCXV100流第23〜16号2015年製4台 ・ 諸警報は白火報受信機へ表示されます							
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	回路計	D-3030	19年 4月	ヒオキ					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入する。A。
 3 判定欄は、正常の場合は()印、不良の場合はX印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

スプリンクラー・水噴霧・泡 消火設備 一覧表

No.

件名:

[illegible]

非常電源（非常電源専用受電設備）点検票（設備名泡消火設備）					
名称	箕面市立箕面駅前第一駐車場・駐輪場複合施設			防火管理者	総括表参照
所在地	箕面市箕面6丁目726番・727番			立会者	総括表参照
点検種別	機器	総合	点検年月日	令和7年6月25日～7年6月25日	
点検者	氏名	点検者所属会社	社名	TEL 06-6393-7111	
			住所	大阪市淀川区西宮原2-7-45 1102	
点検設備名	受電設備	製造者名	川村電器産業(株)		
		型式等	PF-S認定共用239号		
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機 器 点 検					
設置状況	周囲の状況	3F電気室	○		
	区画等	キュービクル式	○		
	水の浸透	キュービクル式以外	○		
	換気	自然	○		
	照明	10W球	○		
	標識	変電設備	○		
高圧受電盤・配分電盤	外形		○		
	表示	低圧動力盤	○		
	計器類		○		
	開閉器・遮断器(低圧)	175A	○		
	表示灯		○		
	ヒューズ類(低圧)	A	○		
変圧器	継電器(低圧)		○		
			○		
			○		
			○		
			○		
			○		
			○		
			○		
開閉器・遮断器		○			
接地(低圧)		○			
結線接続		○			
耐震措置	アンカ・ボルト	○			
予備品等(低圧)		○			

- 備考 1 この用紙の大きさ、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 5 措置内容欄は、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第23

非常電源（非常電源専用受電設備）（その2）

総 合 点 検								
接 地 抵 抗	種 別	Ω	/					
納 線 抵 抗		M Ω	/					
保 護 継 電 器 等			/					
高圧又は特別高圧	開 閉 器 ・ 遮 断 器		/					
	ヒューズ類	Λ	/					
	接 地		/					
備 考	電気主任技術者 氏名及び資格 第一種電気工事士 XXXXXXXXXX 定期保守 現在各機能異常ありません。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	回路計	D-3030	19年 4月	ヒオキ				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

(その1)

別記様式第8

粉末消火設備点検票 (区画名: 駐車場)			
(設備方式: 全域・局所・移動)			
名称	箕面市立箕面駅前第一駐車場・駐輪場複合施設		防火管理者 総括表参照
所 在	箕面市箕面6丁目726番・727番		立会者 総括表参照
点検種別	機器・総合	点検年月日	令和7年 6月25日～ 7年 6月25日
点 検 者	氏名	点 検 者	社名 共栄建物管理株式会社
		所属会社	住所 大阪市淀川区西宮原2-7-45 1102
点 検 項 目		点 検 結 果	
種 別・容 量 等 の 内 容		判 定	不 良 内 容
機 器 点 検			
蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤	周囲の状況	／
	貯蔵容器	外形	／
		表示・標識	／
	※消火剤	量	本
	容器弁	外形	／
	安全装置	安全性	／
	安全装置	外形	／
	容器弁	外形	／
	開放装置	電気式	／
	指示圧力計	MPa	／
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	バルブ	種類	／
	連結管・集合管		／
	消火剤	周囲の状況	○
	貯蔵容器	外形	○
	表示・標識	第3種粉末ABC C-489号/PAN-100EMX型	○
	安全装置		○
	消火剤	量	33 kg
	放出弁	介	○
	放出弁	外形	○
	開放装置	電気式	／
	バルブ	種類	○
	加圧用ガス容器	周囲の状況	○
		外形	○
	※ガス	量	ユニット内 18ボンベ 液化炭酸ガス 660g×14 本
	容器弁	外形	○
	安全装置	安全性	／
	安全装置	外形	○
	容器弁	外形	○
開放装置	電気式	／	
開放装置	ガス圧式	／	
バルブ	種類	／	
圧力調整器		／	
連結管・集合管		／	
定圧作動装置		／	

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入するアと。

別記様式第8

粉末消火設備 (その2)

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 器	外 表 示 形	／		
	※ガ	ス	／	木	
	容 器 弁	外 形	／		
	安 全 装 置	安 全 性	／		
		安 全 性	／		
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形	／		
		電 気 式	／		
		手 動 式	／		
	選 択 弁	外 形	／		
		表 示 能	／		
機 能		／			
外 形		／			
電 気 式		／			
開 放 装 置	ガ ス 圧 式	／			
	外 形	／			
	機 能	／			
操 作 管 ・ 逆 止 弁			／		
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況	／		
		操 作 箱	／		
		表 示	／		
		電 源 表 示 灯	／		
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ	／		
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ	／		
		表 示 灯	／		
	日 動 式 起 動 装 置	保 護 カ バ ー	／		
		火 災 感 知 装 置	専用 兼用	／	
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置	／		
警 報 装 置	自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯	／			
	外 音 響 警 報	形 報	／		
	音 聲 警 報	報	／		
	周 囲 の 状 況	形 報	／		
制 御 盤	外 表 示	計	／		
	電 圧	計	V	／	
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類	／			
	ヒ ュ ー ズ 類	A	／		
	繼 電 器	／			
	表 示 灯	／			
	結 線 接	統 地	／		
	接 続 装 置	秒	／		
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能	／			
	予 備 品 等	／			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入する。と。
- 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備（その3）

配管等	管・管継手			○		
	支持金具・つり金具			○		
配管の安全装置等	安全装置			/		
	破壊板			/		
放出表示灯				/		
噴射ヘッド	外形			/		
	放射障害			/		
防護区画	区画変更等			/		
	開口部の自動閉鎖装置	外形		/		
		電気で作動するもの		/		
		ガスで作動するもの		/		
非常電源（内蔵型）	外形			/		
	表示			/		
	端子電圧	V	/			
	切替装置		/			
	充電装置		/			
	結線接続		/			
ホース等	周囲の状況		ユニット型	○		
	格納箱		スチールBOX	○		
	ホース	20 m	○			
	ホースリール			/		
	ノズル			○		
ノズル開閉弁				○		
表示灯・標識（移動式）			AC100V球	○		
耐震措置			アンカーボルト	○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に()印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

粉末消火設備（その4）

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備 (その5)

別記様式第8

番 号	容器番号	全質量 (kg)	空質量 (kg)	加圧用・ 起動用ガ ス質量 (kg)	点 検 年 月 日					
		(容器弁を含む)	R4.6.30		R4.12.16	R6.6.26	R6.12.25	R7.6.25	耐圧年月	
			点検時加圧用・起動用ガス質量 (kg)							
	(加圧用)									
1	PCCE27100	3.584	2.924	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
2	PCCE27102	3.576	2.916	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
3	PCCE27105	3.582	2.922	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
4	PCCE27104	3.592	2.932	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
5	PCCE27112	3.574	2.914	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
6	PCCE27110	3.580	2.920	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
7	PCCE27109	3.572	2.912	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
8	PCCE27101	3.576	2.916	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
9	PCCE27100	3.588	2.928	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
10	PCCE27107	3.590	2.930	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
11	PCCE27111	3.576	2.916	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
12	PCCE27108	3.588	2.928	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
13	PCCE27115	3.588	2.928	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7
14	PCCE27113	3.584	2.924	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-7

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

別記様式第8

粉末消火設備 (その5)

番 号	容器番号	全質量 (kg)	空質量 (kg)	加圧用・ 起動用ガ ス質量 (kg)	点 検 年 月 日					
		(容器弁を含む)	R4.6.30		R4.12.16	R6.6.26	R6.12.26	R7.6.26	耐用年月	
			点検時加圧用・起動用ガス質量 (kg)							
	(フリーニング用)									
1	PCCE24579	3.570	2.910	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
2	PCCE24575	3.574	2.914	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
3	PCCE24578	3.570	2.910	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
4	PCCE24570	3.574	2.914	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
5	PCCE24501	3.570	2.910	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
6	PCCE24565	3.580	2.920	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
7	PCCE24500	3.582	2.922	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
8	PCCE24572	3.574	2.914	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
9	PCCE24573	3.578	2.918	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
10	PCCE24562	3.578	2.918	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
11	PCCE24563	3.572	2.912	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
12	PCCE24577	3.564	2.904	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
13	PCCE24574	3.572	2.912	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6
14	PCCE24564	3.580	2.920	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660	2015-6

備考 この用紙の大きさ、日本産業規格A4とすること。

自動火災報知設備点検票

名 称	箕面市立箕面駅前第一駐車場・駐輪場複合施設			防火管理者	総括表参照
所 在	箕面市箕面6丁目726番・727番			立会者	総括表参照
点検種別	機器	総合	点検年月日	令和7年 6月25日～ 7年 6月25日	
点検者	氏名		点検者	社名	TEL
			所属会社	共栄建物管理株式会社	06-6303-7111
				住所	
				大阪市淀川区西宮原2-7-46	1102
点検設備名	受信機	製造者名	ホーチキ(株)		
		型式等	受第26～11号 HAU-ABW50(40)Y 2015年製		
点検項目			点検結果		
			種別・容量等の内容	判定	不具合内容
			機 器 点 検		
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外形	形	密閉型カドニカ 15年製	○	
	表示	示	DC24V 3.5Ah(20-S103)	○	
	※端子電圧	電圧	26.2 V	○	
	※切替装置	装置		○	
	※充電装置	装置		○	
受信機 中継器	※結線接続	接続	コネクター接続	○	
	周囲の状況	状況	1階管理事務所	○	
	外形	形	P型1級壁掛型	○	
	警戒区域の表示装置	装置	28L/30L	○	
	電圧計	計	LED(緑)	○	
	スイッチ	相		○	
	ヒューズ	相		○	
	※継電器	器		/	
	表示灯	灯	LED	○	
	通話装置	装置	送受話器・受信機・発信機間	○	
	※結線接続	接続		/	
	接地	地	D種接地工事	○	
	附属装置	装置	その3記入	○	
	※火災表示等	蓄積式		/	
		アナログ式		/	
二信号式			/		
その他			/		
※注意表示	表示	スイッチ注意灯	○		
回路導通	導通	自動検出	○		
設定表示温度等	温度等		/		
感知器作動等の表示	表示		○		
予備品等	等	ヒューズ等	○		

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備（その2）

感 知 器	外	形		○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○			
		感 知 区 域		○			
		適 応 性		○			
		機 能 障 害		○			
	※熱感知器	ス ポ ッ ト 型	差動 (定温(再)) 熱アナログ	○			
		分布型	空 気 管 式		/		
			熱電対式・熱半導体式		/		
			感 知 線 型		/		
	※煙感知器	ス ポ ッ ト 型	イオン (光電) アナログ	○			
		分 離 型		/			
		※炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/			
		※多信号感知器・複合式感知器		/			
		遠隔試験機能を有する感知器		○			
発 信 機	周 囲 の 状 況	1-4階	○				
	外	形	P-1	○			
	表 示	火災報知機	○				
	押しボタン・送受話器		○				
	表 示 灯	AC24v球 専用	○				
音 響 装 置	外	形	DC24v 150φ 10mA	○			
	取 付 状 態	総合盤内及び単独	○				
	音 圧 等		○				
	鳴 動 方 式	(一斉)(区分) 相互 (再鳴動)	○				
	※蓄 積 機 能		/				
	※二 信 号 機 能		/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備（その3）

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
無線機能		/						
総 合 点 検								
同時作動		/						
※煙感知器等の感度		/						
地区音響装置の音圧		/						
※総合作動		/						
備考	定期保守 現在各機能異常ありません。							
	※附属装置：警備会社へ移報 ELV移報停止・空調機移報停止							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3	22年 3月	能美防災	メーターリレー試験器			
	加煙試験器	ETCJ001-7	22年 4月	能美防災	炎感知器用作動試験器	FTE-U13	19年 8月	能美防災
	外部試験器				回路計	D-3030	19年 4月	ヒオキ
	煙感知器用感度試験器				普通騒音計	NL-42	19年 6月	リオン
	減光ノイルター							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備 (その5)

警 戒 区 域		感 知 器												※	発	点			
番 号 No	名 称	差 動 式			定温式			炎 感 知 器	※ 煙 式								※ 地 区 音 響 装 置	信 機	検 結 果
		※ 分布型			ス ポ ッ ト 型	ス ポ ッ ト 型	※ 感 知 線 型		ス ポ ッ ト 型				分 離 型						
		空 気 管 式	熱 雷 対 式	熱 半 導 体 式					イ オ ン 化 式	光 電 式	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	非 蓄 積	蓄 積	非 蓄 積	蓄 積	
1	1階喫茶店・管理事務所他				5	4						3				1	1	○	
2	2階駐車場北中				10													○	
3	1階バイク置場北				21											1	1	○	
4	1階バイク置場南				8													○	
5	1階駐輪場中				22											1	1	○	
6	1階駐車場入口				6											1	1	○	
7	1階駐輪場南				25	1										1	1	○	
8	1階～2階スロープ				18													○	
9	2階駐車場北				18							1				1	1	○	
10	2階駐車場北中				12													○	
11	2階駐車場中央				16											1	1	○	
12	2階駐車場南中				15													○	
13	2階駐車場南				12											1	1	○	
合 計					197	5						4				8	8		
備 考																			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
 - ※印のあるもので不良のものは、(その1)に機器ごとの点検結果を記入すること。
 - 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
 - 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

別記様式第11

自動火災報知設備 (その5)

別記様式第11

警戒区域		感 知 器												※地区音響装置	発信機	点検結果	
番 号 No.	名 称	差 動 式			定温式			※感 知 器	※ 煙 式						地区音響装置	発信機	点検結果
		※ 分布型			ス ポ ッ ト 型	ス ポ ッ ト 型	※ 感 知 線 型		ス ポ ッ ト 型				分 離 型				
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					ス イ オ ン 化 式	光 電 式	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式	光 電 ア ナ ロ グ 式			
									非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積					
14	2階-3階スロ プ				13												○
15	3階駐車場北				20										1	1	○
16	3階駐車場北中				12												○
17	3階駐車場中央				16										1	1	○
18	3階駐車場南中				15												○
19	3階駐車場南				12										1	1	○
20	3階～4階入口ノ				11												○
21	4階駐車場北				19										1	1	○
22	4階駐車場北中				12												○
23	4階駐車場中央				16										1	1	○
24	4階駐車場南中				13												○
25	4階駐車場南				12										1	1	○
26	R階ELVホール									1					1		○
目 計					171					1					7	6	
備 考																	

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
 - 3 ※印のあるもので不良のものは、(その1)に機器ごとの点検結果を記入すること。
 - 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
 - 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

[illegible]

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、(その 1) に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
- 5 警戒区域内の感知器の個数が 1 の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

別記様式第11

自動火災報知設備 (その1)

警戒区域		種 別	製 造 番 号	差 動 式 分 布 型										定温式 感知線 型		煙 感 知 器 感 度 濃 度	音 響 装 置 音 圧	措置内容
番 号 No	名 称			空 気 管 式					熱 電		熱 半 導		線					
				空 気 管 長 m	送 気 cc	作 動 秒	繼 統 秒	水 高 H/2 mm	流 通 秒	作 動 mV	回 路 抵 抗 Ω	作 動 mV	回 路 抵 抗 Ω	回 路 抵 抗 Ω	絶 縁 抵 抗 MΩ			
1	1階喫煙店・管理事務所他	㊸														97		
3	1階バイク置場北	㊸														96		
5	1階駐輪場中	㊸														95		
6	1階駐車場入口	㊸														95		
7	1階駐輪場南	㊸														94		
9	2階駐車場北	㊸														95		
11	2階駐車場中央	㊸														96		
13	2階駐車場南	㊸														95		
15	3階駐車場北	㊸														95		
17	3階駐車場中央	㊸														96		
19	3階駐車場南	㊸														95		
21	4階駐車場北	㊸														95		
23	4階駐車場中央	㊸														95		
備 考																		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
 2 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 3 種別又は製造番号が示されていないものは、記入しないこと。

[illegible]

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
2 指図欄には、点検の措置置した内容を記入すること。
3 種別又は製造番号が示されていないものは、記入しないこと。

誘導灯及び誘導標識点検票										
名 称	箕面市立箕面駅前第一駐車場・駐輪場複合施設					防火 管理者	総括表参照			
所 在	箕面市箕面6丁目720番・727番					立会者	総括表参照			
点検種別	機 器		点検年月日	令和7年 6月25日～		7年 6月25日				
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名		TEL				
				共栄建物管理株式会社		06-6393-7111				
				住所		大阪市淀川区西宮原2-7-45 1102				
点 検 項 目			点 検 結 果				措置内容			
			種別・容量等の内容	判定	不良内容					
			避難口	通路	客用					
機 器 点 検										
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類				○				
		視認障害等					○			
		外 形					○			
		表 示					○			
	非常電源 (内蔵型)	外 形					○			
		表 示					○			
		機 能		1台			×	別紙記入		
	光 源						○			
	点 検 ス イ ッ チ						○			
	ヒューズ類						○			
結 線 接 統						○				
信号 装置等	外 形					/				
	結 線 接 統					/				
	機 能					/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識。「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

件名 登南市立登南駅前第一駐車場 ・駐輪場複合施設 誘導灯一覧表															
	高輝度避難1灯			階段通路灯						避難口標識			通路標識板		
	(D-F付)	(D)	(C)	(40W)	(20W)	(10W)	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1階(店舗)			4												
1階												4			9
2階												4			9
3階												4			9
4階												4			9
東階段				5											
合計			4	5								16			36

※備考

階段通路灯(40W) バッテリー容量不足(3.2Hr CY S 0.0v 3000mAh)

ランプモニター点滅中：1階テナント厨房内避難口(C級)×2台(東芝2Hr AE TN 計2個)

防 排 煙 制 御 設 備 点 検 票									
名 称	箕面市立箕面駅前第一駐車場・駐輪場複合施設						防 火 管理者	総括表参照	
所 在	箕面市箕面6丁目726番・727番						立会者	総括表参照	
点検種別	(外観) (機能) 総合		点検年月日	令和7年6月25日 - 7年6月25日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社 名		TEL			
	[REDACTED]			共栄建物管理株式会社		06-6393-7111			
点 設 備 名	連 制 御 器	連動制御盤	製造 社名	ホーチキ(株)2015年製	型 式 等	受第20-11号 HIAU ADW50(40)Y	設 置 数	1	台
		連動操作盤						操作盤	
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
外観点検									
予 備 電 源 (内蔵型)	非常	外 形	密閉型カドニカ2015年製	○					
	表 示	DC24V 3.5Ah(20-S103A)	○						
連 動 制 中 御 繼 機 器	周 囲	の 状 況	1階管理事務室	○					
	外 形		P型1級壁掛型	○					
	作 動・確 認 表 示 装 置		28/30L	○					
	電 圧 計		LED灯(緑)	○					
	ス イ ッ ヅ 類 示		LED灯	○					
予 備 品 等			ヒューズ類	○					
手 動 開 閉 装 置	周 囲	の 状 況		/					
	外 形			/					
白 起 動 装 置 動 作 白 錠 動 装 開 置	感 知 器	外 形	煙感知器3種	○					
	ヒューズ	感 知 区 域		○					
	メタル等	適 応 性		○					
	周 囲	の 状 況		○					
音 装 響 置	外 形			○					
	取 付 状 態			○					
予 非 内 備 常 蔵 電 電 型 源 源	端 子	電 圧	26.2 V	○					
	切 替 装 置			○					
	充 電 装 置			○					
	結 線 接 続		コネクター接続	○					

- 備 考
- 1 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 3 措置内容には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 4 ※印のあるものにあつては、(その3)の措置数欄に、表示回路ごとの数量を記入すること。

(その2)

※ 連動制御器	スイッチ類		○					
	ヒューズ類		○					
	継電器		○					
	表示灯		○					
	結線接続		○					
	接地	1種接地工事	○					
	附属装置		/					
	動作表示		○					
	確認表示		○					
※	回路導通		○					
※	手動開閉装置		○					
※ 自動装置	感知器		/					
	熱感知器		○					
※	自動開錠装置		○					
※	音響装置		○					
総 合 点 検								
同	時 作 動		/					
煙 感 知 器 感 度			/					
総 合 作 動			/					
配 線	絶縁抵抗	電源回路	MΩ	/				
		感知器回路	MΩ	/				
		制御回路	MΩ	/				
		附属回路	MΩ	/				
備 考	定期保守 現在各機能異常ありません。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	回路計	D-3030	19年 4月	ヒオキ				
	加煙試験器	FTCJ001-Z	22年 4月	能美防災				

- 備 考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものに対しては、(その3)の措置数欄に表示回路ごとの数量を記入すること。

(その3)

防 排 煙 制 御 設 備 点 検 票											((防火扉)・シャッター・垂れ壁) (ダンパー・非常錠・その他)			
表 示 回 路		設 置 数										音 響 装 置	点 検 結 果	
番 号 No.	名 称	連 動 中 継 器	手 動 開 閉 装 置	自 動 起 動 装 置		自 動 開 錠 装 置								
				感 知 器 熱 感 知 器	知 器 煙 感 知 器 イオン化式	防 火 扉	シ ャ ッ タ ー	ダ ン パ ー	垂 れ 壁	非 常 錠	そ の 他			排 煙 口
1	シャッター 1階管理事務室				2	1								○
2	防火戸 2階連絡通路				2	1								○
3	防火戸 2階東階段				2	1								○
4	シャッター 2階東スロープ				2	1								○
5	シャッター 2階西スロープ				2	1								○
6	防火戸 3階東階段				2	1								○
7	シャッター 3階東スロープ				2	1								○
8	シャッター 3階西スロープ				2	1								○
9	防火戸 4階東階段				2	1								○
10	シャッター 4階西スロープ				2	1								○
11	防火戸 1階駐輪場・バイク置場				2	1								○
合 計					22	5	6							
備 考														

- 備考 1 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良事項および措置内容は、措置内容欄に記入すること。
記入できない場合「備考」欄に詳細を記入する。
- 2 連動制御回路の回路ごとに数量を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、製造番号を記入すること。

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

年 月 日

殿

届 出 者

住 所 大阪府箕面市箕面六丁目4番10号

氏 名 箕面駅前パーキングサービス株式会

電話番号 代表取締役 浮 穴 浩一

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	大阪府箕面市箕面5丁目12-07		
	名 称	箕面市立箕面駅前第2駐車場		
	用 途	(13) 項イ・駐中場		
	規 模	地上 5 階	地下 1 階	延べ面積 m ²
消防用設備等 （特殊消防用設備等）の種類等		消火器具 水噴霧消火設備 泡消火設備 非常電源（専用受電）設備 粉末消火設備 自動火災報知設備 非常警報（放送）設備 誘導灯及び誘導標識 連結送水管 防排煙制御設備		
※受 付 欄		※経 過 欄		※備 考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての右の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	箕面市立箕面駅前第2駐中場		防 火 者		
所 在 地	大阪府箕面市箕面5丁目12-67		点検実施責任者	■■■■■	
点検種別	機器点検 総合点検・ (設備等設置維持計画 による点検)	点検年月日	令和7年6月25日～7年6月25日		
設 備 名	点 検 結 果			措置内容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容			
消火器具	良・ 不良	耐圧試験未実施 32本 標識不鮮明 1箇所			
水噴霧消火設備	良・ 不良	逆止弁不良(主管～呼水槽間)閉栓中			
泡消火設備	良・ 不良	逆止弁不良(主管～呼水槽間)閉栓中			
非常電源 (専用受電)設備	良 ・不良				
粉末消火設備	良・ 不良	バルブ開放試験未実施(全数) 標識不鮮明 3台(Nu00827, Nu00829, Nu00830)			
自動火災報知設備	良・ 不良	火災伝信機 基盤不良(火点検後、地区官署、土官署 移転中停止状態) No.2 1階北東 消火栓室内 煙感センサー(1箇所) 1台 機器不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

箕面市立箕面駅前第2駐車場

(その2)

設備名	点検結果		措置内容	立会者
	判定	不良内容		
非常警報(放送)設備	良・不良			
誘導灯及び誘導標識	良・不良	4階南西 避難口灯(中) 1台 点検ヒモ切れ		
連結送水管	良・不良	前回耐圧試験(H29.6.22)の結果、東側系統埋設配管 漏水の恐れあり。(前席より)		
防排煙制御設備	良・不良	※前回耐圧試験より3年経過の為、耐圧試験が必要です。 ※複合受信機 基盤不良の為、連動停止中 No.17 2階東階 非常火戸 1台不良により閉鎖せず No.19 1階北西 東階 1枚(右) 連動するも閉鎖せず No.20 2階南西 東階 1枚(左) 連動するも閉鎖せず No.21 2階南東 東階 1枚(右) 連動するも閉鎖せず No.22 3階南西 東階 2枚 連動するも閉鎖せず No.23 3階北西 シャッター 1枚(左) 連動するも閉鎖せず No.24 4階南東 シャッター 2枚 連動するも閉鎖せず		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所	大阪市淀川区西宮原2-7-45 1102		氏 名	[REDACTED]	
社 名	共栄建物管理株式会社		電話番号	06-6393-7111	
資格	消防設備士				
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
[REDACTED]					消火器具
					水噴霧消火設備
					泡消火設備
					非常電源(専用受電)設備
[REDACTED]					粉末消火設備
					自動火災報知設備
					非常警報(放送)設備
					誘導灯及び誘導標識
[REDACTED]					連結送水管
					防排煙制御設備
備 考					
資格					消防設備点検資格者
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限		
[REDACTED]					

点 検 者					設 備 名
住 所			氏 名		
社 名			電話番号		
資格	消防設備士				
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日 第 号		年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日 第 号		年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日 第 号		年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日 第 号		年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日 第 号		年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日 第 号		年 月	
乙 種	6 類	年 月 日 第 号		年 月	
乙 種	7 類	年 月 日 第 号		年 月	
備 考					
資格					消防設備点検資格者
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種	年 月 日 第 号		年 月 日		
第 1 種	年 月 日 第 号		年 月 日		
第 2 種	年 月 日 第 号		年 月 日		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。

4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

別記様式第1

(その1)

消 火 器 点 検 票									
名 称	箕面市立箕面駅前第2駐車場					防 火 管理名	総括表参照		
所 在	大阪府箕面市箕面5丁目12-67					立 会 者	総括表参照		
点検種別	機 器 点 検		点検年月日	令和7年 0月25日 ~ 7年 0月25日					
点 検 者	氏名			点 検 者 所属会社	社名 共栄建物管理株式会社 TEL 06-6393-7111 住所 大阪市淀川区西宮原2-7-4 1102				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			消 火 器 の 種 別		判 定	不 良 内 容			
A			X X X X X X X X						
			機 器 点 検						
設 置 状 況	設 置 場 所	○					○		
	設 置 間 隔	○					○		
	適 応 性	○					○		
	耐 震 措 置	/					/		
表 示 ・ 標 識		①					×	その2記入	
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○					○		
	安 全 栓 の 封	○					○		
	安 全 栓	○					○		
	使用済みの表示装置	/					/		
	押し金具・レバー等	○					○		
	キ ャ ッ プ	○					○		
	ホ ー ス	○					○		
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○					○		
	指 示 圧 力 計	○					○		
	圧 力 調 整 器	/					/		
安 全 弁	/					/			
保 持 装 置	/					/			
車 輪 (車 載 式)	/					/			
ガス導入管 (車載式)	/					/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付す。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具（その2）

消火器具の内部等機能	本・体内容器等	本体容器	○							○		
	液面表示	筒等	/							/		
		面	/							/		
	消火剤	性	○							○		
		消火薬剤量	○							○		
	加圧用ガス容器	/							/			
	カッター・押し金貝	/							/			
	ホース	/							/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/							/			
	指・水圧力計	/							/			
	使用済みの表示装置	/							/			
	圧力調整器	/							/			
	安全弁・減圧孔 （排圧栓を含む。）	/							/			
	粉とり防止用封板	/							/			
パッキン	/							/				
ライオン管・ガス導入管	/							/				
ろ過網	/							/				
放射能力	○								○			
消火器具の耐圧性能		32							×	備考記入		
筒内	外形	/	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/	/			
備考	定期保守 耐圧試験未実施 32本 標識不鮮明 1箇所 ※設置後10年経過の消火器具には耐圧試験が必要になります。											
	測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	台秤	D-7029	19年 5月	石田								
	トップスバナ			モリタ								
器種名		設置数	点検数	台格数	要修理数	廃棄数						
粉末ABC10型(蓄圧式)		42	42	10	32							

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器具、Bは泡消火器具、Cは強化液消火器具、Dは二酸化炭素消火器具、Eはハロゲン化物消火器具、Fは水消火器具をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

[illegible]

別記様式第4

(その1)

水噴霧消火設備点検票 (ドレンチャ 設備)									
名 称	箕面市立箕面駅前第2駐車場						防 火 管理 者	総括表参照	
所 在	大阪府箕面市箕面5丁目12-67						立 会 者	総括表参照	
点検種別	(機器) 総合		点検年月日	令和7年 6月25日 ~ 7年 6月25日					
点検者	氏名 [REDACTED]		点検者 所属会社	社名 共栄建物管理株式会社		TEL 06-6393-7111			
				住所 大阪市淀川区西宮原2-7-45 1102					
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名 (株)佳原製作所	電動機		製造者名 (株)佳原製作所				
		型 式 等 G5MATEUM G7 5			型 式 等 IKK FKKH				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判定	不良内容			
機 器 点 検									
水 源	貯 水	槽	種別	RC床下水槽	○				
	水	量		20 m³	○				
	水	状			○				
	給 水 装 置	位置	ボールタップ方式	○					
	水 位	計		/					
	圧 力	計		/					
加 圧 送 水 装 置	バルブ類				○				
	電動機 の 制 御 装 置	周囲の状況		1階消火ポンプ室	○				
		外形		ユニット型	○				
		表示			○				
		電圧計・電流計		220 V 24 A	○				
		開閉器・スイッチ類		50A	○				
		ヒューズ類		10 A	○				
		継電器		SRG3631-5-1×3	○				
		表示灯			○				
		結線接続		スターデルタ始動	○				
		接地		D種接地工事	○				
	予備品等		ヒューズ等	○					

- 備考 1 アの用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第4

水噴霧消火設備 (その2)

加 圧 送 水 装 置	ボ ン プ 機 方 式	起 動 装 置	手 動 式 起 動 機	操 作 部	周囲の状況		貯水場1階～4階北側、3階南側各1ヶ所	○		
					外形		手動レバー開放弁×5個	○		
					標識			○		
					機能			○		
			自動式起動装置	起動用水圧	圧スイッチ	設定圧力	0.4 MPa	○		
					起動用圧力タンク		0.6 MPa	○		
			火災感知器	知覚器	機能	作動圧力	0.4 MPa	○		
					感知器	専用	兼用	/		
					知覚器	開閉型SPヘッド	/			
		電動機	外形	軸受部	形		○			
					回転軸	1740rpm	○			
					軸継手		○			
					機能	7.5KW	○			
			外形	軸受部	形		○			
					回転軸	1800rpm	○			
					軸継手		○			
					グラウンド部		○			
		呼水装置	性能試験装置	速成計・圧力計		○				
				性能	0.57 MPa 450 L/min	○				
				呼水槽	100 L	○				
				バルブ類		○				
				自動給水装置	ボールタップ方式(20A)	○				
				減水警報装置	電極棒	○				
				フート弁	65A	○				
				性能試験装置	FAM(10)-50	○				
		高架水槽方式	圧力水槽方式	MPa	/					
				MPa	/					
	配 管 等	減圧のための措置			○					
		管・管継手		主管65A	○					
		支持金具・つり金具			○					
		バルブ類		×	その3記入					
		ろ過装置		○						
		逃し配管		○						
		標識		○						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第4

水噴霧消火設備（その3）

水ハ 噴ッ 霧ド 流 水 検 知 装 置 ・ 圧 力 検 知 装 置	外	形	ドレンチャーヘッド×71ヶ	○										
	散	水	分	布	障	害								
	本	警	戒	部	分									
	バルブ	本	体	等	YAAV 100 0.15 MPa	○								
	リターディング・チャンバー				○									
	圧	力	ス	イ	ツ	チ	設定圧力 作動圧力 0.07 MPa 0.07 MPa	○						
	音響警報装置・表示装置		ブザー、移報	○										
一斉開放弁（電磁弁を含む。）				○										
排 水 設 備	排	水	溝・集水管	/										
	区	画	境	界	堤	/								
	消	火	ピ	ツ	ト	/								
耐	震	出	置	○										
総 合 点 検														
ポ ン プ 方 式	起 動 性 能 等	加	圧	送	水	装	置	/						
		表	示	・	警	報	等	/						
		電	動	機	の	運	転	電	流	A	/			
		運	転	状	況	/								
	一	斉	開	放	弁	/								
	放	射	圧	力	等	/								
高 方 架 式 水 槽 等	減	圧	の	た	め	の	措	置	/					
	表	示	・	警	報	等	/							
	一	斉	開	放	弁	/								
	放	射	圧	力	等	/								
減	圧	の	た	め	の	措	置	/						
備	定期保守 逆止弁不良(主管～呼水槽間)閉栓中													
考	アーム弁：1次側 0.61Mpa 2次側 0.64Mpa 加圧送水装置：65φ×420ℓ/min×53m×7.5Kw 受信機へ移報：ドレンチャーポンプ運転・故障、呼水槽減水													
測 定 機 器	機	器	名	型	式	校正年月日	製造者名	機	器	名	型	式	校正年月日	製造者名
	回路計		D-3030			19年 4月	トオキ							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に()印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

泡 消 火 設 備 点 検 票										(固 定)	
名 称	箕面市立箕面駅前第2駐車場							防 火 管 理 者	総括表参照		
所 在	大阪府箕面市箕面5丁目12-67							立 会 者	総括表参照		
点検種別	機器		総合	点検年月日	令和7年 6月25日 ~ 7年 6月25日						
点 検 者	氏名			点 検 者 所 属 会 社	社 名		TEL				
	[REDACTED]				共栄建物管理株式会社		06-6303-7111				
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名		機原製作所	電動機	製造者名		東芝	泡消火薬剤	製造者名	ヤマト消防器備
		型式等		125MSFP2M630		型式等		T1KK-FH18	混合装置	型式等	
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容	
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容							判 定
機 器 点 検											
水 源	貯 水 槽	種別	RC床下水槽				○				
	水 量		20 m³				○				
	水 状						○				
	給 水 装 置		ボールタップ給水				○				
	水 位 計						/				
	圧 力 計						/				
加 圧 送 水 装 置	ポンプ	バルブ類						○			
		周囲の状況		1階消火ポンプ室				○			
		外 形		ユニット型				○			
		表 示		消火ポンプ制御盤				○			
		電圧計・電流計	220	V	100	A	○				
		開閉器・スイッチ類		150A				○			
		ヒューズ類		5,10 A				○			
		継 電 器		SC-1N×2, SC-2N×1				○			
		表 示 灯						○			
		結 線 接 続		スターデルタ始動				○			
		接 地		D 種接地				○			
	予 備 品 等						○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入する等。

別記様式第5

泡消火設備 (その2)

加 圧 送 水 方 式 装 置	起 動 装 置	手 動 式 起 動 機	周囲の状況	駐中場	○		
			外形	手動レバー開放弁	○		
			標識		○		
			機能		○		
	起 動 装 置	自 動 式 起 動 機	起 動 用 水 圧	設定圧力 0.4 MPa	○		
			開 閉 装 置	0.83 MPa	○		
			力 タ ン ク	作動圧力 0.38 MPa	○		
			機 能	専用 兼用	○		
	起 動 装 置	火 災 感 知 器	知 感 器		○		
			感 知 器		○		
			感 知 器		○		
			感 知 器		○		
	電 動 機	外 形	回 転 軸	1745rpm	○		
			軸 受 部		○		
			軸 継 手		○		
			機 能	30KW	○		
	ボ ン ブ	外 形	回 転 軸	1800rpm	○		
			軸 受 部		○		
			グ ラ ン ド 部		○		
			連 成 計・圧力計		○		
	呼 水 装 置	性 能	0.72 MPa 1400 l/min	○			
			呼 水 槽	100 L	○		
			バ ル ブ 類		○		
			自 動 給 水 装 置	ボールタップ方式(20A)	○		
呼 水 装 置	減 水 警 報 装 置	電 極 棒、ノザー	○				
		フ ー ト 弁	125A	○			
		性 能 試 験 装 置	FAM(10)-65(エバラ)	○			
		高 架 水 槽 方 式	MPa	○			
配 管 等	減 圧 の た め の 措 置	圧 力 水 槽 方 式	MPa	○			
		管・管継手		○			
		支持金具・つり金具		○			
		バルブ類		○			
配 管 等	ろ 過 装 置	ろ 過 装 置		○			
		逃 し 配 管		○			
		その4記入		○			
		その4記入		○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とするなど。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備（その3）

泡消火薬槽等	消火薬剤貯蔵槽	YVPT-400	○		
	消火薬剤	400 L	○		
	圧力計	0.34 MPa	○		
	バルブ類		○		
混合装置等	外形	YPHE-2000L	○		
	薬剤混合装置		○		
	加圧送液装置		/		
泡放出口	外形		○		
	泡放出障害		○		
	未警戒部分		○		
流水力検知装置・	バルブ本体等	YMV-100流第61～3 MPa MPa	○		
	リターディング・チャンバー		○		
	圧力スイッチ	設定圧力 0.07 MPa 作動圧力 0.07 MPa	○		
	音響警報装置・表示装置	ホータサイレン8台	○		
各開放弁（電磁弁を含む。）		減圧型×81台	○		
防護区画（高発泡を用いる設備に限る。）	区画変更等		/		
	開口部の自動閉鎖装置		/		
非格停止装置（高発泡を用いる設備に限る。）			/		
泡放射用器具格納箱等	周囲の状況		/		
	泡放射用器具格納箱	外形	/		
		表示	/		
	ホース・ノズル	ホース m× 本 ノズル径 mm	/		
		ホースの耐圧性能	/		
		ホース接続口	/		
		開閉弁	/		
	表示灯	/			
耐震措置			○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備 (その4)

		総 合 点 検						
固定式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		/			
			表示・警報等		/			
			電動機の運転電流	A	/			
			運 転 状 況		/			
		一 斉 開 放 弁		/				
			分布等	低発泡を用いるもの		/		
				高発泡を用いるもの		/		
			減圧のための措置		/			
	高架水槽方式等	表示・警報等	一 斉 開 放 弁		/			
			分布等	低発泡を用いるもの		/		
				高発泡を用いるもの		/		
			減圧のための措置		/			
		加圧送水装置		/				
			起動性能等	表示・警報等		/		
				電動機の運転電流	A	/		
				運 転 状 況		/		
	減圧のための措置			/				
	発 泡 倍 率 等		/					
		高方	表示・警報等		/			
			発 泡 倍 率 等		/			
水槽等		減圧のための措置		/				
備 考	定期保守 逆止弁不良(主管-貯水槽間)閉鎖中 ・H29年6月12日リングテスト実施済(前歴より) ※主管に若干の水漏れあり 加圧送水装置: 125φ×1400ℓ/min×72m×30Kw 受信機へ移報 泡消火ポンプ運転・故障、貯水槽減水							
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	回路計	D-3030	19年 4月	ヒオキ				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

スプリンクラ・水噴霧・泡 消火設備 一覧表

No.

件名：箕面市立箕面駅前第2駐車場

[illegible]

非常電源（非常電源専用受電設備）点検票（設備名泡消火設備）					
名 称	箕面市立箕面駅前第2駐車場			防火管理者	総括表参照
所 在	大阪府箕面市箕面5丁目12-67			立会者	総括表参照
点検種別	（機器） 総合	点検年月日	令和7年 6月25日～ 7年 6月25日		
点検者	氏名 [REDACTED]	点検者 所属会社	社名 共栄建物管理株式会社	TEL 06-6393-7111	
点検設備名	受電設備	製造者名	網内外電機製作所		
		型式等	PF 5 1988年製		
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機 器 点 検					
設置状況	周囲の状況	2階屋外	○		
	区画等	（キュービクル式） キュービクル式以外	○		
	水の浸透		○		
	換気	自然（機械）	○		
	照明	10W球	○		
	標識	変電設備	○		
高圧受電盤・配分電盤	外形		○		
	表示	低圧動力盤	○		
	計器類		○		
	開閉器・遮断器(低圧)	175A	○		
	表示灯		○		
	ヒューズ類(低圧)	A	○		
変圧器	継電器(低圧)		○		
	止		○		
	コイルセンサー		○		
	開閉器・遮断器		○		
	接地(低圧)		○		
	結線接続		○		
耐震措置	アンカーボルト	○			
予備品等(低圧)		/			

- 備考
- この用紙の大きさ、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常電源（非常電源専用受電設備）（その他）

		絶 縁		接 地		点 検	
接 地	抵 抗	絶 縁	抵 抗	種 別	／		
絶 縁	抵 抗			MQ	／		
保 護 継 電 器 等					／		
開 閉 器 ・ 遮 断 器					／		
P	ズ 類			A	／		
接 地					／		
電気主任技術者 氏名及び資格 第二種電気工事士 XXXXXXXXXX 定期保守 現在各機能異常ありません。							
備 考							
機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
回路計	D-3030	19年 4月	ヒオキ				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。と。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第8

(その1)

粉末消火設備点検票 (区画名: 屋上駐車場) (設備方式: 全域・局所・移動)				
名称	箕面市立箕面駅前第2駐車場		防火管理者	総括表参照
所在	大阪府箕面市箕面5丁目12-67		立会者	総括表参照
点検種別	(機器)・総合	点検年月日	令和7年 6月25日~ 7年 6月25日	
点検者	氏名	点検者 所属会社	社名 住居	TEL 06-6393-7111
			大阪府箕面市西宮原2-7-45 1102	
点検項目		点検結果		
		種別・容量等の内容	判定	不良内容
機器点検				
蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況 外形・形 表示・標識	本	〇
	容器弁	外形・形 安全装置	〇	〇
	安全装置	外形・形 安全装置	〇	〇
	容器弁	外形・形 安全装置	〇	〇
	開放装置	電気式 ガス圧式	〇	〇
	指示圧力計	圧力計	〇	〇
	バルブ	種類	〇	〇
	連結管・集合管	種類	〇	〇
	消火剤貯蔵容器	周囲の状況 外形・形 表示・標識	〇	〇
	安全装置	安全装置	〇	〇
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況 外形・形 表示・標識	〇	〇
	安全装置	安全装置	〇	〇
	容器弁	外形・形 安全装置	〇	〇
	安全装置	外形・形 安全装置	〇	〇
	容器弁	外形・形 安全装置	〇	〇
	開放装置	電気式 ガス圧式	〇	〇
	バルブ	種類	〇	〇
	加圧用ガス容器	周囲の状況 外形・形 表示・標識	〇	〇
	安全装置	安全装置	〇	〇
	容器弁	外形・形 安全装置	〇	〇
安全装置	外形・形 安全装置	〇	〇	
容器弁	外形・形 安全装置	〇	〇	
開放装置	電気式 ガス圧式	〇	〇	
バルブ	種類	〇	〇	
圧力調整器	圧力調整器	〇	〇	
連結管・集合管	種類	〇	〇	
定止作動装置	種類	〇	〇	

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備（その2）

起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形	形		／		
	容量	ス	量	本	／		
	容器弁	外	形		／		
	安全装置	外	形		／		
	容器弁	外	形		／		
選択弁	開放装置	電	式		／		
		手	式		／		
	本体	外	形		／		
		表	示		／		
	開放装置	外	形		／		
操作管・逆止弁		電	式		／		
		ガス	式		／		
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況		／			
		操作箱		／			
		表示灯		／			
		電源表示灯		／			
		警報・起動用スイッチ		／			
		放出用・非常停止用スイッチ		／			
		表示灯		／			
	自動式装置	保護カバー		／			
		火災感知装置	専用 兼用	／			
		自動・手動切替装置		／			
警報装置	自動・手動切替表示灯		／				
	外	形		／			
制御盤	音	警	報		／		
	音	警	報		／		
	周囲の状況		／				
	外	形		／			
	表示	示		／			
	電	計	V	／			
	開閉器・スイッチ	類		／			
	継電器	類	A	／			
	表示灯	器		／			
	接続	灯		／			
接	地		／				
	遅延	装	置	秒	／		
	自動・手動切替機能		／				
予備品等	予備品		／				
	等		／				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備 (その3)

配管等	管・管継手			/		
	支持金具・つり金具			/		
配管の安全装置等	安全装置			/		
	破壊板			/		
放出表示灯				/		
噴射ヘッド	外形			/		
	放射障害			/		
防護区画	区画変更等			/		
	開口部の自動閉鎖装置	外形		/		
		電気で作動するもの		/		
		ガス圧で作動するもの		/		
非常電源(内蔵型)	外形			/		
	表示			/		
	端子電圧		V	/		
	切替装置			/		
	允電装置			/		
	結線接続			/		
その他	周囲の状況		ユニット型	○		
	格納箱		スチールBOX	○		
	ホース		20 m	○		
	ホースリール			/		
	ノズル			○		
	ノズル開閉弁			○		
表示灯・標識(移動式)			AC110V球	X	その4記入	
耐震措置			アンカーボルト	○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合はX印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

粉末消火設備（その4）

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備 (その5)

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

別記様式第11

(その1)

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称	箕面市立箕面駅前第2駐中場				防 火 管理者	総括表参照
所 在	大阪府箕面市箕面5丁目12-67				立 会 者	総括表参照
点検種別	(機器) 総合	点検年月日	令和7年 6月25日～ 7年 6月25日			
点 検 者	氏名 [REDACTED]	点 検 者 所属会社	社名 共栄建物管理株式会社 TEL 06-6393-7111 住所 大阪市淀川区西宮原2-7-45 1102			
点 検 名 設 備 名	受 信 機	製造者名	松下電工株式会社			
		型式等	興第00-40-2号 BZ9 1988年製			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予備電源・非常電源 (内蔵型) 受信機 ・ 中継器	外 表	形 示	密閉型カドニカ2005年製 DC24V 1.2Ah(BV9810)	○		
	※端子重圧		22.0 V	○		
	※切替装置			○		
	※充電装置			○		
	※結線接続		コネクター接続	○		
	周囲の状況		1階管理室	○		
	外 形		自立型複合盤	○		
	表示装置		複合受信機	○		
	警戒区域の表示装置		21L/25L	○		
	電 圧 計		20 V	○		
	スイッチ類			×	その3記入	
	ヒューズ類		F1-3A	○		
	※継電器			○		
	表示灯			○		
	通話装置		受信機～発信機間	○		
	※結線接続			○		
	接地		D種接地工事	○		
	附属装置		その3記入	○		
※火災表示等	蓄積式		○			
	アナログ式		/			
	二信号式		/			
	その他		/			
※注 意 表 示		スイッチ注意灯	○			
回路導通		自動検出	○			
設定表示温度等			/			
感知器作動等の表示			/			
予 備 品 等			○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備 (その2)

感 知 器	外 形		○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※熱感知器	ス ポ ッ ト 型	差動 寸温(再) 熱アナログ	○		
		分 布 型	空 気 管 式	/		
			熱電対式・熱半導体式	/		
		感 知 線 型		/		
	※感煙器	ス ポ ッ ト 型	イオン(光電) アナログ	×	その3記入	
分 離 型			/			
※炎 感 知 器		赤外線 紫外線	/			
※多信号感知器・複合式感知器			/			
発 信 機	遠隔試験機能を有する感知器		/			
	周 囲 の 状 況	各階通路	○			
	外 形	P-1	○			
		火災報知機	○			
	押しボタン・送受信器		○			
音 響 装 置	表 示 灯	AC24V球 専用	○			
	外 形	DC24V 150φ 15mA	○			
	取 付 状 態	総合盤内装及び壁付	○			
	音 圧 等		○	※		
	鳴 動 方 式	(一斉) 区分 相互 再鳴動	○			
※蓄 積 機 能		○				
※一 信 号 機 能		/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 表中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備（その3）

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
無線機能		/						
総合点検								
同時作動		/						
※煙感知器等の感度		/						
地区音響装置の音圧		/						
※総合作動		/						
備考	定期保守 火災受信機 基盤不良(※点検後、地区音響、主音響、移報他停止状態) No.2 1階北東 消火ポンプ室内 煙感知器(2種) 1台 機器不良 ※附属装置：警備会社、EV停止							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3	22年 3月	能美防災	メーターリレー試験器			
	加煙試験器	FTCJ001-Z	22年 4月	能美防災	炎感知器用動作試験器	FTE-013	19年 8月	能美防災
	外部試験器				回路計	D-3030	19年 4月	ヒオキ
	煙感知器用感度試験器				普通騒音計	NL-42	19年 6月	リオン
	減光フィルター							

備考

- この用紙の大きさとは、日本産業規格A 4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 票中×印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備（その5）

別記様式第11

警 戒 区 域		感 知 器												※ 地区音響装置	※ 受信機	点 検 結 果		
番 号 No	名 称	※ 空気管式	差 動 式		※ 感知線型	炎 感 知 器	※ 煙 式											
			※ 分布型	ス ポ ッ ト 型			ス ポ ッ ト 型				分 離 型							
							イオン化式 非蓄積	蓄積	イオン化アナログ式 非蓄積	蓄積	光電アナログ式 非蓄積	蓄積	光電アナログ式					
1	1階北西			16					1						1	1	○	
2	1階北東			12					1							1	1	×
3	1階南西			20	2											2	1	○
4	1階南東			10												1	1	○
5	2階北西			15												1	1	○
6	2階北東			11												1	1	○
7	2階南西			18												2	1	○
8	2階南東			15												1	1	○
9	3階北西			10												1	1	○
10	3階北東			13												1	1	○
11	3階南西			18												2	1	○
12	3階南東			15												1	1	○
13	4階北西			21												1	1	○
頁 計				206	2				2							16	13	
備 考																		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、（その1）に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
- 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

警戒区域		感知器												※ 地区音響装置		※ 送信機		点検結果
番号 No	名称	※ 差動式			※ 定温式		※ 炎感知器	※ 煙式						※ 地区音響装置	※ 送信機			
		※ 分布型			※ スポット型	※ スポット型		※ スポット型				※ 分離型						
		※ 空気管式	※ 熱電対式	※ 熱半導体式				※ スイオン化式 非蓄積 蓄積	※ スポット型 非蓄積 蓄積	※ スポット型 非蓄積 蓄積	※ スポット型 非蓄積 蓄積	※ 分離型 非蓄積 蓄積	※ 分離型 非蓄積 蓄積					
14	4階北東				15											1	1	○
15	4階南西				17											2	1	○
16	4階南東				14											1	1	○
17	塔屋西				2											1		○
18	塔屋東				4											1		○
19	ELVシャフト										1							○
20	階段西										2							○
21	階段東										2							○
	主ブザー																	○
	合計				258	2					7					22	16	
備考	○×16 																	

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
 - ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
 - 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
 - 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

別記様式第11

自動火災報知設備（その7）

警 戒 区 域 番 号 No	種 別 名 称	種 別 番 号	差 動 式 分 布 型										定温式 感知線 型		煙 感 知 器 感 度 濃 度	音 響 装 置 音 圧 dB	措置内容			
			空 気 管 式					熱 電 対 式		熱 半 導 体 式										
			空 気 管 長 m	送 気 cc	作 動 秒	継 続 秒	水 高 H/2 mm	流 通 秒	作 動 mV	回 路 抵 抗 Ω	作 動 mV	回 路 抵 抗 Ω	回 路 抵 抗 Ω	絶 縁 抵 抗 MΩ						
1	1階北西	⑩														96				
2	1階北東	⑩														95				
3	1階南西	⑪														95				
3	1階南西	⑩														95				
4	1階南東	⑩														94				
5	2階北西	⑪														95				
6	2階北東	⑪														95				
7	2階南西	⑪														95				
7	2階南西	⑩														95				
8	2階南東	⑩														97				
9	3階北西	⑩														95				
10	3階北東	⑪														94				
11	3階南西	⑪														93				
備 考																				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
- 2 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 3 種別又は製造番号が示されていないものは、記入しないこと。

別記様式第11

自動火災報知設備（その7）

警戒区域		種 別	製 造 番 号	差動式分布型										定温式		煙 感 知 器	音 響 装 置	措置内容	
番 号 No.	名 称			空 気 管 式						熱 電		熱半導		感知線					
				空 気 管 長	送 気	作 動	繼 続	水 高 11 2	流 通	作 動	回 路 抵 抗	作 動	回 路 抵 抗	回 路 抵 抗	回 路 抵 抗				絶 縁 抵 抗
11	3階南西	㊸															92		
12	3階南東	㊹															97		
12	3階南東	㊺															95		
13	4階北西	㊻															94		
14	4階北東	㊼															96		
15	4階南西	㊽															95		
15	4階南西	㊾															96		
16	4階南東	㊿															94		
17	塔屋西	㊽															98		
18	塔屋東	㊾															95		
備考																			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
 2 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 3 種別又は製造番号が示されていないものは、記入しないこと。

非常警報器具及び設備点検票									
名 称	箕面市立箕面駅前第2駐車場					防火 管理名	総括表参照		
所 在	大阪府箕面市箕面5丁目12-67					立会者	総括表参照		
点検種別	機器 総合		点検年月日	令和7年 6月25日 ~ 7年 6月25日					
点検者	氏名		点検者	社名 川米建物管理株式会社		TEL		06-6393-7111	
点検者			所属会社	住所 大阪府淀川区西宮原2-7-45 1102					
点検設備名	操作部・ 増幅器	製造者名	松下通信工業(株)1988年製		増幅器	製造者名		松下通信工業(株)1988年製	
点検設備名	増幅器	型式等	WL-G150A認定番号R4 021		増幅器	型式等		WII P43X2	
点検項目			点検結果			措置内容			
			種別・容量等の内容			判定		不良内容	
			機 器 点 検						
非常電源 (内蔵型)	外形	形	密閉型方Dニカ 2012年製		○				
	表示	示	DC24V 6.0Ah(20N500F-WC)		○				
	端子電圧	圧置	28.0 V		○				
	充電装置	置			○				
	充電線接続	統	コネクター接続		○				
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周 囲 の 状 況	形		○				
	機 能	表示	形		○				
		外形	形		○				
		表示	形		○				
	操作部	電圧計	V		○				
		スイッチ類	A		○				
		ヒューズ類	A		○				
	複合装置	継電器			○				
		表示灯			○				
		接続			○				
	バル・サイレン	予備品等			○				
		外形	形		○				
		取付状態	態		○				
音圧等		等		○					
表 示 灯	一斉区分相互再鳴動		○						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 取扱説明のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

放 送 器 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	1階管理室内	○		
		外 形		○		
		押 し ボ タ ン 等		○		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		○		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		○		
	増 幅 設 備	周 囲 の 状 況	1階管理室	○		
		外 形	自立型ラック式	○		
		表 示	非常放送設備	○		
		電 圧 計	AC100 V	○		
		ス イ ッ チ 類		○		
		保 護 板		/		
		ヒ ュ ー ズ 類	AC-1A、AC-5A、DC-15A A	○		
		継 電 器		○		
		計 器 類		○		
		表 示 灯		○		
		結 線 接 続		○		
		接 地		○		
		回 路 選 択		○		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
		非 常 用 放 送 切 替	非常スイッチ	○		
		※地震動予報等に係る放送切替		/		
		回 路 短 絡		/		
		音 声 警 報 音		○		
		火 災 音 信 号		/		
	マイクrophon		○			
	予 備 品 等		○			
ス ピー カー	外 形		○			
	取 付 状 態		○			
	圧 等		○			
	鳴 動 方 式	（一斉）（区分）相互 音鳴動	○			
表 示 灯	音 量 調 整 器		○			
	表 示 灯		○			
	警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況	/			
警 鐘 ・ 等	外 形	/				
	機 能	/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄は、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 表中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号に規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称	箕面市立箕面駅前第2駐車場					防 火 管理者	総括表参照		
所 在	大阪府箕面市箕面5丁目12-67					立会者	総括表参照		
点検種別	機 器		点検年月日	令和7年 6月25日		7年 6月25日			
点 検 者	氏名 [REDACTED]		点 検 者 所属会社	社名 具栄建物管理株式会社		TEL 06-6393-7111			
				住所 大阪市淀川区西宮原2-7-45 1102					
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判定	不良内容			
			遊 離 口		通 路 名				
			機 器		点 検				
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類				○			
		視認障害等				○			
		外 形				○			
		表 示				○			
		外 形				○			
		表 示				○			
	非常電源 (内蔵型)	機 能				○			
		光 源				○			
		点 検 ス イ ッ チ	1台			×	別紙記入		
		ヒ ュ ー ズ 類				○			
	結 線 接 続				○				
信 号 装 置 等	外 形				/				
	結 線 接 続				/				
	機 能				/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A-4とすること。
- 2 種別・容量等なりの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

誘 導 標 識	外 形				／			
	視 認 性 等				／			
	採 光 又 は 照 明				／			
	※表示面の輝度				／			
	※設置場所の照度				／			
	※※ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.	／						
	※※ 結 線 接 続				／			
	※※※非常電源	外 形				／		
表 示					／			
機 能					／			
備 考	定期保守 不備内容は誘導灯一覧表記入 ※詳細は誘導灯一覧表記入							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	回路計	D-3030	19年 4月	ヒオキ				
	照度計	5202		具立電気計器				

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
- 種別・容量などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号（5）に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

件名 箕面市立箕面駅前第2駐車場 誘 導 灯 一 覧 表

	高輝度避難口灯			避難口灯											
	(A)	(B)	(C)	(大)	(中)	(小)	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1階		1			5										
2階		3			2										
3階		1			3										
4階		1			3										
合計		5			13										

※備考

4階南西 避難口灯(中) 1台 点検ヒモ切れ

連 結 送 水 管 (共同住宅用連結送水管) 点 検 票									
名 称	箕面市立箕面駅前第2駐車場						防 火 管 理 者	総括表参照	
所 在	大阪府箕面市箕面5丁目12-07						立 会 者	総括表参照	
点検種別	(機器) 総合		点検年月日	令和7年 6月25日 ~ 7年 6月25日					
点 検 者	氏名	[REDACTED]		点 検 者	社名		TEL		
				所 属 会 社	貝栄建物管理株式会社		06-6393-7111		
点 検 設 備 名	電動機	製造者名			ポンプ	製造者名			
		型 式 等				型 式 等			
点 検 項 目			点 検 結 果					措置内容	
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容					判定 不良内容	
機 器 点 検									
送 水 口	周 囲 の 状 況		1階西入口横			○			
	形		双口式スタンド型×2			○			
	体		65A			○			
	標 識		送水口(消防隊専用)			○			
放 水 用 器 具 格 納 箱 等	放水用器具格納箱	周囲の状況				/			
		外 形				/			
	ホース・ノズル	外形・機能	ホース m× 本 ノズル径 mm			/			
		ホースの耐圧性能				/			
	放 水 口	周囲の状況	3階～屋上 各階2ヶ所			○			
		外 形	65A			○			
		標 識	放水口(消防隊専用)			○			
		開 閉 弁	玉型弁			○			
	加 圧 送 水 装 置	格 納 箱				○			
		電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				/		
外 形						/			
電 圧 計 ・ 電 流 計		V			△				
開閉器・スイッチ類					/				
ヒューズ類					△				
継 電 器					/				
表 示 灯					/				
結 線 接 続					/				
接 地		種接地			/				
予 備 品 等				/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第20

連結送水管（その2）

加 圧 送 水 装 置	起 動 部	直接操作部	周囲の状況		/		
		外形		/			
		表示		/			
		機能		/			
	装 置	遠隔操作部	周囲の状況		/		
		外形		/			
		表示		/			
		機能	専用 兼用	/			
	電 動 機 ボ ン プ	外形		/			
		回転軸		/			
		軸受部		/			
		軸継手		/			
		機能		/			
		外形		/			
		回転軸		/			
		軸受部		/			
グランド部			/				
運成計・圧力計			/				
呼 水 装 置	性能	MPa	L/min	/			
	呼水槽		/				
	バルブ類		/				
	自動給水装置		/				
	減水警報装置		/				
	中 間 水 槽 等	外形		/			
		水状		/			
		給水装置		/			
		水位計		/			
	配 管 等	バルブ類		/			
管・管継手		外形		○			
		配管の耐圧性能		×	その3記入		
支持金具・つり金具			○				
バルブ類			○				
ろ過装置			/				
耐 震 構 造	逃し配管		/				
			/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第20

連結送水管 (その3)

総合点検																									
加圧送水装置	/																								
電動機の運転電流	A /																								
運転状況	/																								
備考	定期保守 前回耐圧試験(H29.6.22)の結果,東側系統埋設配管漏水の恐れあり。(前歴より) ※前回耐圧試験より3年経過の為,耐圧試験が必要です。 ・配管耐圧試験実施:平成29年6月22日 試験圧力 0.7Mpa ・乾式(2系統) ・設備:昭和63年10月17日 送水圧力 7.0kgf/cm² 放水圧力 3.8kgf/cm²																								
測定機器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名</th> <th>型式</th> <th>校正年月日</th> <th>製造者名</th> <th>機器名</th> <th>型式</th> <th>校正年月日</th> <th>製造者名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名																
機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名																		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は()印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

(その1)

防 排 煙 制 御 設 備 点 検 票									
名 称	箕面市立箕面駅前第2駐車場					防 火 管理 者	総括表参照		
所 在	大阪府箕面市箕面5丁目12-67					立会者	総括表参照		
点検種別	(外観)・(機能)・総合		点検年月日	令和7 年 6 月 2 5 日 ~ 7 年 6 月 2 5 日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社 名		TEL			
				共栄建物管理株式会社		06-6393-7111			
点 設 備 制 御 機 器 名	連 動 制 御 機 器	連動制御盤	製造 社名	型 式	受第60-40-2号 B29	設 置 数	1 台		
		連動操作盤							
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容			
			種別・容量等の内容			判 定		不 良 内 容	
外観点検									
予備電源・非常 電源(内蔵型)	外 表	形 式	密閉型カドーカ2006年製 D24v 3.5Ah(BV98104)		○				
連動 制御 機器	周囲の状況		1階管理室		○				
	外形		自立型複合盤		○				
	作動・確認表示装置		24/30L		○				
	電 圧		29V		○				
	スイッチ類				○				
	表示		複合受信機		○				
手動 閉装置	予備品等				○				
	周囲の状況				/				
自起 動装 置	外形				/				
	感知器	外 形	煙感知器3種及び熱感知器		○				
	感知区域	適 応 性			○				
	メタル等	機能障害			○				
自錠 開装置	周囲の状況				○				
	外形				○				
音響 装置	取付状態				○				
	外形				○				
			制御盤組込		○				
機 能 点 検									
予 非 内 備 常 蔵 電 電 型 源 源	端子電圧	27.4 V		○					
	端子替装			○					
	充電装			○					
	結線接続	コネクタ接続		○					

- 備 考
- 1 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 3 措置内容には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 4 取印のあるものについては、(その3)の措置数欄に、表示回路などの数量を記入すること。

(その2)

※ 連動制御器	スイッチ	類		○				
	ヒューズ	類		○				
	継電器			○				
	表示灯			○				
	結線接続			○				
	接地装置	D種接地工事	○					
	附属装置		/					
	動作表示		○					
※ 手動開閉装置	確認			○				
	回路導通			○				
※ 自動開錠装置	感知器			○				
	熱感知器			○				
※ 音響装置	自動開錠			×	備考記入			
	音響			○				
総 合 点 検								
同煙感知器感度	動作			/				
	感度			/				
総配線	絶縁抵抗	動作回路	MΩ	/				
	緑抵抗	感知器回路	MΩ	/				
		制御回路	MΩ	/				
		附属回路	MΩ	/				
備考	定期保守 ※複合受信機 基盤不良の為、連動停止中 No.6 2階東階 北防火戸 ラッチ不良により閉鎖せず No.19 1階北西 束階 1枚(右) 連動するも閉鎖せず No.20 2階南西 束階 1枚(左) 連動するも閉鎖せず No.21 2階南東 束階 1枚(右) 連動するも閉鎖せず No.22 3階南西 束階 2枚 連動するも閉鎖せず No.23 3階北西 シッター 1枚(左) 連動するも閉鎖せず No.24 4階南東 シッター 2枚 連動するも閉鎖せず							
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名
	回路計	D-3030	19年 4月	ヒオキ				
	加煙試験器	FTGJ001-Z	22年 4月	能美防災				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、11常の場合は()印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものについては、(その3)の措置数欄に表示回路ごとの数量を記入すること。

(その3)

防 排 煙 制 御 設 備 点 検 票															(防火扉・シャッター・垂れ壁) (ダンパー・非常錠・その他)	
表 示 回 路		設 置 数													点 検 結 果	
番 号 No.	名 称	連 動 中 継 器	手 動 開 閉 装 置	自 動 起 動 装 置			自 動 開 錠 装 置							召 響 装 置		
				感 知 器	煙 感 知 器	知 器	防 火 扉	シ ャ ッ タ ー	ダ ン パ ー	垂 れ 壁	非 常 錠	そ の 他	排 煙 口			
																熱 感 知 器
1	地階西階段北					1	1									○
2	地階東階段北					1	1									○
3	1階西階段南					1	1									○
4	1階東階段南					1	1									○
5	2階西階段北					1	1									○
6	2階東階段北					1	1									×
7	2階西階段南					1	1									○
8	2階東階段南					1	1									○
9	3階西階段北					1	1									○
10	3階東階段北					1	1									○
11	3階西階段南					1	1									○
12	3階東階段南					1	1									○
13	4階西階段北					1	1									○
14	4階東階段北					1	1									○
15	4階西階段南					1	1									○
16	4階東階段南					1	1									○
17	1階南西			4				2								○
18	1階南東			4				2								○
頁 計				8		16	16	4								
備 考	No.17,18 車両通過が多い為、感知器点検試験のみ実施															

- 備考 1 点検結果欄は、正常の場合に○印、不良の場合に×印を記入し、不良事項および措置内容は、措置内容欄に記入する。記入できない場合「備考」欄に詳細を記入する。
- 2 連動制御回路の回路ごとに数量を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、製造番号を記入すること。

(その3)

防 排 煙 制 御 設 備 点 検 票													((防火扉)・(シャッター)・垂れ壁) (ダンパー・非常錠・その他)			
表 示 回 路		設 置 数											音 響 装 置	点 検 結 果		
番 号 No.	名 称	連 動 中 継 器	手 動 開 閉 装 置	自動起動装置		防 火 扉	シ ャ ッ タ ー	ダ ン パ ー	垂 れ 壁	非 常 錠	そ の 他	煙 口				
				感 知 器	知 器										熱 感 知 器	煙 感 知 器
19	1階北西			4			2									×
20	2階南西			4			2									×
21	2階南東			4			2									×
22	3階南西			4			2									×
23	3階北西			4			2									×
24	4階南東			4			2									×
合 計				32		16	16	16								
備 考																

- 備 考 1 点検結果欄は、正常の場合は()印、不良の場合は×印を記入し、不良事項および措置内容は、措置内容欄に記入すること。
記入できない場合「備考」欄に詳細を記入する。
- 2 連動制御回路の回路ごとに数量を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、製造番号を記入すること。