



箕上水第278号
平成31年(2019年) 1月10日

指定給水装置工事事業者 様

箕面市公営企業管理者

栢本貴男



水道施設材料の指定登録の追加について (通知)

平素は、本市水道事業諸般にわたり格別のご協力をいただき有難うございます。標題のことについて、下記のとおり通知します。

記

- ・ 指定給水用具
サドル付分水栓
(指定材料)
サドル付分水栓ダクタイル鑄鉄管S50用 (前澤給装工業株式会社)
φ20mm～φ30mm
(性能基準適合品)
自己認証品
- ・ 目的
配水管φ50mmの管種がHIVP管から耐震継手を有するダクタイル鑄鉄管S50に変更となったため。
- ・ 指 定 日
平成31年 1月10日