




箕 上 水 第 3 5 6 号  
平成 3 0 年(2018 年)1 月 1 1 日

指定給水装置工事事業者  
開発業者 様

箕面市公営企業管理者  
出水善博



配水管の管種指定について (通知)

平素は、本市水道事業諸般にわたり格別のご協力をいただき有難うございます。  
標記のことについて、平成 2 5 年 7 月 3 1 日付け配水管の管種指定に関する通知  
を行っておりますが、地震に強い水道の推進を目的として、下記のとおり通知いた  
します。

記

(1) 配水管の管種指定

口径 5 0 mm 以上の管種を指定する。

(指定材料)

耐震継手を有するダクタイル铸铁管とし、口径別の継手形式は以下のとおり  
とする。

口 径	内 面 塗 装	継 手 形 式
φ 5 0	エポキシ樹脂粉体塗装	S 5 0 形
φ 7 5 ~ φ 3 0 0	エポキシ樹脂粉体塗装	G X 形

(2) 適用年月日

平成 3 0 年 4 月 1 日からの開発協議より適用

以上