

中学校給食調理業務委託その3 (第三中学校)

質問回答書

質問年月日 令和6年(2024年)4月5日
 回答年月日 令和6年(2024年)4月8日
 担当室 箕面市子ども未来創造局学校給食室

資料名		項目		質疑	回答																								
NO. 1	入札説明書	NO. 1	P2 1 入札に付する事項 (6)	現在の受託金額を年額税別でご開示願います。	(単位:円) <table border="1"> <tr><td>令和元年度</td><td>14,525,000</td></tr> <tr><td>令和2年度</td><td>22,825,000</td></tr> <tr><td>令和3年度</td><td>22,825,000</td></tr> <tr><td>令和4年度</td><td>22,825,000</td></tr> <tr><td>令和5年度</td><td>22,825,000</td></tr> <tr><td>令和6年度</td><td>8,300,000</td></tr> </table>	令和元年度	14,525,000	令和2年度	22,825,000	令和3年度	22,825,000	令和4年度	22,825,000	令和5年度	22,825,000	令和6年度	8,300,000												
令和元年度	14,525,000																												
令和2年度	22,825,000																												
令和3年度	22,825,000																												
令和4年度	22,825,000																												
令和5年度	22,825,000																												
令和6年度	8,300,000																												
2	仕様書	1	P1 4 勤務を要する日及び給食実施予定日数 (2)	185日の各月運営日数をご教示ください(R5実績)	仕様書に記載の令和4年度実績で回答します。(単位:日) <table border="1"> <tr><td>4月</td><td>13</td><td>10月</td><td>18</td></tr> <tr><td>5月</td><td>18</td><td>11月</td><td>18</td></tr> <tr><td>6月</td><td>20</td><td>12月</td><td>16</td></tr> <tr><td>7月</td><td>12</td><td>1月</td><td>15</td></tr> <tr><td>8月</td><td>3</td><td>2月</td><td>19</td></tr> <tr><td>9月</td><td>19</td><td>3月</td><td>14</td></tr> </table>	4月	13	10月	18	5月	18	11月	18	6月	20	12月	16	7月	12	1月	15	8月	3	2月	19	9月	19	3月	14
4月	13	10月	18																										
5月	18	11月	18																										
6月	20	12月	16																										
7月	12	1月	15																										
8月	3	2月	19																										
9月	19	3月	14																										
		2	P4 10 受注者が負担する経費 (3)	洗濯機の設置について、場所により設置は難しいのでしょうか。	以下の場所に設置可能です。 ①汚染作業区域のうち、検収室、下処理室のみ ②その他区域(調理員専用トイレやその周辺を除く) ただし、学校によっては設置不可能な場合があります。契約締結後に学校と協議の上で設置可能か決定します。																								

資料名		項目	質疑	回答
		3 P5 10 受注者が負担する経費 (7)	蛍光灯は、LED 蛍光灯交換されていますでしょうか。蛍光灯の交換は、電球が切れたタイミングでの交換でよろしいでしょうか。空調機フィルターの交換頻度及び費用を教示下さい。	蛍光灯はLED化していません。電球が切れたタイミングで交換してください。 空調機フィルターの交換頻度の規定はありません。年2回、発注者負担で委託業者が清掃を行いますので、その際の汚れの状況によってご判断ください。費用は不明です。
		4 P10 (別紙) 7 食器・食器具 (1)	アルミ製の個人盆は、事業者が洗浄し管理をするという認識でお間違いないでしょうか。	そのとおりです。
3	仕様書様式集	1 様式2 調理指示書	中学校は副食が3品とのことですが、調理指示書は2品に見受けられます。中学校の調理指示書の一例をご教示いただけますでしょうか。	「中学校調理指示書」のとおりです。
4	その他	1 人員配置・勤務時間	現在の調理従事者数、勤務時間をご教示ください。	1日の調理従事者数は10人です。勤務時間は仕様書P7 12(10)に記載のとおりです。
		2 図面	調理場の図面をご開示願います。	「第三中学校給食室図面」のとおりです。