

[別紙2]箕面市立西南図書館 取替必須機器一覧表

種別	名称	能力等	台数	
1 氷蓄熱マルチエアコン	IAC-1	屋外機 蓄熱槽ユニット 有効2.6㎡ 冷房能力 35.5kW 暖房能力 35.5kW	1	
	IAC-1-1	室内機 天井カセット型 冷房能力 2.8kW 暖房能力 3.4kW	1	
	IAC-1-2	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 2.8kW 暖房能力 3.4kW	1	
	IAC-1-3	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 5.6kW 暖房能力 6.3kW	4	
	IAC-2	屋外機 蓄熱槽ユニット 有効2.6㎡ 冷房能力 35.5kW 暖房能力 35.5kW	1	
	IAC-2-1	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW	3	
	IAC-2-2	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 5.6kW 暖房能力 6.3kW	4	
	IAC-3	屋外機 蓄熱槽ユニット 有効2.6㎡ 冷房能力 45.0kW 暖房能力 45.0kW	1	
	IAC-3-1	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW	10	
	IAC-4	屋外機 蓄熱槽ユニット 有効2.6㎡ 冷房能力 35.5kW 暖房能力 35.5kW	1	
	IAC-4-1	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 2.8kW 暖房能力 3.4kW	1	
	IAC-4-2	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 5.6kW 暖房能力 6.3kW	3	
	IAC-4-3	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW	2	
	ガスヒーポンビル用マルチ	GHP-1	屋外機 冷房能力 56.0kW 暖房能力 67.0kW	1
		GHP-1-1	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.5kW	8
		GHP-2	屋外機 冷房能力 35.5kW 暖房能力 42.5kW	1
		GHP-2-1	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 5.6kW 暖房能力 6.7kW	6
		GHP-3	屋外機 冷房能力 22.4kW 暖房能力 28.0kW	1
		GHP-3-1	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.5kW	3
		GHP-4	屋外機 冷房能力 28.0kW 暖房能力 33.5kW	1
		GHP-4-1	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 3.6kW 暖房能力 4.2kW	1
		GHP-4-2	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.3kW	4
		GHP-4-3	室内機 天井ビルトイン型 冷房能力 2.8kW 暖房能力 3.4kW	2
		GHP-5	屋外機 冷房能力 11.2kW 暖房能力 14.0kW	1
GHP-5-1		室内機 天井カセット型 冷房能力 5.6kW 暖房能力 7.1kW	2	
ガスヒートポンプエアコン		GHP-6	天井カセット型 冷房能力 8.0kW 暖房能力 9.5kW	1
	GHP-7	天井ビルトイン型 冷房能力 8.0kW 暖房能力 9.5kW	1	
2 照明設備	施設内全ての照明設備をLED化する。 なお、LEDについては灯具ごとと交換するものとする。ただし、灯具ごとの交換が難しい場合は、玉替えにおいてLED化の提案を可能とする。			
3 上水道設備	施設用水の一部を箕面市立聖苑地下の井水タンクから供給していたものを切離し、その他用水とあわせ市の上水道から直接供給するように切替える。			