

箕面市立西南図書館 ESCO 事業 現場ウォークスルー調査に関する質疑回答書

No.	業務名又は項目	質疑事項	回答
1	別紙 1	ベースラインとして、2019・2022・2023 年のエネルギー使用量の平均と定められていますが、2022・2023 年度にわたって、各種空調機の故障や、別途個別空調機の追加設置が行われており、ランニングコストの想定が困難な状態です。 全空調機が正常稼働していた 2019 年度単年をベースラインとして、定めてよろしいでしょうか。	入札参加時のエネルギー使用量のベースラインについては、2019・2022・2023 年度の平均値と定めていましたが、過去の空調機の故障という事情を考慮し、ベースラインを 2019 年度単年と定めることを認めます。 ただし、このベースライン変更が、事業実施及び補助金申請の妨げにならないことを前提とします。