

箕面市立西南図書館 ESCO 事業 現場ウォークスルー調査に関する質疑回答書

No.	業務名又は項目	質疑事項	回答
1	特記仕様書 P5 4 提示条件 (2) 提案に関する事項 ①必ず更新改修を要する設備 ○照明	2F 視聴覚室のダウンライト及び、舞台照明は部屋内にスイッチがなく、現場調査の際に電源（ブレーカー）が落とされておりました。 本照明機器は対象外としてよろしいでしょうか。	2 階視聴覚室のダウンライトについては現在使用を中止していますが、照明器具としては更新対象としてください。舞台照明については対象外とします。
2	特記仕様書 P5 4 提示条件 (2) 提案に関する事項 ①必ず更新改修を要する設備 ○照明	1 階の天井がスクエアのシステム天井ですが、規格サイズが特殊なため、器具交換は行わず、ランプ交換のみとしてよろしいでしょうか。	スクエア形の照明については、ランプ交換のみ行うものとし、器具交換を不要とします。