

【別紙1】各室リスト

1. 文化ホール 大ホール

部門・室名	規模・面積(m ²)	席数	会議室利用	カーテン・ブラインド・障子等	室内騒音低減値	電気設備										機械設備					備考		
						照明・電灯コンセント	弱電設備							空調	換気	給排水衛生等							
							電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN端子	Wi-Fi	電気時計			ITVモニター	防犯カメラ	給排水	給湯	洗面化粧台		流し台	
1 客席	適宜	1,400席以上		○ 計画による	NC-20	○					○					○	○						
2 舞台	主舞台11×10間程度 袖舞台各3以上×10間程度				NC-20	○			○	○		○	○			○	○						○
3 ホワイエ	840m ² 以上			○ 計画による		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○						各階にITVモニターを設ける
4 客用トイレ	適宜					○											○	○	○	○			○ 掃除用
5 主催者控室	30m ² 以上			○ 計画による		○			○	○	○	○	○			○	○						
6 備品倉庫	適宜					○		○									○						
7 マルチルーム	25m ² 程度			○		○			○	○	○					○	○						
8 スタッフ控室	20m ² 程度			○ 計画による		○			○	○	○					○	○						
9 当日券ボックス	適宜			○ 計画による		○				○						○	○						
10 舞台備品庫	130m ² 程度					○				○							○						小ホールと兼用
11 ピアノ庫	適宜					○			○							○ 調湿	○						小ホールと兼用
12 搬入ヤード・荷捌きスペース	適宜					○		○								○							小ホールと兼用
13 大道具倉庫	100m ² 程度					○			○								○						小ホールと兼用
14 照明備品庫	適宜					○			○								○						小ホールと兼用
15 音響備品庫	適宜					○			○							○ 調湿	○						小ホールと兼用
16 コンサート用備品庫	適宜					○			○								○						小ホールと兼用
17 楽器庫	適宜					○			○							○ 調湿	○						小ホールと兼用
18 機構制御盤室	適宜					○										○ 調湿	○						
19 調光器盤室	適宜					○										○ 調湿	○						
20 アンプ室	適宜					○										○ 調湿	○						
21 調光操作室	適宜					○			○	○	○	○				○	○						
22 音響調整室	適宜					○			○	○	○	○				○	○						
23 映像投影室	適宜					○			○	○	○	○				○	○						
24 フォロースポットライト投光室	適宜					○			○	○	○	○				○	○						
25 シーリングライト投光室	適宜					○											○						
26 フロントサイドライト投光室	適宜					○											○						

【別紙1】各室リスト

1. 文化ホール 大ホール

部門・室名	規模・面積(m ²)	席数	会議室利用	カーテン・ブラインド・障子等	室内騒音低減値	電気設備									機械設備						備考		
						照明・電灯コンセント	弱電設備								空調	換気	給排水衛生等						
							電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN端子	Wi-Fi	電気時計	ITVモニター			防犯カメラ	給排水	給湯	洗面化粧台		流し台	
27 小楽屋	20㎡程度×3室			○ 計画による		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
28 中楽屋	50㎡程度×2~3室			○ 計画による		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
29 大楽屋	70㎡程度×2~3室			○ 計画による		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
30 楽屋ロビー	50㎡程度			○ 計画による		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
31 主催者控室	35㎡程度			○ 計画による		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
32 給湯室	5㎡程度					○										○	○	○				○	
33 楽屋トイレ	適宜					○										○	○	○	○			○ 掃除用	
34 シャワー室	適宜					○										○	○	○	○				
35 ランドリー室	10㎡程度					○										○	○	○				○	洗濯流し
36 喫煙室	10㎡程度					○					○				○	○							
37 舞台スタッフ控室	30㎡程度			○ 計画による		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
38 楽屋備品庫	適宜					○		○								○							

注) 表記内容は基本的な区分等を示しており、同等性能による工夫や、空欄部分も含めた事業者提案、計画に応じた設置など、市と協議を行う。

【別紙1】各室リスト

2. 文化ホール 小ホール

部門・室名	規模・面積(m ²)	席数	会議室利用	カーテン・ブラインド・障子等	室内騒音低減値	照明・電灯コンセント	電気設備								機械設備				備考				
							弱電設備								空調	換気	給排水衛生等						
							電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN端子	Wi-Fi	電気時計	ITVモニター			防犯カメラ	給排水		給湯	洗面化粧台	流し台	
1 客席	適宜	300席以上		○ 計画による	NC-20	○					○				○	○							
2 舞台	主舞台6×4間以上				NC-20	○		○		○	○		○	○		○	○						
3 ホワイエ	180m ² 以上			○ 計画による		○		○		○	○	○	○		○	○							
4 客用トイレ	適宜					○										○	○	○	○		○ 掃除用		
5 主催者控室	20m ² 以上					○		○		○	○	○			○	○							
6 備品倉庫	適宜					○		○								○							
7 スタッフ控室	10m ² 程度			○ 計画による		○		○		○	○	○			○	○							
8 機構制御盤室	適宜					○									○ 調湿	○							
9 調光器盤室	適宜					○									○ 調湿	○							
10 調光操作室	適宜					○				○	○	○			○	○							
11 音響調整室	適宜					○				○	○	○			○	○							
12 映像投影室	適宜					○				○	○	○			○	○							
13 フォアースポットライト投光室	適宜					○				○	○	○			○	○							
14 シーリングライト投光室	適宜					○										○							
15 フロントサイドライト投光室	適宜					○										○							
16 小楽屋	20m ² 程度×2室			○ 計画による		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○				
17 中楽屋	50m ² 程度×1~2室			○ 計画による		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○				
18 楽屋トイレ	適宜					○										○	○	○	○		○ 掃除用		
19 舞台スタッフ控室	30m ² 程度			○ 計画による		○		○		○	○	○			○	○							
20 楽屋備品庫	適宜					○		○								○							

注) 表記内容は基本的な区分等を示しており、同等性能による工夫や、空欄部分も含めた事業者提案、計画に応じた設置など、市と協議を行う。

【別紙1】各室リスト

3. 文化ホール その他諸室

部門・室名	規模・面積(m ²)	席数	会議室利用	カーテン・ブラインド・障子等	室内騒音低減値	電気設備										機械設備				備考		
						照明・電灯コンセント	弱電設備							空調	換気	給排水衛生等						
							電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN端子	Wi-Fi	電気時計			ITVモニター	防犯カメラ	給排水	給湯		洗面化粧台	流し台
1 リハーサルスタジオ	適宜			○		○		○			○	○	○		○	○						床:フローリング系
2 エントランスロビー	適宜			○ 計画による		○	○	○		○	○	○		○	○	○						
3 サブエントランス	適宜			○ 計画による		○		○		○	○	○		○	○							
3 客用トイレ	30m ² 程度					○									○	○	○	○	○	○	○	掃除用
4 授乳室、おむつコーナー	適宜			○ 計画による		○		○							○	○	○	○	○			
5 自動販売機コーナー	適宜			○ 計画による		○									○	○						
6 事務室	105m ² 程度			○ 計画による		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ミニキッチン
7 清掃員控室	15m ² 程度			○ 計画による		○		○		○	○	○		○	○	○	○					
8 更衣室	10m ² 程度			○ 計画による		○									○							
9 倉庫	20m ² 程度					○		○							○							
10 職員用トイレ	適宜					○									○	○	○	○	○	○	○	掃除用
11 警備員控室	15m ² 程度			○ 計画による		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
12 舞台スタッフ控室	30m ² 程度			○ 計画による		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
13 救護室	15m ² 程度			○ 計画による		○		○	○	○	○	○		○	○							
14 会議室	30m ² 程度	10~15名		○ 計画による		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
15 舞台打合室	20m ² 程度	8~10名		○ 計画による		○		○	○	○	○	○		○	○							
16 廊下・階段・エレベーター等	適宜		-			○		○			○			○	○	○	○	○	○	○	○	

注) 表記内容は基本的な区分等を示しており、同等性能による工夫や、空欄部分も含めた事業者提案、計画に応じた設置など、市と協議を行う。

【別紙1】各室リスト

4. 生涯学習センター

部門・室名	規模・面積(m ²)	席数	会議室利用	カーテン・ブラインド・障子等	電気設備										機械設備					備考		
					照明・電灯コンセント	弱電設備									空調	換気	給排水衛生等					
						電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN端子	Wi-Fi	電気時計	防犯カメラ	給排水			給湯	洗面化粧台	流し台			
1 多目的室(大)	190m ² 程度×2室	60席程度	○	○	○		○		○	○	○		○		○	○						床:フローリング
2 多目的室(中)	90m ² 程度×2室	45席程度	○	○	○		○		○	○	○		○		○	○						床:フローリング
3 スタジオ(大)	50m ² 程度×1室	—		○	○		○		○	○	○		○		○	○						
4 スタジオ(小)	20m ² 程度×5室	—		○	○		○		○	○	○		○		○	○						
5 会議室A(講座室)	80m ² 程度×5室	30席程度	○	○	○		○		○	○	○		○		○	○						
6 会議室B(講座室)	50m ² 程度×4室	18席程度	○	○	○		○		○	○	○		○		○	○						
7 会議室C(講座室)	50m ² 程度×1室	18席程度	○	○	○		○		○	○	○		○		○	○						
8 フリースペース	70m ² 程度×2室	24席程度	○	○	○		○		○	○	○		○		○	○						
9 和室	50m ² 程度×1室	—	○	○	○		○		○	○	○		○		○	○						
10 屋外運動施設	375m ² 以上	—			○						○					○					○ 足洗用	
11 備品庫	260m ² 以上	—			○			○							○							
12 楽器庫	20m ² 程度	—			○			○							○							
13 更衣室・シャワー室	50m ² 程度	—			○			○							○	○	○	○	○			
14 トイレ	適宜	—			○										○	○	○	○	○	○	○ 掃除用	防犯カメラは出入口等に設ける
15 廊下・階段・エレベーター等	適宜	—			○			○			○			○ 計画による	○ 計画による							インターホンはエレベーターに設ける
16 給湯室	5m ² 程度	—			○										○	○	○			○		キッチン
17 エントランス	適宜	—		○ 計画による	○	○	○	○		○	○			○	○							図書館と兼用
18 サブエントランス	適宜	—		○ 計画による	○		○	○		○	○			○	○							図書館と兼用
19 ロビー	適宜	—		○ 計画による	○	○	○			○	○			○	○							
20 事務室	30m ² 程度	—		○ 計画による	○	○	○	○	○	○	○			○	○							
21 管理用エレベーター等	適宜	—			○			○														

注) 表記内容は基本的な区分等を示しており、同等性能による工夫や、空欄部分も含めた事業者提案、計画に応じた設置など、市と協議を行う。

【別紙1】各室リスト

5. 図書館

部門・室名	規模・面積(m ²)	席数	会議室利用	カーテン・ブラインド・障子等	電気設備										機械設備					備考	
					照明・電灯コンセント	弱電設備									空調	換気	給排水衛生等				
						電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN端子	Wi-Fi	電波時計	防犯カメラ	給排水			給湯	洗面化粧台	流し台		
1 2階閲覧室「にぎやかエリア」	550m ² 以上	60席以上		○	○					○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
2 2階閲覧室「一般エリア」	650m ² 以上	45席以上		○	○					○	○	○	○		○	○					
3 3階閲覧室	1,900m ² 以上	60席以上		○	○					○	○	○	○		○	○					
4 4階閲覧室		174席以上		○	○						○	○	○	○		○	○				
5 サブエントランス	適宜	—		○ 計画による	○		○	○		○	○		○		○	○					文化交流施設と兼用
6 エントランス	適宜	—		○ 計画による	○	○	○	○		○	○		○		○	○					文化交流施設と兼用
7 ロビー	適宜	—		○ 計画による	○		○			○	○		○		○	○					
8 予約コーナー	30m ² 程度	—		○ 計画による	○		○			○			○		○	○					
9 ラーニングcommons	150m ² 程度	35席以上	○	○	○		○	○		○	○	○	○		○	○					
10 グループ学習室	25m ² 程度×2室	16席以上	○	○	○		○	○		○	○	○	○		○	○					
11 AVライブラリー	160m ² 程度	27席以上	○	○ 計画による	○		○	○		○	○	○	○		○	○					
12 AVcommons	80m ² 程度	20席以上		○	○		○	○		○	○	○	○		○	○					
13 展示コーナー	20m ² 程度	—		○ 計画による	○					○	○		○		○	○					
14 廊下・階段・エレベーター等	適宜	—			○			○			○		○		○ 計画による	○ 計画による					インターホンはエレベーターに設ける
15 トイレ	適宜	—			○								○			○	○	○	○	○ 掃除用	防犯カメラは出入口等に設ける
16 積層集密書庫	840m ² 程度	—		○ 計画による	○		○	○		○	○		○		○	○					
17 閲覧個室	9m ² 程度×5室	5席		○ 計画による	○		○	○		○	○		○		○	○					
18 サービスカウンター	60m ² 程度	4席		○ 計画による	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○					
19 サービス系事務室	100m ² 程度	16席		○ 計画による	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	ミニキッチン等
20 救護室	15m ² 程度	—		○ 計画による	○		○	○	○	○	○		○		○	○					防犯カメラは端子のみ
21 対面朗読室	15m ² 程度	—		○ 計画による	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○					防犯カメラは端子のみ
22 レファレンスカウンター	10m ² 程度	—		○ 計画による	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○					
23 管理系事務室	120m ² 程度	8席		○ 計画による	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○					
24 スタッフルーム	30m ² 程度	—		○ 計画による	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	ミニキッチン
25 更衣室	10m ² 程度	—		○ 計画による	○		○			○	○				○						
26 館長室	25m ² 程度	1席		○ 計画による	○	○	○		○	○	○	○		○	○						

【別紙1】各室リスト

5. 図書館

部門・室名	規模・面積(m ²)	席数	会議室利用	カーテン・ブラインド・障子等	電気設備									機械設備					備考	
					照明・電灯コンセント	弱電設備								空調	換気	給排水衛生等				
						電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN端子	Wi-Fi	電波時計	防犯カメラ			給排水	給湯	洗面化粧台		流し台
27 会議室	45m ² 程度	15席	○	○ 計画による	○	○		○	○	○	○			○	○					
28 作業室	65m ² 程度	1席		○ 計画による	○	○			○		○			○	○					
29 倉庫	適宜	－			○			○							○					
30 管理用エレベーター等	適宜	－			○			○					○							
31 カフェ	270m ² 程度	－		○ 計画による	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	スケルトン仕上 設備はカフェエリアまで供給

注) 表記内容は基本的な区分等を示しており、同等性能による工夫や、空欄部分も含めた事業者提案、計画に応じた設置など、市と協議を行う。