[別紙３]箕面市聖苑　照明点灯時間

	蛍光灯				
階層	設置場所	種別	電力[W]	1日のうちの点灯時間[H]	台数[台]
B1F	駐車場・車路	A42	80	13	38
		A42K	120	13	29
		F42	80	13	31
		F42P	80	13	9
	機械室	K42P	80	0.5	4
	階段室３	C42BP	80	24	1
	ホール２	A42	80	13	1
		A42K	120	13	1
	階段室１	C42BP	80	24	1
	機械室B-５	K42P	80	0	2
	スロープ	g9	9	13	5
		F42	80	13	6
	管理人室	A42	80	13	1
		A42K	120	13	1
		a18	18	13	2
		N15	15	13	1
	EVホール	a27	27	13	14
		r35	35	13	1
	EV機械室１	K42KP	120	0	1
		K42P	80	0	1
	倉庫B-4	K42P	80	0	1
	機械室B-3	K42	80	0	1
		K42P	80	0	1
	機械室B-2	k42	80	0	9
	EV機械室２	K42	80	0	1
		K42KP	120	0	1
	生花置場	K42SUS	80	1	2
	女子控室	A41	40	8	4
	倉庫	F21	20	0	1
	EVホール２	A42	80	13	3
		K42KP	120	13	2
		A41	40	13	1
		A41K	40	13	1
	浴室・更衣室	a18	18	1	2
		m15	15	1	2
		A41	40	1	1
	作業員控室廊下	A41	40	1	2
	階段室２	G42BP	80	13	1
	階段室倉庫	K41P	40	0	1
	階段室倉庫	K41	40		1
	男子控室	A41	40	0	4
	倉庫(B-1,2,3)	K42P	80		6
	機械室B-1	K42	80		21?
		K42K	120		2
	ガスガバナ室	K42PK	120		2
	発電機室	K42	80		5
		K42K	120		2
	電気室	K42	80		9?
		K42K	120		1
1F	階段室３	G42B	80	24 ※1	1
		Q41B	40	24 ※1	1
	霊安室	J54	220	24 ※1	1
	告別室(1)	t10	10	24 ※1	14
		T41A	40	24 ※1	22
		j20	20	24 ※1	3
	告別室(2)	t10	10	24 ※1	14
		T41A	40	24 ※1	22
		j20	20	24 ※1	3
	エントランスホール	a27	27	24 ※1	10
	玄関ホール	a27	27	24 ※1	19
		j85	86	24 ※1	2
	男女更衣室	A41	40	24 ※1	2
		A21	20	24 ※1	1
		M21	20	24 ※1	1
	炉前ホール通路	a27	27	24 ※1	8
	倉庫	L41	40	24 ※1	1
	収骨室(1)	a27	27	24 ※1	4
		a27L	27	24 ※1	4
		j85	85	24 ※1	1
		l85	85	24 ※1	4
		T41	40	24 ※1	5
	収骨室(2)	a27	27	24 ※1	4
		a27L	27	24 ※1	4
		j85	85	24 ※1	1
		l85	85	24 ※1	4
		T41	40	24 ※1	6
	収骨室前室	a27	27	24 ※1	10
	エントランス	a18w	18	24 ※1	59
		S10	100	24 ※1	7
	スロープ	q9	9	24 ※1	7
	池	B251	250	24 ※1	7
	湯沸室	A41	40	24 ※1	1
	応接室	E53	165	24 ※1	2
	事務室	A33	96	24 ※1	4
		A33K	136	24 ※1	4
	喫茶厨房	a42	80	24 ※1	1
		a27	27	24 ※1	3
	待合ロビー	a42	80	24 ※1	15
		H360	IL60W×30		2
	待合ホール	S35	35	24 ※1	37
		S70	70	24 ※1	4
	待合ホール	T41	40	24 ※1	12
		D42	80	24 ※1	24
		a42	80	24 ※1	12
	待合ホール倉庫	K42	80	24 ※1	2
	自動販売機室	a27	27	24 ※1	4
	TELコーナー	a27	27	24 ※1	1
		r35	35	24 ※1	1
	階段室1	G42BP	80	24 ※1	1
		Q41B	40	24 ※1	1
	廊下(1)	a27	27	24 ※1	6
		r35	35	24 ※1	1
	廊下(2)	a27	27	24 ※1	12
		r35	35	24 ※1	1
	コインロッカーコーナー	A42	80	24 ※1	1
	喫茶作業員控室	A41	40	24 ※1	2
	洗面・UB・脱衣室	a18	18	24 ※1	2
	斎場(1)倉庫	K42	80	24 ※1	1
	斎場(1)受付	a18	18	24 ※1	5
		j85	85	24 ※1	2
	斎場(1)	T41A	40	24 ※1	48
		f151	15	24 ※1	28
		h62	120	24 ※1	10
		F42	80	24 ※1	2
	斎場(2)倉庫	A42	80	24 ※1	1
	斎場(2)受付	a18	18	24 ※1	5
		j85	85	24 ※1	2
	斎場(2)	T41A	40	24 ※1	38
		f151	40	24 ※1	20
		h62	120	24 ※1	5
		F42	80	24 ※1	2
	控室1-2・前室	T41	40	24 ※1	22
		l15	15	24 ※1	1
	斎主控室	J71	70	24 ※1	1
	控室1-1・前室	T41	40	24 ※1	22
		l15	15	24 ※1	1
	斎主控室	J71	70	24 ※1	1
	廊下(3)	a27	27	24 ※1	10
	作業員控室	A42K	120	24 ※1	2
		A42	80	24 ※1	2
	多目的便所(女子)	a27	27	24 ※1	1
		N151	15	24 ※1	1
	多目的便所(男子)	a27	27	24 ※1	1
		N151	15	24 ※1	1
	女子便所	a27	27	24 ※1	5
		a18	18	24 ※1	5
		C111	110	24 ※1	2
	男子便所	a27	27	24 ※1	5
		a18	18	24 ※1	2
		C111	110	24 ※1	3
	廊下(4)	A42K	80	24 ※1	3
		K42	80	24 ※1	1
		a27	27	24 ※1	2
	階段室2	G42BP	80	24 ※1	1
		Q41B	40	24 ※1	1
	消火設備室	K42	80	24 ※1	2
	器具庫	A42	80	24 ※1	6
	宿直室	J54	220	24 ※1	1
		K42K	80	24 ※1	1
		a18	18	24 ※1	2
		M21	20	24 ※1	1
	作業員控室	A42	80	24 ※1	2
		K42K	120	24 ※1	1
		A21	20	24 ※1	1
		-	40	24 ※1	1
		a18	18	24 ※1	1
		a27	27	24 ※1	1
	炉作業室	K42	80	24 ※1	8
		K42K	80	24 ※1	4
		K41	40	24 ※1	7
		L41G	40	24 ※1	2
		F41K	40	24 ※1	1
	制御室	C42	80	24 ※1	8
	残灰室	K42	80	24 ※1	2
		L41G	40	24 ※1	2
	作業員スペース	K42PK	120	24 ※1	1
	外壁	m27	27	24 ※1	12
	車路	N41W	40	24 ※1	1
		N182	36	24 ※1	5
	炉前ホール	T41	40	24 ※1	66
		a27	27	24 ※1	8
2F	廊下	a27	27	24 ※1	34
		r35	35	24 ※1	1
	湯沸室	A42	80	24 ※1	1
		A42K	120	24 ※1	1
	屋根(3)	P13	13	24 ※1	2
	控室2-1	a27	27	24 ※1	4
	控室2-1	l15	15	24 ※1	1
		T41	40	24 ※1	12
	控室2-3	a27	27	24 ※1	3
		l15	15	24 ※1	1
		T41	20	24 ※1	32
	控室2-2	a27	27	24 ※1	4
		l15	15	24 ※1	1
		T41	40	24 ※1	12
	控室2-4	a27	27	24 ※1	2
		C54	220	24 ※1	3
		J51	70	24 ※1	6
	EPS	K41	40	24 ※1	1
	倉庫(1)	F42	80	24 ※1	2
	階段室(1)	Q41	40	24 ※1	1
		Q42BP	80	24 ※1	1
	機械室	K42	80	24 ※1	1
	会議室	C33	96	24 ※1	6
	多目的便所	a27	27	24 ※1	1
		N15	15	24 ※1	1
	女子便所	a27	27	24 ※1	1
		a18	18	24 ※1	2
		C41	40	24 ※1	1
	男子便所	a27	27	24 ※1	3
		a18	18	24 ※1	1
		C41	40	24 ※1	1
	配膳室	F41	40	24 ※1	1
		N151	36	24 ※1	1
	作業員控室	A42	80	24 ※1	1
		A42K	80	24 ※1	1
		N21W	20	24 ※1	1
	屋根(4)	P13	13	24 ※1	1
	階段室(2)	Q41	40	24 ※1	1
		Q42B	80	24 ※1	1
	炉機械室	K42	80	24 ※1	24
PH	階段室(1)	Q42B	80	0	1
		Q41B	80	0	1
	屋上階	K41SUS	40	0	25
	誘導灯	-	6	24	6
		-	6	24	5
		-	6	24	4
	合計				1227

※１　夜間の8時間は全体照明の半分程消灯します。

質疑No.8　　階段灯の照明器具について

現状

更新後（例）

質疑No.9　　外周の照明器具について

※断線されている状況です。