

◆ 排ガス測定結果

令和5年度第1回測定分

B系(測定場所:煙突 O<sub>2</sub>:12%換算値)

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値 (注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m <sup>3</sup>
測定年月日	R5.4.21	R5.4.21	R5.4.21	R5.4.21
結果が得られた日	R5.5.18	R5.5.18	R5.5.18	R5.5.18
測定結果	37 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m <sup>3</sup>

令和5年度第2回測定分

B系(測定場所:煙突 O<sub>2</sub>:12%換算値)

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値 (注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m <sup>3</sup>
測定年月日	R5.5.23	R5.5.23	R5.5.23	R5.5.23
結果が得られた日	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13
測定結果	38 ppm	<0.1 ppm	0.4 ppm	<0.005 g/m <sup>3</sup>

令和5年度第3回測定分

B系(測定場所:煙突 O<sub>2</sub>:12%換算値)

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値 (注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m <sup>3</sup>
測定年月日	R5.6.16	R5.6.16	R5.6.16	R5.6.16
結果が得られた日	R5.7.6	R5.7.6	R5.7.6	R5.7.6
測定結果	37 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m <sup>3</sup>

令和5年度第4回測定分

A系(測定場所:煙突 O<sub>2</sub>:12%換算値)

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値 (注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m <sup>3</sup>
測定年月日	R5.7.24	R5.7.24	R5.7.24	R5.7.24
結果が得られた日	R5.8.21	R5.8.21	R5.8.21	R5.8.21
測定結果	40 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m <sup>3</sup>

令和5年度第5回測定分

B系(測定場所:煙突 O<sub>2</sub>:12%換算値)

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値 (注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m <sup>3</sup>
測定年月日	R5.8.28	R5.8.28	R5.8.28	R5.8.28
結果が得られた日	R5.9.19	R5.9.19	R5.9.19	R5.9.19
測定結果	37 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m <sup>3</sup>

令和5年度第6回測定分

A系(測定場所:煙突 O<sub>2</sub>:12%換算値)

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値 (注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
測定年月日	R5.9.25	R5.9.25	R5.9.25	R5.9.25
結果が得られた日	R5.10.12	R5.10.12	R5.10.12	R5.10.12
測定結果	41 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>

令和5年度第7回測定分

A系(測定場所:煙突 O<sub>2</sub>:12%換算値)

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値 (注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
測定年月日	R5.10.30	R5.10.30	R5.10.30	R5.10.30
結果が得られた日	R5.11.21	R5.11.21	R5.11.21	R5.11.21
測定結果	39 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>

◆ ばいじん除去の実施日

ボイラー、エコマイザー、ろ過式集じん器のばいじん除去は、稼働日の毎日実施しています。  
下記は、定期清掃作業を実施した日(清掃完了確認日)を示しています。

冷却設備	ボイラー	A系:令和5年5月19日 B系:実施していません。
	エコマイザー	A系:令和5年5月25日 B系:実施していません。
排ガス処理設備	ろ過式集じん器	A系:令和5年5月13日 B系:実施していません。
	湿式有害ガス除去装置	A系:令和5年4月19日 B系:令和5年7月26日
	触媒反応塔	実施していません。