◎一般廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報

令和7年2月28日現在

令和6年4月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	—	—	種類 可燃ごみ	3,459.20t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	—	（注2）	864℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する燃焼ガス温度	200℃未満	—	（注2）	180℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	—	（注2）	11ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）（注3）		—		30日間		

令和6年5月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	—	—	種類 可燃ごみ	3,615.52t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	—	（注2）	860℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する燃焼ガス温度	200℃未満	—	（注2）	180℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	—	（注2）	13ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）（注3）		—		31日間		

令和6年6月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	—	—	種類 可燃ごみ	2,681.79t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	—	（注2）	856℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する燃焼ガス温度	200℃未満	—	（注2）	180℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	—	（注2）	15ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）（注3）		—		23日間		

令和6年7月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	—	3,523.00t	種類 可燃ごみ	685.84t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	869℃	（注2）	860℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する燃焼ガス温度	200℃未満	179℃	（注2）	180℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	14ppm	（注2）	16ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）（注3）		31日間		6日間		

令和6年8月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	—	105.38t	種類 可燃ごみ	3,566.35t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	857℃	（注2）	871℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する燃焼ガス温度	200℃未満	179℃	（注2）	180℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	16ppm	（注2）	9ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）（注3）		1日間		31日間		

令和6年9月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の 各月ごとの種類及び数量	—	—	種類 可燃ごみ	3,461.81t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	—	（注2）	867℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する 燃焼ガス温度	200℃未満	—	（注2）	180℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	—	（注2）	9ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）　（注3）		—		30日間		

令和6年10月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の 各月ごとの種類及び数量	—	3,180.42t	種類 可燃ごみ	845.40t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	871℃	（注2）	858℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する 燃焼ガス温度	200℃未満	180℃	（注2）	180℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	14ppm	（注2）	9ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）　（注3）		28日間		8日間		

令和6年11月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の 各月ごとの種類及び数量	—	3,494.61t	種類 可燃ごみ	－	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	869℃	（注2）	－	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する 燃焼ガス温度	200℃未満	182℃	（注2）	－	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	14ppm	（注2）	－	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）　（注3）		30日間		－		

令和6年12月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の 各月ごとの種類及び数量	—	1,879.38t	種類 可燃ごみ	2,415.89t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	862℃	（注2）	864℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する 燃焼ガス温度	200℃未満	182℃	（注2）	180℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	16ppm	（注2）	10ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）　（注3）		14日間		21日間		

令和7年1月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の 各月ごとの種類及び数量	—	1,633.06t	種類 可燃ごみ	1,357.01t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	864℃	（注2）	864℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する 燃焼ガス温度	200℃未満	182℃	（注2）	179℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	12ppm	（注2）	9ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）　（注3）		10日間		12日間		

令和7年2月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の 各月ごとの種類及び数量	―	3,243.30t	種類 可燃ごみ	－	種類 可燃ごみ	―
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	865℃	（注2）	－	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する 燃焼ガス温度	200℃未満	181℃	（注2）	－	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	15ppm	（注2）	－	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）　（注3）		28日間		－		

（注1）・・・基準値は「一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画」に基づいています。
（注2）・・・日平均値の月間平均値（月間稼働日数での平均値）
（注3）・・・月間運転日数のうち焼却炉の立上げ日、立下げ日をのぞく稼働日数