◎一般廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報

令和7年3月11日現在

◆ 排ガス測定結果

令和6年度第1回測定分
B系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R6.4.22	R6.4.22	R6.4.22	R6.4.22
結果が得られた日	R6.5.22	R6.5.22	R6.5.22	R6.5.22
測定結果	37 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和6年度第2回測定分
B系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R6.5.24	R6.5.24	R6.5.24	R6.5.24
結果が得られた日	R6.6.10	R6.6.10	R6.6.10	R6.6.10
測定結果	39 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和6年度第3回測定分
B系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R6.6.17	R6.6.17	R6.6.17	R6.6.17
結果が得られた日	R6.7.1	R6.7.1	R6.7.1	R6.7.1
測定結果	38 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和6年度第4回測定分
A系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R6.7.16	R6.7.16	R6.7.16	R6.7.16
結果が得られた日	R6.8.6	R6.8.6	R6.8.6	R6.8.6
測定結果	40 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和6年度第5回測定分
B系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R6.8.28	R6.8.28	R6.8.28	R6.8.28
結果が得られた日	R6.9.25	R6.9.25	R6.9.25	R6.9.25
測定結果	38 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和6年度第6回測定分
B系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R6.9.17	R6.9.17	R6.9.17	R6.9.17
結果が得られた日	R6.10.9	R6.10.9	R6.10.9	R6.10.9
測定結果	40 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和6年度第7回測定分
A系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R6.10.15	R6.10.15	R6.10.15	R6.10.15
結果が得られた日	R6.11.7	R6.11.7	R6.11.7	R6.11.7
測定結果	40 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和6年度第8回測定分
A系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R6.11.19	R6.11.19	R6.11.19	R6.11.19
結果が得られた日	R6.12.11	R6.12.11	R6.12.11	R6.12.11
測定結果	43 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和6年度第9回測定分
A系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R6.12.16	R6.12.16	R6.12.16	R6.12.16
結果が得られた日	R7.1.16	R7.1.16	R7.1.16	R7.1.16
測定結果	46 ppm	<0.1 ppm	0.3 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和6年度第10回測定分
A系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R7.1.14	R7.1.14	R7.1.14	R7.1.14
結果が得られた日	R7.2.3	R7.2.3	R7.2.3	R7.2.3
測定結果	43 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和6年度第11回測定分
A系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R7.2.17	R7.2.17	R7.2.17	R7.2.17
結果が得られた日	R7.3.7	R7.3.7	R7.3.7	R7.3.7
測定結果	42 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和6年度第12回測定分
B系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　（注1）	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R7.3.11	R7.3.11	R7.3.11	R7.3.11
結果が得られた日	R7.3.19	R7.3.19	R7.3.19	R7.3.19
測定結果	39 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

◆ ダイオキシン類測定結果

測定場所	A系煙突	B系煙突
基準値　（注1）	0.1 ng-TEQ/m^3_N	0.1 ng-TEQ/m^3_N
測定年月日	R6.11.18	R6.5.23
結果が得られた日	R6.12.9	R6.6.17
測定結果	0.00031 ng-TEQ/m^3_N	0.00073 ng-TEQ/m^3_N

(注1)・・・基準値は「一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画」に基づいています。

◆ ばいじん除去の実施日

ボイラー、エコノマイザー、ろ過式集じん器のばいじん除去は、稼働日の毎日実施しています。
下記は、定期清掃作業を実施した日（清掃完了確認日）を示しています。

冷却設備	ボイラー	A系：令和6年5月22日	B系：令和6年11月14日
	エコノマイザー	A系：実施していません。	B系：令和6年11月19日
排ガス処理設備	ろ過式集じん器	A系：実施していません。	B系：実施していません。
	湿式有害ガス除去装置	A系：実施していません。	B系：実施していません。
	触媒反応塔	実施していません。	