

◎一般廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報

令和6年6月10日現在

◆ 排ガス測定結果

令和6年度第1回測定分

B系(測定場所:煙突 O₂:12%換算値)

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値 (注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m ³
測定年月日	R6.4.22	R6.4.22	R6.4.22	R6.4.22
結果が得られた日	R6.5.22	R6.5.22	R6.5.22	R6.5.22
測定結果	37 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m ³

令和6年度第2回測定分

B系(測定場所:煙突 O₂:12%換算値)

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値 (注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m ³
測定年月日	R6.5.24	R6.5.24	R6.5.24	R6.5.24
結果が得られた日	R6.6.10	R6.6.10	R6.6.10	R6.6.10
測定結果	39 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m ³

(注1)・・・基準値は「一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画」に基づいています。

◆ ばいじん除去の実施日

ボイラー、エコマイザー、ろ過式集じん器のばいじん除去は、稼働日の毎日実施しています。

下記は、定期清掃作業を実施した日(清掃完了確認日)を示しています。

冷却設備	ボイラー	A系:令和6年5月22日 B系:実施していません。
	エコマイザー	A系:実施していません B系:実施していません。
排ガス処理設備	ろ過式集じん器	A系:実施していません B系:実施していません。
	湿式有害ガス除去装置	A系:実施していません B系:実施していません。
	触媒反応塔	実施していません。