

◎一般廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報

令和7年6月10日現在

◆ 排ガス測定結果

令和7年度第1回測定分

B系(測定場所:煙突 O₂:12%換算値)

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値 (注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m ³ _N
測定年月日	R7.4.21	R7.4.21	R7.4.21	R7.4.21
結果が得られた日	R7.5.23	R7.5.23	R7.5.23	R7.5.23
測定結果	40 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m ³ _N

◆ ばいじん除去の実施日

ボイラー、エコマイザー、ろ過式集じん器のばいじん除去は、稼働日の毎日実施しています。

下記は、定期清掃作業を実施した日(清掃完了確認日)を示しています。

冷却設備	ボイラー	A系:令和7年5月22日	B系:実施していません。
	エコマイザー	A系:令和7年6月2日	B系:実施していません。
排ガス処理設備	ろ過式集じん器	A系:実施していません。	B系:実施していません。
	湿式有害ガス除去装置	A系:実施していません。	B系:実施していません。
	触媒反応塔	実施していません。	