◎一般廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報

令和8年9月30日現在

令和8年4月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	—	289.35t	種類 可燃ごみ	2,971.35t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	862℃	（注2）	870℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する燃焼ガス温度	200℃未満	181℃	（注2）	180℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	24ppm	（注2）	9ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）（注3）		3日間		29日間		

令和8年5月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	—	3,307.10t	種類 可燃ごみ	—	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	869℃	（注2）	—	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する燃焼ガス温度	200℃未満	181℃	（注2）	—	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	15ppm	（注2）	—	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）（注3）		31日間		-		

令和8年6月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	—	2,569.01t	種類 可燃ごみ	453.10t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	861℃	（注2）	868℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する燃焼ガス温度	200℃未満	181℃	（注2）	180℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	21ppm	（注2）	9ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）（注3）		23日間		4日間		

令和8年7月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	—	206.19t	種類 可燃ごみ	3,545.02t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	860℃	（注2）	870℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する燃焼ガス温度	200℃未満	181℃	（注2）	181℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	18ppm	（注2）	9ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）（注3）		2日間		31日間		

令和8年8月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	—	—	種類 可燃ごみ	3,489.24t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	—	（注2）	866℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する燃焼ガス温度	200℃未満	—	（注2）	181℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	—	（注2）	10ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）（注3）		-		31日間		

令和8年9月分

項目	基準値（注1）	A系		B系		測定位置
処分した一般廃棄物の 各月ごとの種類及び数量	—	—	種類 可燃ごみ	3,372.44t	種類 可燃ごみ	—
燃焼ガスの温度	800℃以上 950℃以下	—	（注2）	861℃	（注2）	焼却炉内
ろ過式集じん機に流入する 燃焼ガス温度	200℃未満	—	（注2）	180℃	（注2）	ろ過式集じん機入口
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度	100ppm以下/50ppm以下 （1時間平均値/4時間平均値） ※酸素12%換算値	—	（注2）	10ppm	（注2）	煙突
測定期間（月間稼働日数）　（注3）		-		30日間		

（注1）・・・基準値は「一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画」に基づいています。
（注2）・・・日平均値の月間平均値（月間稼働日数での平均値）
（注3）・・・月間運転日数のうち焼却炉の立上げ日、立下げ日をのぞく稼働日数