◎一般廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報

令和8年9月30日現在

◆ 排ガス測定結果

令和8年度第1回測定分

B系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　(注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R8.4.24	R8.4.24	R8.4.24	R8.4.24
結果が得られた日	R8.5.25	R8.5.25	R8.5.25	R8.5.25
測定結果	45 ppm	<0.1 ppm	0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和8年度第2回測定分

A系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　(注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R8.5.25	R8.5.25	R8.5.25	R8.5.25
結果が得られた日	R8.6.17	R8.6.17	R8.6.17	R8.6.17
測定結果	45 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和8年度第3回測定分

A系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　(注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R8.6.30	R8.6.30	R8.6.30	R8.6.30
結果が得られた日	R8.7.21	R8.7.21	R8.7.21	R8.7.21
測定結果	46 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和8年度第4回測定分

B系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　(注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R8.7.21	R8.7.21	R8.7.21	R8.7.21
結果が得られた日	R8.8.4	R8.8.4	R8.8.4	R8.8.4
測定結果	45 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

令和8年度第5回測定分

B系（測定場所：煙突　O_2：12%換算値）

項目	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
基準値　(注1)	90 ppm	20 ppm	15 ppm	0.01 g/m^3_N
測定年月日	R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17
結果が得られた日	R8.9.4	R8.9.4	R8.9.4	R8.9.4
測定結果	44 ppm	<0.1 ppm	<0.2 ppm	<0.005 g/m^3_N

◆ **ばいじん除去の実施日**

ボイラー、エコノマイザー、ろ過式集じん器のばいじん除去は、稼働日の毎日実施しています。
下記は、定期清掃作業を実施した日（清掃完了確認日）を示しています。

冷却設備	ボイラー	A系：実施していません。	B系：実施していません。
	エコノマイザー	A系：実施していません。	B系：実施していません。
排ガス処理設備	ろ過式集じん器	A系：実施していません。	B系：実施していません。
	湿式有害ガス除去装置	A系：実施していません。	B系：実施していません。
	触媒反応塔	実施していません。	