

■総合水泳・水遊場整備事業 入札説明書等に関する質問・回答（参加資格関係以外）

No.	該当箇所							質問・意見	回答
	資料名	頁	項目1	項目2	項目3	項目4	項目5		
23 (再回答)	要求水準書	p12 p23 p33 p52	第2 第2 第2 第4	4 5 5 5	(3) (1) (2) (11)	— 受変電設備 電機室 イ)	— — — —	面積の有効活用やコスト削減のため油入変圧器とし、屋外キュービクルとしてもよろしいでしょうか。	受変電設備は、オイルレス化を考慮した機器を選定してください。また、新設施設の受変電設備は、原則、電気室等の室内に設置するよう計画してください。屋外に設置する提案も可としますが、その場合は、適切な耐久性等を確保するよう計画してください。