

■総合水泳・水遊場整備事業 入札説明書等に関する質問・回答（参加資格関係以外）

No.	該当箇所							質問・意見	回答
	資料名	頁	項目1	項目2	項目3	項目4	項目5		
6 (再回答)	要求水準書	p28	第3	5	(1)	プールろ過設備	－	「高度処理装置を有すること。」とありますが、高度処理装置とは「オゾン処理」または「紫外線照射処理」の2種類と考えてよろしいですか。また、高度処理装置の設置が必要なのは屋内プールのみで、屋外プールは不要と考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。