

中央生涯学習センター 利用者等による意見交換会

～ご意見に対する指定管理者の考え・対応～

令和2年1月

箕面市立東生涯学習センター

項	ご意見（要約）	考え	件数
1	空調の温度調整について	冷房 26 度、暖房 22 度を制限としている。 省エネ対策と快適性の確保の考え方から一定の基準としている。	1
2	音楽室大の椅子の背もたれが割れている	状況を点検して対応します。	1
3	音楽室大のスピーカーのハム音が大きい	予算要求を含めて対応方法を検討します。	1
4	エレベーターが遅いなど	入れ替えのの努力を今後持つづけていきます。	1