

箕面市立障害者自立支援センターあかつき園及びワークセンターささゆり指定管理者公募に関する質疑回答書

業務名又は項目	質 疑 事 項	回 答 事 項
No. 募集要項 1 12 リスク分担 施設の大規模な改修・修理	ワークセンターささゆりに設置してある照明設備の多くは蛍光灯ですが、蛍光灯の製造・輸入は令和9年末で終了となります。市としてそれまでに、LEDへの一斉交換などの対応を実施される予定はありますでしょうか。	蛍光灯を使用している公共施設については、市として令和8年度から令和19年度の間、順次LED化する予定です。
2 募集要項資料集 資料4 施設平面図	建替後のあかつき園の各出入口や掃き出し窓は、車いす利用者・支援者が十分通ることができる開口部が確保されていますでしょうか。	避難経路として想定している各出入口や掃き出し窓について、開口部1,100mm以上を確保する予定です。
3 募集要項資料集 資料4 施設平面図	建替後のあかつき園の各窓には、網戸が設置されていますでしょうか？	開閉する窓には、基本的に網戸を設置する予定です。

4	<p>募集要項資料集 資料4 施設平面図 資料5 貸与備品一覧表</p>	<p>建替後のあかつき園には厨房がありませんが、ワークセンターささゆりの厨房でつくった給食をあかつき園に運搬していく想定でしょうか。</p> <p>その想定の場合、給食を運搬する通路等に衛生管理面・安全管理面の配慮が取られていたり、あかつき園の最大利用定員数の給食も合わせて調理・提供できる設備や備品が設置（または将来的に設置できるよう整備）されていますでしょうか？</p>	<p>現在、ワークセンターささゆりの厨房で、あかつき園とワークセンターささゆりの利用者の給食を調理しており、あかつき園建替後も同様の対応を想定しています。</p> <p>建替後のあかつき園とワークセンターささゆりの2棟間の給食の運搬は、屋根付きの屋外運搬ルートを冷温蔵配膳車で行う想定です。</p> <p>ワークセンターささゆりの厨房は、今後の利用定員の増加に備えて令和9年度に改修し、必要な設備・備品等を備える予定です。</p>
5	<p>募集要項資料集 資料4 施設平面図 資料6 設備及び植栽管理一覧表</p>	<p>施設平面図にはあかつき園横に「ボンベ庫」の記載がありますが、設備及び植栽管理一覧表にはあかつき園で保守点検等が必要な設備の記載がありません。あかつき園建替後の敷地内インフラ設備はどうなりますでしょうか。</p>	<p>あかつき園建替後の設備については、別添資料をご確認ください。なお、別添資料は暫定的なものであり、今後変更の可能性があることにご留意ください。</p>

※その他、以下の点にご留意ください。

・箕面市立障害者自立支援センターあかつき園及びワークセンターささゆり指定管理者候補者選定会議は、以下日程で開催予定です。

日程：令和8年4月30日（木） 10：00～

場所：箕面市立総合保健福祉センター

以上