

箕面萱野駅前北側交通広場の計画に対する意見及び検討結果

※本施設は大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン(以下、「ガイドライン」という)に基づき、検討・整備を予定しております。

	該当箇所	意見	想定障害	検討結果 (北急まちづくり推進室)
1	バスロータリー内の階段	バスロータリー内の点字ブロックの色は何色か。また、階段の段差は分かりやすい色で色分けされているのか。	視覚障害	バスロータリー内の点字ブロックの色は黄色で計画しております。また階段は白色系の舗装材で整備しますが、階段の段差が分かりやすいように段の先端は黒色もしくは濃い茶色で整備する予定です。
2	かやの広場	かやの広場北側の既存エレベーターからバスロータリーまでのアクセスはかやの広場を通らないと行けないが、芝生は隆起したり雨の影響を受けるため、車いす利用者には不便である。当該エレベーターからバスロータリーへの動線上にはコンクリート等により車いす利用者もスムーズに移動できるようにしてほしい。	肢体不自由	かやの広場は、今後工事ヤードとして使用し、鉄道開業までには復旧工事を行う予定となっております。その復旧計画は現在未定であり、今後、今回のご意見を参考に検討させていただきます。
3	バス停	バスロータリーには多くのバスが停車するため、何番乗り場がどこ行きなのか分かるように音声ガイダンスを流すなど分かりやすい方法を検討してほしい。	視覚障害	現在、各バス停への音声ガイダンスによる誘導を導入する計画はございません。ただし、バスロータリー内に点字入りの総合案内板を設置し、各バス停まで点字ブロックを整備する予定です。