

市民会館会議室棟バリアフリースイレ改修計画に対する意見及び検討結果

no.	該当項目	意見	検討結果 (生涯学習・市民活動室/建築室)
1	手摺 (大便器両脇介 助スペース)	両側に介助スペースを取ることは必須。 →手摺は両側跳ね上げ手摺を希望。	別添修正案のとおり、両側に介助スペースを確保する予定です。
2	車椅子回転 スペース	Φ1,800は、ベストだが、それよりも両側に介助スペースがないことで、利用が困難な人が多いと思う。	別添修正案のとおり、利用者動線を配慮しつつ、最大限の回転スペースを確保いたします。
3	多目的ベッド	ベッドと便器の間は人が通れるスペース希望。 入口横のベッドは落ち着かない人が居るかも。 ベッドと便器は、離れすぎると移動しづらい。	別添修正案のとおり、ベッドの位置を変更いたします。これに伴い、ベッドは跳ね上げ式から折りたたみ式に変更いたします。
4	リモコン	設置場所はどこを想定しているか。両側に介助スペースを取ると、壁から離れるが、操作可能か。	跳ね上げ手摺に設置予定です。
5	手洗い	手洗いの位置が便器に近いのがよい。物置スペースとしても活用しやすい。 車椅子でのオストメイト利用のためのスペースを再考してほしい。	別添修正案のとおり、便器と手洗いを近づけ、また車椅子でのオストメイト利用に配慮した計画とします。
6	トイレ増設	障害特性・機能別にトイレを複数設置すればよいのではないか。	今回、楽屋のトイレを撤去解体し、現況より大きなスペースを確保しています。これ以上のスペース拡張は難しいため、今回はバリアフリースイレを複数設置することは困難です。