◆ 設備条件

(仮称) 新みのおサンプルザ1号館1～3階(公共床) 【1階】

建築工事(基本項目)

フロア	1F
区画面積	約1,130㎡ (活用可能床面積909.75㎡)
天井高(想定)	3,000mm
積載荷重 (室の種類)	店舗

設備容量表

電気	電 灯	227.438KVA (250VA/㎡)
	動 力	227.438KVA (250VA/㎡)
ガ ス	125 KW	
給 水	50 A	
排 水	雑排水・汚水	100 A × 3
全熱交換器	一 般	29,000 CMH
	厨 房	上記に含む
排 煙	自然排煙	

※計画中の内容であるため、変更が生じる場合があります。

※原則、本資料の設備容量におさまる計画としてください。

建築工事(基本項目)

フロア	2F
区画面積	約1,250㎡ (活用可能床面積891.84㎡)
天井高(想定)	2,700mm(梁下2,500mm程度)
積載荷重 (室の種類)	店舗

設備容量表

電気	電灯	89.184KVA (100VA/㎡)
	動力	89.184KVA (100VA/㎡)
ガス	-	KW
給水		25 A
排水	雑排水・汚水	100 A × 3
全熱交換器	一般	7,400 CMH
	厨房	上記に含む
排煙		自然排煙

※計画中の内容であるため、変更が生じる場合があります。

※原則、本資料の設備容量におさまる計画としてください。

(仮称) 新みのおサンプルザ1号館1～3階 (公共床) 【3階】

建築工事 (基本項目)

フロア	3F
区画面積	約1,080㎡ (活用可能床面積885.15㎡)
天井高 (想定)	3,000mm
積載荷重 (室の種類)	店舗

設備容量表

電 気	電 灯	88.515KVA (100VA/㎡)
	動 力	88.515KVA (100VA/㎡)
ガ ス	-	KW
給 水		25 A
排 水	雑排水・汚水	100 A × 3
全熱交換器	一 般	6,500 CMH
	厨 房	上記に含む
排 煙		自然排煙

※計画中の内容であるため、変更が生じる場合があります。

※原則、本資料の設備容量におさまる計画としてください。