

第 9 章 上 水 道

1 . 普 及 状 況

(単位：戸、人、%)

区分 年度	給 水 戸 数	市 域 内 人 口 (A)	給 水 人 口 (B)	普 及 率 (B) / (A) × 100
2	68,302	138,792	138,778	99.9
3	68,473	138,654	138,643	99.9
4	68,911	138,740	138,729	99.9
5	69,657	138,845	138,834	99.9
6	70,289	139,939	139,928	99.9

資料：上下水道局経営企画室、上下水道局水道工務室

- ・「市域内人口」及び「給水人口」は、外国人を含む。

2 . 配 水 量 及 び 有 収 水 量

(単位：m³)

区分 年度	配 水 量				有 収 水 量	
	総 水 量	1 日 平 均 配 水 量	1 人 1 日 平 均 配 水 量 (L)	1 日 最 大 配 水 量	総 水 量	1 日 平 均 有 収 水 量
2	14,628,462	40,078	289	47,115	14,508,283	39,749
3	14,472,844	39,652	286	45,583	14,310,784	39,208
4	14,362,896	39,350	284	45,335	14,131,723	38,717
5	14,239,681	38,906	280	44,434	14,059,686	38,414
6	14,498,414	39,722	284	46,280	14,166,162	38,811

資料：上下水道局経営企画室、上下水道局浄水室

- ・「配水量」とは、配水池から出た水量をいう。
- ・「有収水量」とは、家庭等で使用した水量をいう。

3 . 水 源 別 配 水 量

(単位：m³、%)

(単位：m ³ 、%)				
区分	配 水 量			受 水 へ の 依 存 率
年度		自 己 水	受 水	
2	14,628,462	1,608,657	13,019,805	89.0
3	14,472,844	1,682,662	12,790,182	88.4
4	14,362,896	1,793,151	12,569,745	87.5
5	14,239,681	1,689,106	12,550,575	88.1
6	14,498,414	1,809,390	12,689,024	87.5

資料：上下水道局浄水室

- ・「受水」とは、大阪広域水道企業団より受けた水をいう。
- ・「自己水」とは、箕面市で取水している水をいう。
(箕面川の表流水と半町・桜ヶ丘にある深井戸)

4. 使用区分別有収水量

(単位：m³)

区分 年度	総 量	家 事 用	営 業 用	工 場 用	そ の 他
2	14,508,283	12,409,104	1,249,983	116,454	732,742
3	14,310,784	12,270,161	1,239,596	108,939	692,088
4	14,131,723	11,972,790	1,312,899	106,738	739,296
5	14,059,686	11,878,601	1,359,552	107,910	713,623
6	14,166,162	11,918,177	1,424,350	113,084	710,551

資料：上下水道局経営企画室

5. 配水管敷設状況

(単位：m)

区分 年度	年度末総延長	年 度 中 増 減	(管径別発生状況)			
			100mm以下	101～200mm	201～300mm	301mm以上
2	485,391	863	762	168	△ 38	△ 29
3	485,909	518	703	797	△ 982	—
4	487,448	1,539	965	△ 147	721	—
5	487,166	△ 282	254	107	△ 640	△ 3
6	481,701	△ 5,465	△ 3,814	△ 265	△ 387	△ 999

資料：上下水道局水道工務室

6. 給水装置工事受付件数

(単位：件)

区分 年度	総 数	新 設	増 設	改 良	そ の 他
2	1,186	369	2	427	388
3	1,088	378	3	345	362
4	1,361	558	1	538	264
5	1,402	295	2	436	669
6	1,180	349	9	393	429

資料：上下水道局水道工務室

7. 供給単価及び給水原価(水1m³当たり)

(単位：円)

区分 年度	供給単価 (A)	給水原価 (B)	販売収益 (A) - (B)
2	151.89	151.26	0.63
3	159.59	154.92	4.67
4	160.84	162.54	△ 1.70
5	160.45	159.00	1.45
6	161.24	161.01	0.23

資料：上下水道局経営企画室

８．施設別の配水量と能力

(単位：m³、m³/日)

施設 の 名称 区分	1 日 最 大 配 水 量 内 訳				貯水能力	処 理 能 力	
	表 流 水	地 下 水	企 業 団 水	そ の 他	配 水 池	急 速 ろ 過 設 備	膜 ろ 過 設 備
箕 面 浄 水 場	2,302	—	8,546	—	6,388	—	2,400
桜ヶ丘浄水場	—	—	—	—	—	4,050	—
坊島受水場	—	—	2,413	—	7,000	—	—
船場東受水場	—	—	3,582	—	1,650	—	—
船場西配水地	—	—	7,580	—	6,500	—	—
新稲高区配水地	—	2,462	—	—	2,000	—	—
新稲低区配水地	—	242	—	—	1,000	—	—
桜ヶ丘分岐	—	—	1,020	—	—	—	—
青松園配水地	—	—	7,029	—	4,500	—	—
小野原配水地	—	—	6,055	—	6,000	—	—
彩都配水地	—	—	3,443	—	4,600	—	—
止々呂美受水場	—	—	231	—	200	—	—
森町高区配水地	—	—	1,375	—	2,000	—	—
合 計	2,302	2,704	41,274	—	41,838	4,050	2,400

資料：上下水道局浄水室

・1日最大配水量(46,280m³)内訳は、令和7年2月9日の数値である。

9. 配水区域図(水道事業)



