

第 9 章 上 水 道

1. 普 及 状 況

(単位：戸、人、%)

区分 年度	給 水 戸 数	市 域 内 人 口 (A)	給 水 人 口 (B)	普 及 率 (B) / (A) × 100
3	68,473	138,654	138,643	99.9
4	68,911	138,740	138,729	99.9
5	69,657	138,845	138,834	99.9
6	70,289	139,939	139,928	99.9
7	70,899	140,539	140,529	99.9

資料：上下水道局経営企画室、上下水道局水道工務室

- ・「市域内人口」及び「給水人口」は、外国人を含む。

2. 配 水 量 及 び 有 収 水 量

(単位：m³)

区分 年度	配 水 量				有 収 水 量	
	総 水 量	1 日 平 均 配 水 量	1 人 1 日 平 均 配 水 量 (L)	1 日 最 大 配 水 量	総 水 量	1 日 平 均 有 収 水 量
3	14,472,844	39,652	286	45,583	14,310,784	39,208
4	14,362,896	39,350	284	45,335	14,131,723	38,717
5	14,239,681	38,906	280	44,434	14,059,686	38,414
6	14,498,414	39,722	284	46,280	14,166,162	38,811
7	14,837,790	40,651	289	44,772	14,095,995	38,619

資料：上下水道局経営企画室、上下水道局浄水室

- ・「配水量」とは、配水池から出た水量をいう。
- ・「有収水量」とは、家庭等で使用した水量をいう。

3. 水 源 別 配 水 量

(単位：m³、%)

区分 年度	配 水 量	受 水 へ の 依 存 率		
		自 己 水	受 水	
3	14,472,844	1,682,662	12,790,182	88.4
4	14,362,896	1,793,151	12,569,745	87.5
5	14,239,681	1,689,106	12,550,575	88.1
6	14,498,414	1,809,390	12,689,024	87.5
7	14,837,790	1,701,164	13,136,626	88.5

資料：上下水道局浄水室

- ・「受水」とは、大阪広域水道企業団より受けた水をいう。
- ・「自己水」とは、箕面市で取水している水をいう。
(箕面川の表流水と半町・桜ヶ丘にある深井戸)

4. 使用区分別有収水量

(単位：m³)

区分 年度	総 量	家 事 用	営 業 用	工 場 用	そ の 他
3	14,310,784	12,270,161	1,239,596	108,939	692,088
4	14,131,723	11,972,790	1,312,899	106,738	739,296
5	14,059,686	11,878,601	1,359,552	107,910	713,623
6	14,166,162	11,918,177	1,424,350	113,084	710,551
7	14,095,995	11,929,623	1,371,207	120,218	674,947

資料：上下水道局経営企画室

5. 配水管敷設状況

(単位：m)

区分 年度	年度末総延長	年 度 中 増 減	(管径別発生状況)			
			100mm以下	101～200mm	201～300mm	301mm以上
3	485,909	518	703	797	△982	—
4	487,448	1,539	965	△ 147	721	—
5	487,166	△ 282	254	107	△ 640	△ 3
6	481,701	△ 5,465	△ 3,814	△ 265	△ 387	△ 999
7	482,322	621	1,101	△ 559	△ 15	94

資料：上下水道局水道工務室

6. 給水装置工事受付件数

(単位：件)

区分 年度	総 数	新 設	増 設	改 良	そ の 他
3	1,088	378	3	345	362
4	1,361	558	1	538	264
5	1,402	295	2	436	669
6	1,180	349	9	393	429
7	1,057	267	1	444	345

資料：上下水道局水道工務室

7. 供給単価及び給水原価（水1m³当たり）

(単位：円)

区分 年度	供給単価 (A)	給水原価 (B)	販売収益 (A) - (B)
3	159.59	154.92	4.67
4	160.84	162.54	△ 1.70
5	160.45	159.00	1.45
6	161.24	161.01	0.23
7	159.99	174.36	△ 14.37

資料：上下水道局経営企画室

8. 施設別の配水量と能力

(単位：m³、m³/日)

施設 の 名称	区分	1 日 最 大 配 水 量 内 訳				貯水能力	処 理 能 力	
		表 流 水	地 下 水	企 業 団 水	そ の 他	配 水 池	急 速 ろ 過 設 備	膜 ろ 過 設 備
箕面浄水場		2,034	—	8,199	—	6,388	—	2,400
桜ヶ丘浄水場		—	—	—	—	—	4,050	—
坊島受水場		—	—	2,612	—	7,000	—	—
船場東受水場		—	—	3,500	—	1,650	—	—
船場西配水地		—	—	7,429	—	6,500	—	—
新稲高区配水地		—	2,340	—	—	2,000	—	—
新稲低区配水地		—	212	—	—	1,000	—	—
桜ヶ丘分岐		—	—	1,006	—	—	—	—
青松園配水地		—	—	6,528	—	4,500	—	—
小野原配水地		—	—	5,886	—	6,000	—	—
彩都配水地		—	—	3,382	—	4,600	—	—
止々呂美受水場		—	—	244	—	200	—	—
森町高区配水地		—	—	1,400	—	2,000	—	—
合 計		2,034	2,552	40,186	—	41,838	4,050	2,400

資料：上下水道局浄水室

・1日最大配水量(44,772m³)内訳は、令和8年2月9日の数値である。

9. 配水区域図（水道事業）



