

萱野污水中継ポンプ場施設概要(抜粋)

所在地	箕面市稲二丁目12番5号
供用開始	昭和45年(1970年)7月1日
流入面積	計画 496.6 ha 現況 402.8 ha
ポンプ能力	30 m ³ /分 (15 m ³ /分×2台、30 m ³ /分×1台(予備))
土地面積	2,460 m ²

施設概要

区分	設備名	内容	設置年度	
建物	ポンプ室	R C地下2階 地上1階 153 m ²	昭和44年度	
	管理事務所	R C地上3階 97.5 m ²	昭和56年度	
	沈砂池上屋	鉄筋平屋 317.54 m ²	昭和57年度	
	電気室・発電室	R C平屋 144 m ²	昭和58年度	
施設	1号 污水ポンプ	口径500mm 1台 30 m ³ /分	平成5年度	
	2号 污水ポンプ	口径350mm 1台 15 m ³ /分	平成19年度	
	3号 污水ポンプ	口径350mm 1台 15 m ³ /分	平成18年度	
	沈砂池	1.2m×8.0m×0.56m 2池		昭和44年度
		1.25m×8.0m×0.56m 2池		昭和57年度
	自動除塵機(2台)	1号		平成18年度
		2号		平成22年度
	沈砂掻揚機(2台)	1号		平成18年度
		2号		平成22年度
	沈砂洗浄装置	1台		平成19年度
	し渣脱水施設	1台		平成19年度
	自家発電装置	ディーゼルエンジン 600馬力 1,200回転/分		昭和58年度
	発電機	6,600ボルト 500キロボルトアンペア		昭和58年度
	重油タンク	4,000リットル		昭和58年度