

## 萱野汚水中継ポンプ場施設概要(抜粋)

所在地	箕面市稲二丁目12番5号
供用開始	昭和45年(1970年)7月1日
流入面積	計画 496.6 ha 現況 402.8 ha
ポンプ能力	30 m <sup>3</sup> /分 (15 m <sup>3</sup> /分×2台、30 m <sup>3</sup> /分×1台(予備))
土地面積	2,460 m <sup>2</sup>

### 施設概要

区分	設備名	内容	設置年度
建物	ポンプ室	R C地下2階 地上1階 153 m <sup>2</sup>	昭和44年度
	管理事務所	R C地上3階 97.5 m <sup>2</sup>	昭和56年度
	沈砂池上屋	鉄筋平屋 317.54 m <sup>2</sup>	昭和57年度
	電気室・発電室	R C平屋 144 m <sup>2</sup>	昭和58年度
施設	1号 汚水ポンプ	口径500 mm 1台 30 m <sup>3</sup> /分	平成5年度
	2号 汚水ポンプ	口径350 mm 1台 15 m <sup>3</sup> /分	平成19年度
	3号 汚水ポンプ	口径350 mm 1台 15 m <sup>3</sup> /分	平成18年度
	沈砂池	1.2 m×8.0 m×0.56 m 2池	昭和44年度
		1.25 m×8.0 m×0.56 m 2池	昭和57年度
	自動除塵機(2台)	1号	平成18年度
		2号	平成22年度
	沈砂掻揚機(2台)	1号	平成18年度
		2号	平成22年度
	沈砂洗浄装置	1台	平成19年度
	し渣脱水施設	1台	平成19年度
	自家発電装置	ディーゼルエンジン 600馬力 1,200回転/分	昭和58年度
	発電機	6,600ボルト 500キロボルトアンペア	昭和58年度
重油タンク	4,000リットル	昭和58年度	