

令和4年(2022年)8月5日

入札参加者 各位

箕面市上下水道企業管理者

稲野 公一

(公印省略)

入札に係る質問について(回答)

件名： 箕面浄水場等警備業務委託

の入札に係る質問に対する回答は、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
①	警備に係るNTT回線使用料は受託者負担とありますが、回線の種別はモバイル回線でもよろしいでしょうか。	警備に支障がなければ、モバイル回線でも問題はありません。
②	「現有の警備機器類については、現所有者が譲渡を認め、局が承認した場合に限り再利用ができる」とあるが、配線や配管についても同様の認識でよろしいでしょうか。	配線及び配管についても、使用に支障がなければ、その認識で問題ありません。
③	機器及び配線等の交換が必要である場合、夜間での作業は可能でしょうか。 また、工事期間は開札の令和4年8月17日から、契約開始日の令和4年10月1日までの間に完了という認識でよろしいでしょうか。	周辺住民に騒音等の影響がなく、また、浄水場の運用への支障がなければ夜間の作業でも構いません。 工事は、契約締結日から令和4年9月30日までの間に行っていただくこととなります。